

[별표 2]

수용성 절삭유 사용시설 설치자의 준수사항

(제3조 제3항 관련)

1. 특정수질유해물질이 함유된 폐수(이하 "폐수"라 한다)를 저장·보관하는 용기는 완전밀폐 상태로 보관하고, 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다.
2. 폐수 저장·보관설비 또는 저장·보관장소에 다음 각 목의 사항을 포함한 표지판을 부착 또는 설치하여야 한다.
 - 가. 저장·보관용기의 용량
 - 나. 저장·보관된 폐수량
 - 다. 특정수질유해물질이 포함되었다는 경고 문구
 - 라. 폐수 저장·보관을 관리하는 환경기술인의 성명
3. 「물환경보전법」 제38조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제49조에 따라 기록·보존하는 폐수배출시설 운영일지에 절삭유 사용량(원료사용량), 폐절삭유 위탁·보관량(폐수 위탁·보관량)을 빠짐없이 기재하여 매분기 종료일로부터 10일 이내에 관할 행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
4. 실내에 폐수를 저장·보관하는 경우 다음 각 목의 기준에 따라 저장·보관시설을 설치하여야 한다. 단, 법 제21조의4 제1항에 따른 완충저류시설이 갖춰진 산업단지에 설치하는 배출시설은 제외한다.
 - 가. 실내 저장·보관시설의 바닥은 폐수가 스며들지 못하도록 방수구조로 되어 있으며, 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집수설비를 설치되어 있을 것
 - 나. 실내 저장·보관시설의 출입구의 턱 높이는 당해 저장·보관설비(2개 이상인 경우 최대용량의 설비를 기준으로 한다)의 용량을 수용할 수 있는 높이 이상으로 하거나, 당해 저장·보관설비로부터 유출된 폐수가 시설 외의 부분으로 유출하지 아니하는 구조로 되어 있을 것
5. 실외에 폐수를 저장·보관하는 경우 저장·보관시설 주위에 다음 각 목의 기준에 따라 방류벽을 설치하여야 한다. 단, 법 제21조의4 제1항에 따른 완충저류시설이 갖춰진 산업단지에 설치하는 배출시설은 제외한다.

다.

가. 하나의 저장·보관설비 주위에 방류벽을 설치하는 경우 내용량이 당해 설비용량의 110% 이상일 것

나. 둘 이상의 저장·보관설비 주위에 하나의 방류벽을 설치하는 경우 내용량이 당해 설비 중 용량이 최대인 것의 110% 이상일 것

다. 방류벽의 재질은 철근콘크리트 등으로서 폐수에 의한 액압을 충분히 견딜 수 있는 구조로 만들고, 폐수가 방류벽의 외부로 유출되지 않는 방수구조일 것

라. 방류벽의 높이는 50cm 이상으로 하며, 두께는 10cm 이상일 것

마. 가목과 나목에 따른 방류벽의 내용량은 당해 방류벽의 내용적에서 용량이 최대인 설비 외의 설비의 방류벽 높이 이하 부분의 용적, 당해 방류벽 내에 있는 모든 설비의 지반면 이상 부분의 기초의 체적과 칸막이 등의 체적 및 당해 방류벽 내에 있는 배관 등의 체적을 뺀 것으로 한다.

바. 가목부터 마목까지에도 불구하고, 방류벽 설치를 위한 물리적인 공간이 부족하거나 안전상의 우려가 있다고 인정되는 경우 방류벽 대신 저장·보관설비 주위에 트렌치 등의 배수시설(집수시설과 연결된 것만 해당한다) 및 집수시설로 대체할 수 있다.

6. 실외에 폐수를 저장·보관하는 경우 빗물이 저장·보관용기 및 방류벽 안으로 침투되지 않도록 내수성(耐水性) 지붕을 방류벽 면적 이상으로 설치하고, 집수된 물이 폐수 저장·보관용기와 닿지 아니하도록 유하시켜야 한다.

7. 지하에 폐수를 저장·보관하는 경우 다음 각 목의 기준에 따라 저장·보관설비를 설치하여야 한다. 단, 법 제21조의4 제1항에 따른 완충저류시설이 갖춰진 산업단지에 설치하는 배출시설은 제외한다.

가. 저장·보관설비의 벽·바닥 및 뚜껑은 철근콘크리트 구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조일 것

나. 벽·바닥 및 뚜껑의 재료에 수밀콘크리트를 혼합하거나 벽·바닥 및 뚜껑의 중간에 아스팔트층을 만드는 방법으로 적정한 방수조치가 되어 있을 것