

여객터미널 실내공기질 관리기준(제12조제1항 관련)

1. 공항운영자는 「실내공기질 관리법 시행규칙」 제3조 및 제4조에 따라 공항여객터미널의 실내공기질을 관리한다.
2. 공항운영자는 공항여객터미널의 실내공기질 관리를 위하여 다음 각 호와 같이 측정한다.

가. 유지기준

구 분	인천	김포	김해	제주	대구	광주	청주	양양	무안	울산	사천	포항	여수	군산	원주
측정 주기	분기별 1회(연 4회) 측정														
측정 지점 수	20 이상	8 이상	6 이상	4 이상	4 이상	3 이상	4 이상	4 이상	4 이상	2 이상	2 이상	3 이상	3 이상	2 이상	2 이상

나. 권고기준

구 분	인천	김포	김해	제주	대구	광주	청주	양양	무안	울산	사천	포항	여수	군산	원주
측정 주기	연 1회 측정														
측정 지점 수	20 이상	8 이상	6 이상	4 이상	4 이상	3 이상	4 이상	4 이상	4 이상	2 이상	2 이상	3 이상	3 이상	2 이상	2 이상

3. 실내공기질자동측정망을 운영하는 공항운영자는 공항여객터미널의 실내공기질 측정 결과를 공항이용자 등이 알 수 있도록 안내하여야 한다.
4. 공항운영자는 공항여객터미널의 실내공기질의 유지기준 및 권고기준을 초과하였을 때에는 원인을 분석하고 장·단기적인 오염저감방안을 강구하여야 한다.