

[별표 8]

여객터미널 실내공기질 자동측정망 운영·관리방법(제12조제2항 관련)

1. 공항여객터미널 실내공기질 자동측정망은 다음 각호와 같이 공항운영자가 운영·관리한다

가. 실내공기질 자동측정망 설치

나. 실내공기질 자동측정망은 24시간 연중 가동한다.

다. 측정항목 : 이산화탄소(CO₂), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO₂), 오존(O₃), 미세먼지(pm10)

라. 실내공기질자동측정망의 세부적인 운영 대하여는 기후에너지환경부에서 제정한 『다중이용시설 실내공기질 자동측정망설치 및 운영매뉴얼』에 따른다.