

건강친화형 주택 건설기준 자체 평가서

☐ 의무기준 준수 여부

구분	평가내용	평가기준	평가결과	
			적	부
1. 친환경 건축자재의 적용	1.1 실내공기 오염물질 저방출건축자재의 적용	오염물질 방출량 기준 적합여부	[]	[]
	1.2 실내마감용으로 사용되는 도료의 납(Pb) 등 유해원소 함유량	환경표지 인증기준 적합여부	[]	[]
2. 플러쉬 아웃 (Flush-out) 또는 베이킹 아웃 (Bake-out)의 시행	2.1 시행시기의 준수	모든 실내 내장마감재 및 불박이 가구 등의 설치 이후 <u>사용검사 신청 전까지</u> 시행여부	[]	[]
	2.2 플러쉬 아웃의 외기유입량	실내바닥면적 1㎡당 400㎥이상 외기 유입방법 명시여부	[]	[]
	2.3 베이킹 아웃의 적용	개구부 밀폐, 실내온도 유지시간, 환기시간 및 환기 횟수	[]	[]
3. 효율적인 환기성능	3.1 효율적인 환기성능	·환기량, 단열성능, 표면결로방지 성능 시험성적서(자연환기설비) ·국가나 공인인정기관의 인증서, 시험성적서 등 객관적 기술자료와 고성능 외기청정필터 첨부여부(기계환기설비 및 혼합형환기설비) ·바이패스 기능 및 프리히터의 적용여부 또는 결로시험 실시여부(열회수형 환기장치) ·환기설비 본체에 필터의 교체주기를 명시 또는 필터교체 알림 센서 설치여부 ·적용된 환기 설비의 사양이 명시된 사용설명서 첨부	[]	[]

4. 환기설비의 성능 검증	4.1 적정 환기 효율	각 실의 환기량이 환기기준의 75% 이상 유지 여부	[]	[]
	4.2 TAB의 시행	대한설비공학회 “공기조화설비 의 시험조정평가(TAB)기술기준 (공동주택 환기설비계통 수행절 차)”에 적합 여부	[]	[]
5. 친환경 생활제품 의 적용	5.1 빌트인 (built -in) 가전제품의 성능평가	오염물질 방출량 기준 적합여부	[]	[]
	5.2 붙박이 가구의 성능평 가	가구유형별 오염물질 방출량 기 준 적합여부	[]	[]
6. 시공관리기준의 적용	6.1 일반 시공 관리기준	실내공기오염물질 배출 공정 작업시 환기방법 제시여부	[]	[]
		자재 보관장소 및 방법이 명시 된 자재관리계획 수립여부	[]	[]
		건설폐기물의 적치, 반출계획 및 오염방지를 위한 유지관리계 획 수립여부	[]	[]
	6.2 접착제 시공 관리기준	시공면 수분 함수율 4.5% 미만 유 지방법 제시 여부	[]	[]
		시공면 평활도 3mm/2m 이하 유 지방법 제시 여부	[]	[]
		실내온도 5℃ 이상 유지방법 제 시 여부	[]	[]
		접착제 시공시의 오염물질 외부 배출 대책 수립여부	[]	[]
	6.3 유해화학물질 확산방 지를 위한 도장공사 시 공관리기준	도료의 운반, 보관, 저장 및 시 공에 대한 제조업체 지침(MSDS) 반영여부	[]	[]
		외부도장공사시 비산 및 실내 유입 방지대책 수립여부	[]	[]
		실내도장공사시 발생하는 오염 물질의 외부배출대책 제시여부	[]	[]
		오염물질 저방출 장비 사용	[]	[]
7. 관리자 및 입주 자 사용설명서 제 공	7.1 플러쉬 아웃방법	실내온도 및 습도 조건의 유지 및 시행방법 설명 여부	[]	[]
	7.2 환기설비 필터교환 시 기 및 방법	환기설비의 필터 교환시기 및 방법 설명 여부	[]	[]
	7.3 결로방지를 위한 입주 자 생활 행위	주기적 환기, 실내수분발생 억 제방법 등의 설명 여부	[]	[]

☐ 권장기준 적용여부

구분	평가내용	평가기준	평가결과	
			적	부
1. 오염물질, 유해 미생물 제거	1.1 흡방습 건축자재 성능	흡방습 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		흡방습량 적합 자재 사용여부	[]	[]
	1.2. 흡착 건축자재 성능	흡착 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		흡착률 및 적산흡착량 적합 자재 사용여부	[]	[]
	1.3 항곰팡이 건축자재 성능	항곰팡이 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		항곰팡이 저항성 기준 적합여부	[]	[]
	1.4 항균 건축자재 성능	항균 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		항균 활성치 기준 적합여부	[]	[]
2. 실내발생 미세먼지 제거	2.1 레인지후드의 적정 풍량 등 확보	적합한 배기풍량의 확보여부	[]	[]
		소음기준 적합여부	[]	[]
	2.2 환기설비와의 연동	기계환기설비 또는 보조급기와의 연동제어 여부	[]	[]

☐ 종합 확인서 :

본 자체평가서는 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 또는 법 제66조제1항에 따른 리모델링 신청 시 제출한 설계도서를 기초로 「건강친화형 주택 건설기준」에서 정하는 모든 규정을 숙지하고 위 기준에 적합하도록 작성·제출되었으며, 작성된 내용이 허위 또는 거짓으로 판명될 경우에는 이에 상응하는 행정 제재 등의 조치를 받을 수 있음을 확인합니다.

년 월 일

작성자(사업주체): (인)

※ 자체평가서 작성 방법

□ 의무기준 적용여부

1. 친환경 건축자재의 적용

1.1 실내공기 오염물질 저방출 건축자재의 적용

가. 별표 1의 적합여부를 확인할 수 있는 공인시험기관의 시험성적서 첨부

나. 기본설계도서상 시공부위, 면적 및 사용자재명·재료명 확인

1.2 실내마감용으로 사용되는 도료의 납(Pb) 등 유해원소 함유량

한국환경산업기술원에서 시행중인 환경표지 인증기준 중 EL241. 페인트

【EL241-1998/7/ 2010-13】에 적합한 인증서 첨부

2. 플러쉬 아웃(Flush-out) 또는 베이크 아웃(Bake-out)의 시행

별표 2에 따른 플러쉬 아웃(Flush out) 또는 베이크 아웃(Bake-out)의 시행을 확인할 수 있는 설계도서 첨부

2.1 시행시기가 명시된 설계도서(공사일정표, 공정계획서 등) 첨부

2.2. 세대유형별로 실내 바닥면적 1m²에 400m³이상의 신선한 외기를 공급하는 방법을 구체적으로 명시된 설계도서(시방서 등) 첨부

2.3. 개구부 밀폐, 실내온도 33~38℃ 유지시간 및 환기방법이 구체적으로 명시된 설계도서(시방서 등) 첨부

3. 효율적인 환기성능의 확보

가. 별표 3의 적합여부

나. 기본설계도서상 환기설비 적용방법 확인

다. 자연환기설비의 경우 환기량, 단열성능 및 표면결로방지성능 확보여부

라. 기계환기설비 또는 혼합형 환기설비의 경우 설계도서, 국가 또는 공인시험

기관에서 발급하는 인증서나 시험성적서 및 고성능 외기청정필터 등 첨부
마. 열회수형환기장치의 경우 바이패스 기능 및 프리히터(프리히터와 같이 혹은
환기에서 작동이 가능한 시스템을 포함한다)가 적용되었는지 확인할 수 있는
설계도서를 첨부하거나 KS B 6879 부속서 C에 따라 결로시험을 실시한 성적서 첨부

바. 환기설비 본체에 필터의 교체주기를 명시 또는 필터교체 알림센서 설치
여부를 확인할 수 있는 설계도서(시방서 등) 첨부

사. 적용된 환기설비의 사양이 명시된 사용설명서 첨부

4. 환기설비의 성능검증 방안의 적용

4.1. 세대내 단위공간의 환기효율(균일환기량 확보) : 「건축물의 설비기준 등에
관한 규칙」 제11조에서 규정하고 있는 환기기준과 비교하여 단위 세대내에서
벽 또는 문 등으로 공간이 구획된 거실, 침실 등 각 실의 환기량이 환기기준
의 75%이상 유지 여부를 입증할 수 있는 기본설계도서(시방서 등) 첨부

4.2. TAB의 시행

가. 대한설비공학회의 “공기조화설비의 시험조정평가(TAB)기술기준(공동주택
환기설비계통 수행절차)”에의 적합여부

5. 입주 전에 설치하는 친환경 생활제품의 설치

5.1. 빌트인(Built-in) 가전제품의 적용

가. 별표 5 제1호의 적합여부

나. 기본설계도서상 적용부위 확인

5.2 입주 전에 설치하는 붙박이 가구 등의 적용

가. 별표 5 제2호의 적합여부

나. 기본설계도서상 적용부위 확인

6. 시공관리 기준의 적용

6.1 일반 시공·관리기준

가. 실내공기오염물질 배출 공정 작업 시 환기방법 제시 : 설계도서(시방서 등)에 공사일정관리 방법 및 별도 환기공정 시행방법 명시여부

나. 자재관리 계획 수립 : 설계도서(시방서 등)에 자재관리방법 및 시행방법 명시여부

다. 건설폐기물 등의 유지관리계획 작성 : 설계도서(시방서 등)에 공사 중에 발생하는 건설폐기물 관리방법 및 시행방법 명시여부

6.2 접착제 시공관리기준 : 설계도서(시방서 등)에 시공면 수분함수율, 평활도, 시공 시 적정온도 유지방법 및 시행방법 명시여부

6.3 유해화학물질 확산방지를 위한 도장공사 시공관리기준 : 설계도서(시방서 등)에 도장재의 운반, 보관 및 저장, 오염물질 방출기준 적합여부, 친환경 도장 방법 등이 포함된 도장공사 시공계획 수립 및 시행방법 명시여부

7. 관리자 및 입주자 사용설명서 제공 : 플러쉬 아웃 시 실내온도 및 습도조건의 유지 및 시행방법, 환기설비의 필터교환 시기 및 방법, 결로방지를 위한 입주자 생활행위 관련사항이 명시된 설명서 제시여부

□ 권장기준 적용여부

1. 오염물질, 유해 미생물 제거

1.1 흡방습성능 건축자재의 적용

가. 별표6 제1호의 적합여부

나. 흡방습성능 건축자재의 시공부위 및 면적이 표시된 설계도서 첨부

1.2 흡착성능 건축자재의 적용

가. 별표6 제2호의 적합여부

나. 흡착성능 건축자재의 시공부위 및 면적이 표시된 기본설계도서 첨부

1.3 항곰팡이성능 건축자재의 적용

가. 별표6 제3호의 적합여부

나. 항곰팡이성능 건축자재의 시공부위 및 면적이 표시된 설계도서 첨부

1.4 항균성능 건축자재의 적용

가. 별표6 제4호의 적합여부

나. 항균성능 건축자재의 시공부위 및 면적이 표시된 기본설계도서 첨부

2. 실내발생 미세먼지 제거

2.1 레인지후드의 적정 풍량 등 확보

가. 적합한 배기풍량 확보를 확인할 수 있는 공인시험기관의 시험성적서, 설계도서(시방서 등) 첨부

나. 적정 소음기준의 확보여부를 확인할 수 있는 공인시험기관의 시험성적서 첨부

2.2 환기설비와의 연동

기계환기설비 또는 보조급기와의 연동제어 가능여부를 확인할 수 있는 설계도서(시방서 등)의 첨부

※ 사업계획신청시 구체적인 자재, 제품, 장비 등이 미 확정시에는 이 기준에 적합한 성능기준을 명시하고, 자재명, 시험성적서, 인증서, 사용설명서 등은 시공전에 감리자에게 제출할 수 있다.