

건강친화형 주택 건설기준 자체평가 이행확인서

☐ 의무기준 이행 여부

구분	평가내용	평가기준	이행여부	
			적	부
1. 친환경 건축자재의 적용	1.1 실내공기 오염물질 저방출건축자재의 적용	오염물질 방출량 기준 적합여부	[]	[]
	1.2 실내마감용으로 사용되는 도료의 납(Pb) 등 유해원소 함유량	환경표지 인증기준 적합여부	[]	[]
2. 플러쉬 아웃(Flush-out) 또는 베이킹 아웃(Bake-out)의 시행	2.1 시행시기의 준수	모든 실내 내장마감재 및 붙박이 가구 등의 설치 이후 <u>사용검사 신청 전까지</u> 시행여부	[]	[]
	2.2 플러쉬 아웃의 외기유입량	실내바닥면적 1㎡당 400㎥이상 외기 유입방법 명시여부	[]	[]
	2.3 베이킹 아웃의 적용	개구부 밀폐, 실내온도 유지시간, 환기시간 및 환기 횟수	[]	[]
3. 효율적인 환기성능의 확보	3.1 효율적인 환기성능의 확보	·자연환기설비 : 환기기준 적합여부 및 단열성능·표면결로방지성능 확보 여부 ·기계환기설비 : 환기기준 적합여부 및 국가 또는 공인인정기관의 인증서, 시험성적서 등 객관적 기술자료 첨부여부 ·바이패스 기능 및 프리히터의 적용여부 또는 <u>결로시험 실시 여부</u> (열회수형 환기장치) ·환기설비 본체에 필터의 교체주기를 명시 또는 필터교체 알림센서 설치여부 ·혼합형 환기설비 : 환기기준 적합여부 및 자연환기설비와 기계환기설비의 상호 보완적 가동여부	[]	[]

4. 환기설비의 성능검 증	4.1 적정 환기효율	각 실의 환기량이 환기기준의 75% 이상 유지 여부	[]	[]
	4.2 TAB의 시행	대한설비공학회의 “공기조화 설비의 시험조정평가(TAB)기술 기준(공동주택 환기설비계통 수행절차)”에 적합한 전문회 사에서 TAB 시행여부	[]	[]
5. 친환경 생활제품	5.1 빌트인 (built -in) 가전제품의 성능평가	오염물질 방출량 기준에 적합 한 제품 설치 여부	[]	[]
	5.2 불박이 가구의 성능평 가	오염물질 방출량 기준에 적합 한 불박이가구 설치여부	[]	[]
6. 건강친화형 주택 시공관리기준의 적 용	6.1 일반 시공 관리기준	실내공기오염물질 의 배출공정 작업 시 환기시행 여부	[]	[]
		자재관리계획에 따른 자재 보 관·관리 여부	[]	[]
		유지관리계획에 따른 건설폐기 물 적치 및 반출 여부	[]	[]
	6.2 접착제 시공 관리기준	시공면 수분 함유율 4.5 % 미만 여부	[]	[]
		시공면 평활도 3mm/ 2m 이하 여부	[]	[]
		실내온도 5℃ 이상 유지 여부	[]	[]
		접착제 시공시의 오염물질 외 부배출 시행여부	[]	[]
	6.3 유해화학물질 확산방 지를 위한 도장공사 시 공관리기준	도료 제조업체 지침(MSDS)에 따라 운반·보관·저장 및 시공 시 행여부	[]	[]
		비산 및 실내 유입 방지대책에 따른 외부도장공사 시행여부	[]	[]
		실내도장 시 발생하는 오염물 질의 외부배출 대책 시행여부	[]	[]
		오염물질 저방출 장비 사용여부	[]	[]

□ 권장기준 이행 여부

구분	평가내용	평가기준	이행여부	
			적	부
1. 오염물질, 유해 미생물 제거	1.1 흡방습 건축자재 성능	흡방습 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		흡방습량 적합 자재 사용여부	[]	[]
	1.2. 흡착 건축자재 성능	흡착 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		흡착률 및 적산흡착량 적합 자재 사용여부	[]	[]
	1.3 항곰팡이 건축자재 성능	항곰팡이 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		항곰팡이저항성 적합 자재 사용여부	[]	[]
	1.4 항균 건축자재 성능	항균 건축자재 시공부위 및 면적 적합여부	[]	[]
		항균활성치 적합 자재 사용여부	[]	[]
2. 실내발생 미세먼지 제거	2.1 레인지후드의 적정 풍량 등 확보	적합한 배기풍량의 확보여부	[]	[]
		소음기준 적합여부	[]	[]
	2.2 환기설비와의 연동	기계환기설비 또는 보조급기와의 연동제어 여부	[]	[]

※ 항목별로 기준에 적합함을 증명하는 시험성적서나 시행 확인서 첨부

□ 종합 확인서

본 자체평가서 이행확인서는 「건강친화형 주택 건설기준」에서 정하는 모든 규정대로 적합하게 이행되었음을 확인합니다.

년 월 일

작성자(시공사): (인)

확인자(감리자): (인)