

[별표 1] 실내공기 오염물질 저방출 건축자재의 적용기준

1. 적용대상

벽체(기둥 및 칸막이벽 포함), 천장, 바닥에 사용하는 최종마감재, 접착제, 내장재 및 그 밖의 마감재. 다만, 가공되지 않은 천연목재는 제외

2. 평가대상물질 : 총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드(HCHO)

3. 평가방법 : 소형챔버법(기후에너지환경부 실내공기질 공정시험방법)

4. 평가기준 : 7일후 TVOC 방출량 $0.10\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 이하(단, 실란트의 경우 $0.1\text{mg}/\text{m} \cdot \text{h}$ 이하), 7일후 HCHO 방출량 $0.015\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 이하(단, 실란트의 경우 $0.01\text{mg}/\text{m} \cdot \text{h}$ 이하)

※ 적용방법

- 1) 최종마감재, 접착제, 내장재는 벽체 및 문으로 구획되는 각각의 실별로 구분 적용하고, 벽체, 천장, 바닥도 각각 별개로 적용한다. 이 경우 적용하는 부위 별로 10% 미만으로 사용되는 자재는 제외
- 2) 내장재는 구조체와 최종마감재 사이에 적용되는 건축자재 중 최종마감재 설치 직전에 사용된 내장재를 의미
- 3) 그 밖의 마감재는 세대 내에 사용되는 몰딩재(걸레받이 등) 및 실란트(코킹재)를 의미하며, 1)의 10% 미만 제외 자재에 해당하지 않음