

[별표]

대여기록물 전시환경기준

번호	항 목	기 준	점검주기
1	온도(℃)	23±5	분기 1회
2	습도(% RH)	55±10	
3	조도(lx)	50~200	연 1회
4	자외선	· 조명 : 자외선차단등 또는 LED 조명 설치 · 자연광 : 자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선 으로부터 기록물을 보호하는 시설(장치) 설치	

※ 대여기관은 기록물이 전시환경기준에 부합하도록 지속적으로 점검·관리를 실시하여야 함