

[별표]

발전용원자로 및 관계시설의 액체 및 기체 상태의 방사성물질등의 배출
계획서 작성요령(제5조 관련)

항 목	기술 사항	기술 요령
1. 배출계획 개요		
	1) 개요	○ 액체 및 기체 상태의 방사성물질등의 배출계획서 개요를 기술한다.
2. 액체 및 기체 상태의 방사성물질 등의 처리시설 및 감시설비		
	1) 처리시설 개요	○ 액체 및 기체 상태의 방사성물질등의 처리시설의 종류, 설계기준 및 설계 용량 등을 기술한다.
	2) 감시설비 개요	○ 유출물 감시설비의 종류, 경고/경보 설정치 및 연동기능과 방사성물질 배출지점을 기술한다.
3. 액체 및 기체 상태의 방사성물질 등에 대한 시료채 집 및 분석계획		
	1) 시료채집을 위한 핵종군의 선정	○ 액체 및 기체 상태의 방사성물질등의 시료채집을 위한 핵종군을 선정하고, 그 선정근거를 기술한다.
	2) 시료채집 및 분석 주기	○ 핵종군별 시료채집 및 분석 주기를 기술한다.
	3) 시료채집 및 분석 장비	○ 액체 및 기체 상태의 방사성물질등의 시료채집 및 분석에 사용되는 장비의 종류 및 특성을 기술한다.
4. 액체 및 기체 상태의 방사성물질 등의 배출제한치 설정 방법		
	1) 배출제한치 설정 방법론	○ 핵종군별 배출제한치 설정 방법론에 대하여 기술한다. ○ 배출제한치 산출식 및 배출제한치 설정시 사용한 주민피폭선량 설계 목표

항 목	기술 사항	기술 요령
		치 등을 기술한다. ○ 부지 특성을 반영한 주요 피폭경로와 피폭 대상의 섭생자료 등 방사선영향 평가에 사용된 인자에 대하여 기술한다. ○ 부지 특성을 반영한 대기확산인자 평가결과 및 액체 유출물 회석인자에 대하여 기술한다. ○ 유사시설에 대한 과거 배출량자료를 조사하여 해당 시설의 배출제한치와 비교·검토한 내용을 기술한다.
	2) 부지내 시설별 배출제한치 설정 방법	○ 동일부지에 다수의 발전용원자로 및 관계시설이 있는 경우 각 시설별 배출제한치 설정 방법에 대하여 기술한다.
5. 배출제한치 계산 결과 및 배출계획		
	1) 배출제한치 계산결과	○ 당해 부지 내 발전용원자로 및 관계 시설 별로 핵종군별, 기간별(연간, 분기, 월간 등) 배출제한치 계산결과를 기술한다.
	2) 배출계획	○ 설정된 배출제한치 초과시 운전제한 조건 및 복구계획을 기술한다. ○ 배출제한치 만족여부를 확인하기 위한 효율적 감시 절차를 기술하고, 이를 준수하기 위한 품질보증계획을 기술한다.