

【별표 1】

소화기의 비치수량 (제28조 관련)

구 분		소화기 종류		비치수량
거주구역 및 업무구역		휴대식 포말 또는 분말 소화기		2
기 관 실	무인기관실을 제외한 기관실	휴대식 포말, 분말 또는 탄산가스 소화기		2
	무인기관실	휴대식 포말, 분말 또는 탄산가스 소화기	무인기관실용자동소 화장치 설치 시	1
			화재탐지장치 및 고정식소화장치 설치 시	
			금속제 선체로서 화재탐지장치 설치 시	2
비고) 1. 휴대식 소화기 1개당 간이식 소화기 2개로 대응할 수 있다. 2. 무인기관실이란 기관실 외부에서 원격으로 조종되는 주기관을 설치한 공 기부양정으로서 기관운전중 선원이 계속적으로 배치되지 아니하는 기관실 을 말한다. 3. 호소, 하천 또는 항내만을 항해하는 총톤수 2톤 미만의 소형공기부양정이 양동이 등 물을 퍼 올릴 수 있는 도구를 비치한 경우에는 휴대식소화기를 비치한 것으로 본다.				