

사업장 비점오염저감계획서의 작성방법(제2조제2항 관련)

1. 비점오염원 관련 현황은 사업장현황, 비점오염원 관리자, 사업부지 현황, 방류수계 현황, 발생가능한 비점오염물질 등을 포함하여 작성한다

가. 사업장 현황은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

- (1) 상호(사업장 명칭)
- (2) 업종(표준산업분류)
- (3) 전화번호 및 팩스
- (4) 주소 및 전자우편
- (5) 비점오염원 관리자

나. 사업부지 현황은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

- (1) 전체 사업부지면적과 사업장 평면도
- (2) 포장면 등 불투수면의 면적

다. 방류수계 현황은 시설로부터 배출되는 강우유출수가 방류되는 모든 수계(하천·호소)의 현황을 제시하며, 다음 사항을 포함한다.

- (1) 방류수계로의 방류지점
- (2) 방류수계의 수질환경기준
- (3) 수질현황

라. 사업장 부지이용, 야적계획, 강우노출면에 의해 예상되는 비점오염물질 및 그 발생원의 목록을 제시한다.

2. 비점오염원 조사와 저감방안은 산업현장에서 발생하는 비점오염물질을 관리하는 방안으로, 1.라에서 제시한 발생원 목록과 다음 사항을 포함하고 사업장 특성을 고려하여 제4호에 따라 관리계획을 작성하며, 시행규칙 별

지 제36호서식에 따라 관리실적을 작성하여 보관한다.

- (1) 차량정비 및 세차시 관리방안
- (2) 실외 하역장 및 야적장 관리
- (3) 원료, 유류 및 화학물질 보관소 관리
- (4) 폐기물 관리

3. 비점오염저감시설(저영향개발기법을 포함한다)의 설치계획은 다음 사항을 포함하여 제시한다.

- (1) 비점오염발생면적
- (2) 비점오염물질의 발생 · 유출흐름도(방류구 포함) 및 배수구역도
- (3) 비점오염저감시설의 종류, 수량 및 세부제원
- (4) 배수구역별 비점오염저감시설의 설치위치도
- (5) 비점오염저감시설의 설계도면 등 세부도면
- (6) 비점오염저감시설 외의 비점오염저감대책이 포함되어 있는 경우 저감 대책이 포함된 면적, 저감대책에 대한 설명 등을 포함하여 추가로 작성

4. 비점오염저감시설 유지관리 계획은 정기적인 관리방안을 제시한다. 비점 오염저감시설이 제대로 작동할 수 있도록 시설별 유지관리 계획을 수립 하며, 시행규칙 별지 제36호서식에 따라 관리실적을 작성하여 보관한다.

5. 비점오염저감시설의 유입수 및 유출수에 대한 정기적인 모니터링 계획을 작성한다. 모니터링은 분기별로 유입수 및 유출수의 이상 유무를 육안으 로 검사하고, 연간 1회 이상 유입수 및 유출수의 수질을 분석하여 보관한 다. 다만, 비점오염저감시설 설치 후 1년간은 반기별로 수질을 분석하여 보관한다.

가. 분기별 육안검사는 유입수 및 유출수가 발생한 후 30분 이내에 이루어 져야 한다. 대상 강우사상은 이전 강우사상으로부터 72시간 이상 지나 야 한다. 육안검사시 조사항목은 색도, 냄새, 탁도, 고형물, 거품, 기름 띠 등을 육안으로 검사하여 별지 제1호서식에 기록하여 보관한다.

나. 수질분석은 유입수 및 유출수가 발생한 후 30분 이내에 시료를 채취하여 분석한다. 대상 강우사상은 이전 강우사상으로부터 72시간이상 지나야 한다. 수질검사시 조사항목은 부유물질(SS), 생화학적산소요구량(BOD)를 포함하여 유출가능한 오염물질을 선정하여 수질오염공정시험방법에 의해 분석한다. 분석결과는 별지 제2호서식에 기록하여 보관한다.