

등급산정조사서(단독주택)

1. 기본 정보			
고유번호			조사자
조사일자		20XX. . .	결과
		조사 / 불가	
주소	지번	(우편번호:) (층 호까지 표기)	
	도로명		
지역 구분		도시 / 농어촌	건축물대장 유무
		유 / 무	
소유자 성명			소유자 주소
소유권 지분			소유권변동일(원인)
주택 유형		①단독주택 ②무허가 ③그 외 주택()	
건축년도(승인일자)			대지면적
연면적			건축면적
구조			건물 동수
건물 층수			층 호수 (단독주택 제외)
필지 형태			접도조건
재산세 납세 여부		유 / 무	
지 도			
외관사진			

2. 기본현황(10)

대분류	중분류	소분류(평가항목)		점수
배점		합계		10
기본현황 (10)	사용(내용) 연수 (6)	· 내용연수가 60% 이상 경과한 경우		6
		· 내용연수가 20% 이상 ~ 60% 미만 경과한 경우		3
		· 내용연수가 20% 미만 경과한 경우		0
		－ 통나무조, 철골(철골철근)콘크리트조	50년	
		－ 철근콘크리트조, 석조, PC조, 목구조, 라멘조	40년	
		－ 연와조, 보강콘크리트조, 보강블록조, 시멘트벽돌조, 철골조, 스틸하우스조, 황토조, 목조, ALC조, 와이어패널조	30년	
	－ 시멘트블록조, 경량철골조, 조립식패널조	20년		
	－ 철파이프조, 석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 컨테이너 건물	10년		
지붕구조 (4)	· 주건축물 지붕구조가 슬레이트·초가·함석 지붕인 경우		4	
	· 주건축물의 지붕구조가 슬레이트·초가·함석 지붕 위 지붕으로 개량한 경우		2	
	· 주건축물 지붕구조는 양호하나 부속 건축물의 지붕구조가 슬레이트·초가·함석 지붕인 경우			
	· 주건축물 지붕구조가 슬래브, 기와, 아스팔트청굴, 강판, 판넬 지붕인 경우		0	
내부 확인 가능 여부	(참고) 가능 / 불가능			

3. 빈집 실태조사 평가항목(90)				
대분류	중분류	소분류(평가항목)		점수
배점		합계		90
노후불량 (주택자체) (30)	외벽 (15)	경사 (5)	· 기둥이 1/20 이상 경사	5
				4
			· 기둥이 1/20 이하 경사	3
				2
			· 기둥의 경사가 거의 없음	1
				0
		균열 (5)	· 균열폭 0.5mm 이상 균열 발생상태	5
				4
			· 균열폭 0.3mm 이상 ~ 0.5mm 미만 균열 발생상태	3
				2
			· 균열 거의 없음(0.3mm 미만)	1
				0
		손상 (5)	· 주건축물 또는 부속건축물의 손상된 부위가 과반을 초과하거나 방치되어 심각한 경우	5
				4
			· 주건축물과 부속건축물(담장, 담벼락 포함) 모두에서 일부 손상된 부위가 있고 보수 흔적이 없이 방치한 경우	3
			· 주건축물과 부속건축물 모두에서 손상은 없으나 마감재 벗겨짐이 있는 경우	2
			· 주건축물과 부속건축물 모두에서 손상 부위가 없이 거의 양호	1
				0
(6쪽 중 제3쪽)				
	지붕 (10)	손상 (5)	· 주건축물 지붕이 과다하게 손상되어 지붕 재료가 외부로 드러나는 경우	5
				4
			· 주건축물 지붕의 마감재 벗겨짐 등 미세한 손상이 있는 경우	3
			· 주건축물 지붕이 손상된 곳은 없으나 부속건축물 지붕이 과다하게 손상되어 지붕 재료가 외부로 드러나는 경우	2
				1
			· 주건축물 지붕의 손상이 거의 없는 경우	0
		처짐 (5)	· 주건축물 지붕 차양 또는 처마에 처짐이 과반 이상 진행되어 심각한 경우	5
				4
			· 주건축물 지붕에 처짐이 미세하게 있거나 부속건축물 지붕의 차양 또는 처마 처짐이 일부 확인되는 경우	3
				2
			· 주건축물 지붕이 처짐 없이 양호한 경우	1
				0
	개구부 (문, 창문) (5)	담장, 현관문, 창문 파손 (5)	· 그대로 방치하면 붕괴될 가능성이 크며, 과반 이상 파손되어 있어 경관을 해치고 있음	5
				4
			· 일부 파손되어 있으나, 붕괴될 가능성이 낮고 경관을 해칠 정도는 아님	3
				2
			· 파손된 부분이 거의 없음	1
				0
위해성 (빈집과 주변 지역) (60)	안전 (35)	붕괴위험 (20)	· 주건축물, 부속건축물, 축대 등의 기울어짐이나 변형으로 인근 피해가 예상되거나 이미 발생한 경우	20
				16
				12
			· 주건축물, 부속건축물, 축대 등의 붕괴 위험이 일부 있는 경우	8

			· 주건축물, 부속건축물, 축대 등의 붕괴로 인근에 피해가 예상되지 않는 경우	4
				0
		화재위험 (10)	· 가연성 소재* 등 화재에 취약할 물질이 그대로 방치되어 있음	10
				8
			· 가연성 소재* 등 화재에 취약한 물질은 있으나 잘 보관되어 있음	6
				4
			· 가연성 소재* 등 화재에 취약한 물질이 없음 * 누전/합선 우려가 있는 전기배선, 비닐 천막, 스티로폼 상자 등	2
				0
		치안 범죄 우려 (5)	· 자물쇠 등 보안장치가 설치되어 있지 않음	5
				4
			· 자물쇠 등 보안장치가 허술하게 설치되어 있음	3
				2
			· 외부 침입이 불가능할 정도의 보안장치가 설치됨	1
				0
	위생 (15)	생활위생 (15)	· 생활쓰레기 등(생활쓰레기, 잡초, 가축, 농작물 폐기물)이 대량 방치되어 있어 위생상 문제 발생(해충, 유해동물 서식 등)의 우려가 크며 생활악취도 발생하고 있음	15
				12
			· 생활쓰레기 등(생활쓰레기, 잡초, 가축, 농작물 폐기물)이 일부 방치되어 있어 위생상 문제 발생(해충, 유해동물 서식 등) 가능성이 있으며 생활악취도 발생할 우려가 있음	9
				6
			· 생활쓰레기 등(생활쓰레기, 잡초, 가축, 농작물 폐기물)이 방치되어 있지 않으며 생활악취도 발생하지 않는 경우	3
				0
	생활환경 (10)	통행, 마을 경관, 지역 공동체에 미치는 영향 (10)	· 빈집 방치로 인한 통행방해*, 마을 경관훼손, 지역공동체 환경에 미치는 영향이 매우 큼	10
				8
			· 빈집 방치로 인한 통행방해*, 마을 경관훼손, 지역공동체 환경에 미치는 영향이 우려됨	6
				4
			· 빈집 방치로 인한 통행방해*, 마을 경관훼손, 지역공동체 환경에 미치는 영향이 거의 없음 * 주택 잔해, 쓰레기, 입목 등으로 인해 도보, 차량 등	2
				0

등급산정조사서(공동주택)

1. 기본 정보			
고유번호			조사자
조사일시		20XX. . .	결과 조사 / 불가
주소	지번	(우편번호:) (동·호명까지 표기)	
	도로명		
지역 구분		도시 / 농어촌	건축물대장 유무 유 / 무
소유자 성명			소유자 주소
소유권 지분			소유권변동일(원인)
해당세대 전유면적			동·호명
주택 유형		①공동주택 ②주거용 오피스텔 ③무허가주택 ④그 외 주택()	
건축년도(승인일자)			대지면적
연면적			건축면적
구조			건물 동수
건물 층수			총 호수
필지 형태			접도조건
재산세 납세 여부		유 / 무	
지 도			
외관사진			

2. 건축물의 기본현황(10)

대분류	중분류	소분류(평가항목)	점수
배점		합계	10
기본현황 (10)	사용(내용) 연수 (10)	30년 초과	10
		20년 초과~ 30년 이하	5
		20년 이하	0

3. 빈집 실태조사 평가항목(90)

대분류	중분류	소분류(평가항목)			점수	
합 계					90	
노후 불량 (40)	해당 동 (30)	기울어짐 및 침하 (15)	· 확연한 기울어짐 또는 지반 침하로 건물의 안전에 영향을 미쳐 긴급한 조치가 필요한 경우		15	
			· 기울어짐 또는 지반 침하로 건축물 안전에 영향을 미칠 것으로 우려되어 개선이 요구되는 경우		12	
			· 약간의 기울기 및 침하가 있으나 건축물의 안전에 영향 없음		9	
			· 육안상 미세한 기울어짐 또는 지반 침하		6	
			· 기울어짐 또는 지반침하가 거의 없음		3	
					0	
		균열 및 누수 (15)	외벽 (10)	· 균열폭 0.5mm 이상의 균열 발생상태		10
						8
				· 균열폭 0.3mm 이상 ~ 0.5mm 미만의 균열 발생상태		6
						4
				· 미세 균열 발생 상태(균열폭 0.3mm 미만 균열 발생상태) · 균열 및 누수 없음		2
						0
			내부 (복도, 계단실 등) (5)	· 균열폭 0.5mm 이상의 균열 발생상태		5
						4
				· 균열폭 0.3mm 이상 ~ 0.5mm 미만의 균열 발생상태 · 균열폭 0.3mm 미만 균열 발생상태		3
						2
				· 미세 균열 발생상태 · 균열 및 누수 없음		1
						0
	해당 세대 (10)	창문 (5)	· 창문 노후·불량으로 손상 및 개방 상태로 방치		5	
					4	
			· 창문이 일부 깨지거나 손상 · 손상 부위는 없으나 개방된 상태		3	
					2	
			· 손상부위는 없으나 노후 · 노후·불량 및 손상 없음		1	
					0	
출입문 (5)		· 출입문 노후·불량으로 손상 및 개방 상태로 방치		5		
				4		
		· 출입문이 일부 깨지거나 손상 · 손상 부위는 없으나 개방된 상태		3		
				2		
		· 손상부위는 없으나 노후 · 노후·불량 및 손상 없음		1		
				0		

(6쪽 중 제6쪽)

위해성 (해당동과 주변단지) (50)	안전 문제 (25)	낙하물 위험 (10)	· 창문의 부속 구조물의 상태가 불량하며 적치물 낙하가 예상되거나 이미 발생한 경우	10
				8
			· 적치물 낙하 우려는 없으나 창문 및 난간 등 일부 손상된 경우	6
				4
			· 노후 창문 및 적치물 낙하로 인근에 낙하물 피해가 예상되지 않는 경우	2
				0
		화재 위험 (10)	· 전용공간에 가연성 소재* 사용 또는 적치 등 화재 발생 유발	10
				8
			· 공용공간에 가연성 소재* 사용 또는 적치 등 화재 발생 유발 물질이	6

			일부 적치되어 있는 경우 * 누전/합선 우려가 있는 전기배선, 비닐 천막, 스티로폼 상자 등	4
			· 세대 내외부의 화재 발생이 우려되지 않는 경우	2
				0
		방법/ 치안 범죄 (5)	· 세대 현관문(도어락 등) 보안장치가 설치되어 있지 않거나 파손되어 있음	5
				4
			· 세대 현관문(도어락 등) 보안장치가 설치되어 있으나 개폐되어 있음	3
				2
				1
			· 세대 현관문(도어락 등) 보안장치가 온전하게 설치되어 있음	0
			위생 문제 (5)	· 전용공간에 곰팡이, 오물 발생 또는 폐기물 적치가 다수 있는 경우
	4			
	· 전용공간에 곰팡이, 오물 발생 또는 폐기물 적치가 일부 있는 경우 · 공용공간에 오물 발생 또는 폐기물 적치가 일부 있는 경우	3		
		2		
	· 세대 내외부에 오물 발생 또는 폐기물 적치가 없는 경우	1		
		0		
	누수 문제 (15)	· 누수로 인해 인근 세대 피해가 예상되거나 이미 발생한 경우	15	
			12	
		· 누수가 발생되었으나, 인근에 피해가 예상되지 않거나 경미한 경우	9	
			6	
		· 누수로 인해 인근 세대에 피해가 예상되지 않거나 없는 경우	3	
			0	
	경관 문제 (5)	· 주택의 외관이 관리되지 않아(페인트 · 낙서 등) 인근지역의 경관을 현저하게 저해하는 경우	5	
			4	
		· 주택의 외관이 관리되고 있지 않으나(페인트, 낙서 등) 인근지역의 경관을 일부 저해하는 경우	3	
			2	
		· 주택으로 인한 미관상 저해가 없는 경우	1	
			0	

구 분	결 과
· 개보수 없이 또는 개보수 후에 거주 또는 활용이 가능한 빈집 기본현황+노후·불량상태+위해성 점수가 40점 이하	1등급 (활용대상 빈집)
· 안전조치 또는 이에 준하는 정비가 필요한 빈집 기본현황+노후·불량상태+위해성 점수가 41~69 - 단독주택은 경사·균열 중 1개가 4점 이상인 경우, 공동주택은 기울기·침하 12점 이상, 균열·누수 외벽이 8점 이상, 균열·누수 내부가 4점 이상 중 1개에 해당하는 경우	2등급 (관리대상 빈집)
· 철거 또는 이에 준하는 정비가 필요한 빈집 기본현황+노후·불량상태+위해성 점수가 70점 이상 - 단독주택은 경사·균열 중 2개가 4점 이상인 경우, 공동주택은 기울기·침하 12점 이상, 균열·누수 외벽이 8점 이상, 균열·누수 내부가 4점 이상 중 2개 이상에 해당하는 경우	3등급 (정비대상 빈집)