

[별표]

방사성폐기물 소각공정 비정상 운전시 조치사항(제14조 관련)

설 비	상 태	운전 중지	투입 정지	경보	기록	요구 및 조치사항
1. 소각계통						
가. 고체폐기물투입 장치	분쇄기		○	○		적절한 투입
	투입속도				○	폭발, 배기체의 과다 배출방지
나. 액체폐기물투입 장치	투입속도				○	적절한 투입
	저압		○	○		적절한 분무
	고압		○	○		폭발의 방지
다. 분무장치	저온		○	○		적절한 연소
	저압		○	○		적절한 연소
라. 1차연소실	고온	○	○	○		설비보호
	저온		○	○		적절한 분해
	부압		○	○		배기체 누출 방지
	저산소농도 또는 분석기의 고장		○	○	○	적절한 폐기물 분해
	고농도의 CO 또는 분석기의 고장		○	○	○	적절한 폐기물 분해
마. 버너	연료의 고압		○	○		미연소 연료의 배출방지
	연료의 저압		○	○		적절한 연소
	분무의 저압		○	○		적절한 분무(오일버너에만 적용)
	화염의 소실		○	○		시설의 가동중단(폭발방지).
	혼합공기량의 부족	○	○	○		가동중단, 공기량 조절후 재가동
바. 2차연소실	고온	○	○	○		2차연소실 가동중지
	저온		○	○		적절한 폐기물분해를 위하여 투입 중지
	저산소농도 또는 분석기의 고장		○	○		적절한 폐기물분해를 위하여 투입 중지
	고농도의 CO 또는 분석기의 고장		○	○		적절한 폐기물분해를 위하여 투입 중지
	높은 가스속도		○	○		폐기물의 적절한 분해 및 입자의 비산방지를 위한 재조정
2. 배기체 처리계통						
가. 냉각계통	높은 출구온도	○	○	○		시설의 보호를 위하여 중단
	낮은 출구온도		○	○		건조 전기집진기의 수명단축과 여 과장치의 막힘현상을 방지하기 위 하여 투입중지
나. 벤츄리 세정기 (공기 중의 먼지를 모아 제거하는 장 치)	낮은 압력강하		○	○		오염물의 대량 배출방지를 위하여 투입중지
	세정액의 낮은 유속		○	○		오염물의 대량 배출방지를 위하여 투입중지
다. 여과기	높은 압력강하				○	필터의 손상방지를 위해 운전중단 및 필터교체 필요
라. 증진세정기	세정액의 낮은 유 속		○	○		오염물 대량방출방지를 위해 투입 중지

설 비	상 태	운전 중지	투입 정지	경보	기록	요구 및 조치사항
마. 고성능 공기여과 기	높은 압력강하			○		필터의 손상방지를 위해 운전중단 및 필터 교체
바. 활성탄(높은 흡 착성을 지닌 탄소질 물질)층	높은 압력강하			○		필터의 손상방지를 위해 운전중단 및 필터 교체
3. 일반감시시설						
가. ID Fan	진공소실	○	○	○		모든 운전을 중단, 신속히 환기를 실행(폭발, 배기가스 누출방지)
나. 전기	전력의 부족	○	○	○		시설운전 중단
다. 배출감시장치 (일반)						
1) 일산화탄소			○	○	○	배출농도 감시, 기록 및 연소 효 율 계산
2) 이산화탄소					○	효율계산
3) 산소			○	○	○	폐기물 처리속도를 산소농도로 제 어
4) 탄화수소					○	배출농도감시, 기록
5) 질소산화물					○	배출농도감시, 기록
6) 이산화황					○	배출농도감시, 기록
(방사성물질)						
7) 방사성입자						
가) α		○	○	○	○	대량 배출을 방지하기 위하여 투 입 중지
나) β/γ		○	○	○	○	대량 배출을 방지하기 위하여 투 입 중지
4. 방사성기체						
가. 방사성 요오드균		○	○	○	○	대량배출을 방지하기 위하여 투입 중지
나. 삼중수소		○	○	○	○	대량배출을 방지하기 위하여 투입 중지
다. C-14		○	○	○	○	대량배출을 방지하기 위하여 투입 중지
라. 기타 불활성기체		○	○	○	○	대량배출을 방지하기 위하여 투입 중지