

[별지 제2호 서식] <개정 2024. 8. 7.>

저압 전기설비 점검기록표

□ 절연저항 · 누설전류 측정기록표

연 일 일

[illegible]

[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1MΩ, 300V 이하 - 0.2MΩ, 400V 미만-0.3MΩ, 400V 이상-0.4MΩ

2. 누설전류 : 1mA 이하

☐ 접지저항(接地抵抗: 매설한 접지 전극과 땅 사이의 전기 저항) 측정기록표

년 월 일

[illegible]