

라이플복도식사격장의 구조·설비 기준(제2조제2항 관련)

구분	구조·설비
사좌	1. 사격선이 명확하고 전체적으로 볼 때 직선일 것 2. 사대는 폭(사격선에서의 길이)이 1.2미터 이상, 길이가 2미터 이상일 것 3. 사대의 위치가 명확히 표시되고 전체적으로 볼 때 수평일 것
사옥	1. 사옥이 사좌로부터 탄알받이까지 전체를 덮도록 되어 있을 것 2. 사옥의 천장, 측벽 및 바닥은 다음 구조로 할 것 가. 내면(탄도에 대한 면)은 평탄할 것 나. 사좌와 사격선으로부터 사격방향을 향해 5미터 이내의 천장, 측벽 및 바닥은 두께 15밀리미터 이상(4밀리미터 이상)의 철판이나 이와 같은 정도의 내탄성이 있는 재질로 되어 있을 것 다. 나 외의 부분의 천장, 측벽 및 바닥은 두께 10밀리미터 이상(3밀리미터 이상)의 철판이나 이와 같은 정도의 내탄성이 있는 재질로 되어 있을 것 라. 사좌와 사격선으로부터 사격방향을 향하여 3미터 이내의 천장 및 측벽이 철판이나 콘크리트로 되어 있을 경우에는 두께 10센티미터 이상(3센티미터 이상)의 목재로 입힐 것 마. 라 외의 부분의 천장, 측벽 및 바닥 등에 탄알이 튀어나갈 우려가 있는 부분에는 이를 방지할 수 있는 정도의 목재로 입힐 것 3. 발사탄의 위해 방지에 유효한 사옥에 상당하는 특별설비 또는 자연지물이 있을 경우에는 제1호와 제2호에도 불구하고 시·도 경찰청장이 정하는 구조·설비로 할 수 있다. 이 경우 설비는 제1호와 제2호의 기준과 같은 효과가 있는 것이어야 한다.
표적	1. 사격선과 표적의 거리는 25미터 이상일 것 2. 표적은 사대와 바로 마주 보는 위치에 있을 것 3. 표적테는 목재여야 하며 탄알에 맞을 우려가 있는 부분에는 금속류가 노출되지 않을 것
감적호	1. 표적조작자를 위하여 설치하는 감적호 중 탄알에 맞을 우려가 있는 부분은 두께 3미터 이상(1미터 이상)의 토층(돌맹이나 그 밖의 불규칙한 물질로서 탄알을 튕게 할 우려가 있는 것을 포함하지 않아야 한다. 이하 같다)으로 되어 있을 것

	2. 감적호는 별도와 같은 구조일 것
탄알받이	1. 표적 후방에 두께 3미터 이상(1미터 이상)의 토층으로 된 탄알받이가 있을 것 2. 탄알받이가 사좌의 천장 및 측벽과 밀착되어 있을 것 3. 발사탄의 위험을 방지할 수 있는 특별설비 및 자연지물이 있을 경우에는 제1호와 제2호에도 불구하고 시·도경찰청장이 정하는 구조·설비로 할 수 있다. 이 경우 그 구조·설비는 제1호와 제2호의 기준과 같은 정도의 효과가 있는 것이어야 한다.
조명설비	1. 조명설비가 있을 것 2. 조명설비가 탄알에 의하여 파손될 우려가 없는 위치에 있을 것
그 밖의 사항	1. 총을 손질할 장소가 있을 것 2. 관람석은 사좌의 후방에 있을 것

비고: () 안의 숫자는 22구경 주변타격식 라이플총만을 사용하는 사격장에 적용한다.

[별표 3의 별도]

단면도

