

■ 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 16의4] <개정 1999.7.15>

석궁의 검사기준(제50조제1항관련)

1. 성능개조여부 검사기준

구 분	종 목	검 사 항 목	검 사 합 격 기 준
구조형식	석 궁	1. 구조형식의 원형 유지상태	·구조형식의 변경이나 개조·손괴·부식 등의 결함이 없을 것
		2. 개머리 및 기관부 원형 유지상태	·개머리 및 기관부의 대체 등의 변경 이 없을 것
	석궁및 화 살	1. 제조번호의 타각유 지 상태	·제조번호의 타각·변경 등의 결함이 없 을 것

2. 제조시 제품종합검사 및 제조품안전검사기준

구 분	종 목	검 사 항 목	검 사 합 격 기 준
구조형식	석 궁	1. 설계도면 일치여부	·허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것
		2. 탄력성	·68kg 이하일 것
		3. 격발장치	·연속격발식이 아닐 것(수출용 제외)
		4. 방아쇠압력	·방아쇠를 당기는 압력이 1kg 이상일 것(선수용 제외)
		5. 안전장치	·안전장치에 결함이 없을 것
		6. 현을 당기는 힘	·도르래식이 아닐 것
	석궁및 화 살	1. 제작회사 및 제조번호 표시	·제작회사·제품명칭·제조연도 및 제조 번호가 표시되어 있을 것
안 전 도 시 험	석 궁	1. 탄력성 검사	·현을 당기는 힘이 68kg에서 현 및 림의 결함이 없을 것