

지하 작전시설 등의 실내공기질 유지기준(제2조의2제1호 관련)

병영생활에 필요한 시설	오염물질 항목	미세 먼지 (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	초미세먼 지 (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	이산화탄 소 (ppm)	폼알데하 이드 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	총부유 세균 (CFU/ m^3)	일산화탄 소 (ppm)
1. 지휘통제실, 문서고, 사격지휘 소, 작전지휘시설 등 모든 지하 작전시설							
2. 비무장지대에 위치한 자연환기 가 제한되는 소초의 지하생활관							
3. 「도서관법」 제2조제1호에 따른 도서관 중 연면적 3천제곱미터 이상인 도서관							
4. 「박물관 및 미술관 진흥법」 제2 조제1호에 따른 박물관 중 연면 적 3천제곱미터 이상인 박물관	100 이하	50 이하			100 이하	-	
5. 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포(쇼핑센터, 복지 회관 등)							
6. 연면적 1천제곱미터 이상인 학 교·교육시설의 교실·강의장							
7. 「전시산업발전법」 제2조제4호에 따른 전시시설 중 연면적 2천제 곱미터 이상인 전시시설							
8. 「의료법」 제3조제2항에 따른 의 료기관 중 연면적 2천제곱미터 이상이거나 병상수가 100개 이상 인 의료기관	75 이하	35 이하			80 이하	800 이하	
9. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 중 연면적 430제 곱미터 이상인 어린이집							
10. 실내주차장(기계식 주차장은 제 외한다)	200 이하	-			100 이하	-	25 이하
11. 연면적 2천제곱미터 이상인 업 무시설, 식당, 병영생활시설(행 정업무 통합시설을 포함한다)	200 이하	-		-	-	-	-

