

Gerenciamento de Riscos

- Reconfiguração da estrutura da central de processamento de dados, além de no mínimo três redundâncias de link dedicado, sendo de alta qualidade por cabo e mais duas conexões via satélite que podem ser usadas simultaneamente também pode ser utilizado para demais serviços da rede sendo claro sua prioridade o VoIP.
- Aplicação das regras de convivência do condomínio e seguro para eventuais danos na estrutura da sala da empresa.
- Adaptação do sistema de incêndio atual para a o jato de CO2 para a cliente.
- Para maximizar os pontos da cabeamento, utilizaremos cabos de fibra ótica nas conexões principais e do Switch de cada mesa e fazendo a distribuição dos SIP Phones por cabos convencionais.
- Acordamos com o cliente que assumiu a responsabilidade de disponibilizar o ambiente até a conclusão do projeto.
- Em relação a falha de energia contamos com o gerador do prédio da empresa que garantiu a retomada da energia dois minutos após a queda, e que mantém o funcionamento constante dos equipamentos por até 24 horas.

Demais riscos que não foram observados, possuem a equipe qualificada para a rápida tomada de decisão em relação aos planos de contingência, claro que caso um novo risco seja identificado ao decorrer do projeto será adicionado ao TAP e apresentado aos clientes.

EAP

