

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/GPMT-UBND

Lấp Vò, ngày 21 tháng 4 năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét nội dung ý kiến của Tổ kiểm tra cấp Giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy nước mặt Bình Thành, công suất 4.000m³/ngày đêm được tổng hợp tại Công văn số 356/NN&MT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lấp Vò;

Xét nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy nước mặt Bình Thành, công suất 4.000m³/ngày đêm được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm văn bản số 275/CN&MTĐT ngày 10 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 47/TTr-NNMT ngày 16 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ tại: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà

máy nước mặt Bình Thành - công suất 4.000 m³/ngày.đêm với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư

1.1. Tên cơ sở: Nhà máy nước mặt Bình Thành – công suất 4.000m³/ngày.đêm.

1.2. Địa điểm hoạt động: xã Bình Thành, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101205 cấp lần đầu ngày 27/09/2006 và đăng ký thay đổi lần 18 ngày 01/7/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

1.4. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cung cấp nước sạch.

1.5. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:

- Diện tích thực hiện dự án: 1.491,6 m².

- Dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024.

- Dự án đầu tư Nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, số thứ tự 08 phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công suất hoạt động: 4.000 m³/ngày đêm.

- Công nghệ sản xuất: Quy trình công nghệ xử lý nước tại trạm cấp nước: Nước sông Xáng – Lập Vò → Công trình thu → Cụm xử lý (Bu trộn, bể phản ứng, bể lắng, bể lọc trọng lực) → Bể chứa → Trạm bơm cấp II → Mạng phân phối.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (*Kể từ ngày Giấy phép môi trường này được ký ban hành đến ngày 18 tháng 4 năm 2035*).

Điều 4. Giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã Bình Thành và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại Giấy phép môi trường này, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Q.CT, PCT/UBND Huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Bình Thành;
- Trang TTĐT Huyện;
- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- LĐVP + C/v;
- Lưu: VT, NN&MT, lhn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Nam

Phụ lục 1
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

*(Kèm theo Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 21/4/2025
của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò)*

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

1. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước rửa lọc, xả lắng từ bể lọc. Lưu lượng xả vào bể lắng bùn: $Q_{\max} = 45\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.
- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại nhà máy lưu lượng xả: $0,09\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Xáng – Lấp Vò, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

2.2. Vị trí xả nước thải:

- Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
- Tọa độ vị trí xả thải: $X=1144557$; $Y = 560510$ (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}00'$, múi chiều 3°).

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: $45\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.

2.4. Phương thức xả nước thải: Tự chảy

2.5. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn; chu kỳ xả 12 giờ, thời gian xả trong một chu kỳ là 1 giờ.

2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải sinh hoạt - QCVN 40:2011/BTNMT, như sau:

TT	Chất ô nhiễm	Đơn vị tính	Giá trị giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục (nếu có)
1	BOD5 (20°C)	mg/l	30	6 tháng/lần	Không có

2	COD	mg/l	75	6 tháng/lần	Không có
3	Amoni (tính theo N)	mg/l	5	6 tháng/lần	Không có
4	Nitrat (tính theo N)	mg/l	-	6 tháng/lần	Không có
5	Phosphat (tính theo P)	mg/l	-	6 tháng/lần	Không có
6	TSS	mg/l	50	6 tháng/lần	Không có
7	Arsen	mg/l	0,05	6 tháng/lần	Không có
8	Thủy ngân	mg/l	0,005	6 tháng/lần	Không có
9	Chì	mg/l	0,1	6 tháng/lần	Không có
10	Cadimi	mg/l	0,05	6 tháng/lần	Không có

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh được thu gom vào bể tự hoại sau đó dẫn vào bể lắng bùn.

- Nước từ hệ thống xử lý nước cấp được dẫn vào bể lắng bùn, tại đây nước được xử lý bằng phương thức lắng cơ học, sau đó nước trong đạt theo tiêu chuẩn xả thải sẽ theo ống thoát PVC chảy ra nguồn tiếp nhận.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Tóm tắt quy trình công nghệ:

Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại → Bể lắng bùn.

Nước từ hệ thống xử lý nước cấp → Bể lắng bùn → Kênh Xáng - Lấp Vò.

- Công suất thiết kế: Bể lắng bùn có thể tích 64 m³

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

2.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

2.2. Trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước trong công trình thủy lợi, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải báo cáo kịp thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức năng quản lý công trình thủy lợi.

Phụ lục 2
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ
CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 21/4/2025
của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung của dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của từ trạm bơm cấp II và từ máy phát điện dự phòng.

2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, như sau:

2.1. Tiếng ồn

Vị trí tiếng ồn	Thời gian áp dụng trong ngày	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 6 giờ
Khu vực thông thường	70	55

2.2. Độ rung

Vị trí độ rung	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 6 giờ
Khu vực thông thường	70	60

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Thiết kế các bộ phận giảm âm ngay tại các trạm bơm bằng cách: xây kín khu vực gây tiếng ồn bằng tường bê tông dày 20 cm, trần nhà được đúc bê tông dày 20 cm. Đồng thời trạm bơm được đặt âm dưới mặt đất trên nền đúc bằng bê tông mác cao để giảm tiếng ồn đến dưới mức cho phép;
- Định kỳ kiểm tra sự cân bằng của các máy móc, bơm khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường cho dầu bôi trơn hoặc thay những thiết bị hư hỏng;
- Lắp đặt đệm cao su đối với các thiết bị có công suất lớn;
- Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị

đầy đủ nút bịt tai.

- Bố trí thời gian lao động thích hợp tại khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao: như mức độ ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị,... Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT, nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm 1/2, mức ồn cho phép tăng thêm 5 dBA. Do đó, Chủ Cơ sở bố trí mỗi nhân viên làm việc không quá 2 giờ tại công đoạn này để đảm bảo sức khỏe cho công nhân;

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Các nguồn phát sinh tiếng ồn phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

Phụ lục 3

ĐỀ XUẤT NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 21/4/2025

của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh ra khối lượng chất thải nguy hại: Pin, ắc quy chì thải; Vật liệu lọc, giẻ lau dính dầu nhớt thải; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Bao bì cứng thải bằng nhựa. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 2,5 kg/năm.

1.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở khoảng 6 kg/ngày, thành phần chủ yếu là bao bì hư hỏng.

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại cơ sở, khối lượng khoảng 0,4 kg/ngày.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

- Trang bị 01 thùng nhựa HDPE dung tích 660L, chia làm 3 ngăn chứa chất thải được đặt ở khu vực riêng biệt.

- Diện tích kho chứa: 6 m².

- Kho chứa CTNH được đặt ở khu vực riêng biệt, cách xa khối nhà vận hành và làm việc, mặt sàn trong khu vực bảo đảm kín khít, không bị thấm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa, hạn chế gió trực tiếp.

2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Thực hiện thu gom toàn bộ chất thải phát sinh và lưu chứa trong thùng chứa rác thải 120 L.

2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

Công ty đã bố trí 01 thùng rác nhựa HDPE có nắp đậy, dung tích 120 lít tại khu vực quy định để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Vào cuối ngày, sẽ có nhân viên của đơn vị thu gom rác thải tới thu gom đúng quy định

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Đối với hệ thống xử lý nước thải

- Ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT của Cơ sở gặp sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn xả thải mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận.

2. Đối với bể tự hoại

- Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh

- Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu;

- Định kỳ hút hầm cầu khu bể tự hoại đầy.

3. Đối với mạng lưới cấp thoát nước nội bộ:

- Thường xuyên bảo trì, định kỳ kiểm tra rò rỉ và thay thế đường ống thoát nước đã cũ;

- Khi có sự cố về đường ống cấp thoát nước yêu cầu kỹ thuật lên phương án khắc phục sửa chữa ngay;

- Yêu cầu nhân viên không thải bỏ thức ăn thừa, cặn bã, rác thải vào đường ống thoát nước.

4. Đối với công trình trạm bơm cấp I

- Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu

- Thường xuyên theo dõi diễn biến dòng chảy, lòng sông.

- Ngừng khai thác nếu phát hiện nguồn nước quá kiệt do thiên tai.

- Khi phát hiện các chướng ngại vật trên sông ảnh hưởng đến dòng chảy sẽ được thu gom, khơi thông.

- Sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu

- Giám sát quá trình khai thác, không để đầu thu nước bị rơi xuống đáy sông làm khuấy trộn bùn đất, kéo theo vào dòng chảy về hạ nguồn.

- Bảo đảm sự di cư của các loài thủy sản, việc lưu thông của các phương tiện vận tải thủy....

- Khi phát hiện các chướng ngại vật trên sông ảnh hưởng đến dòng chảy sẽ được thu gom, khơi thông.

- Không lắp đặt các thiết bị thu, công trình thu lấn chiếm lòng lạch sông.

- Các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn công trình

- Giám sát chất lượng nước mặt khai thác, sử dụng cho việc sản xuất hàng ngày.

5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trong các thùng chứa có nắp đậy, không để nước mưa chảy tràn cuốn theo CTNH;

- Thu gom toàn bộ lượng dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn,... Không

để các CTNH chung với rác thải thông thường;

- Hạn chế tối đa sửa chữa xe, máy móc, thiết bị tại khu vực Cơ sở;
- Bố trí nhân viên thu gom, có phương án phòng ngừa CTNH khi có sự cố như cháy nổ, nước mưa chảy tràn;
- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại với kết cấu nhà có mái che với nền bê tông vững chắc; có gờ chống tràn ngăn nước mưa chảy tràn để lưu trữ đến khi có đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý.

6. Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng hóa chất

- Định kỳ hằng ngày kiểm tra việc lưu trữ hóa chất đảm bảo an toàn; khi phát hiện các sự cố phải nhanh chóng báo cho người quản lý và chịu trách nhiệm hoặc ghi nhận, báo cáo những hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa kịp thời;
- Trang bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện ứng phó tại cơ sở;
- Người chịu trách nhiệm được phân công phải trực tiếp chỉ huy, xử lý sự cố; Sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu, di chuyển nhanh đến cơ sở y tế gần nhất;
- Tùy vào tình hình của sự cố mà thông báo cho các cơ quan chức năng địa phương để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời;
- Khi hóa chất rơi vào người, tay thì phải rửa ngay dưới vòi nước sạch. Nếu không may bị hóa chất hóa chất vào mắt, miệng thì cần đến ngay Cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra;
- Khi hít phải hóa chất có triệu chứng ho, đau ngực, nhức đầu,... nên đến ngay Cơ sở y tế để bác sĩ kiểm tra;
- Khi lơ tiếp xúc trực tiếp với hóa chất lỏng dẫn đến bỏng nặng thì ngay lập tức rửa dưới nước sạch trong 15 phút;
- Thực hiện theo kế hoạch kiểm soát, ngăn ngừa và khắc phục sự cố hóa chất Clo;
- Liên hệ với nhà cung ứng hóa chất khi có sự cố rò rỉ lớn xảy ra để có các biện pháp hỗ trợ tốt nhất;

7. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác

7.1. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện;
- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn;
- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện;
- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan

chức năng cấp;

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện;
- Kiểm tra, nhắc nhở ý thức công nhân viên;
- Đã lắp đặt hệ thống chống sét và phối hợp với đơn vị có chức năng đo điện trở hàng năm.

7.2. Biện pháp phòng ngừa cháy nổ

- Mỗi khu vực trong Cơ sở được trang bị hệ thống PCCC riêng, bao gồm: các thiết bị chữa cháy như: bình bột, bình CO, và hệ thống chữa cháy cố định: bể chứa nước chữa cháy, trụ cấp nước chữa cháy, hệ thống đường dây, ống dẫn và vòi phun, ... đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn khu vực của Cơ sở. Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng;

- Cấm công nhân vứt tàn thuốc bừa bãi tại khu vực cấm;

- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC;

- Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng hở): Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật. Khi thấy nơi quần băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn;

- Phòng chống cháy máy biến thế: Nếu máy biến thế làm việc quá công suất (hiện tượng ống báo nhiệt độ hoặc đồng hồ đo chỉ số không an toàn) nên kiểm tra nhiệt độ;

- Phương án phòng cháy chữa cháy: Khi xảy ra cháy thì người phát hiện đầu tiên hô to “Cháy! Cháy! Cháy!” hoặc bấm còi báo động cho mọi người biết có cháy xảy ra và nhanh chóng gọi điện thoại số 114 báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy. Trưởng trạm là chỉ huy chữa cháy tại chỗ, huy động lực lượng có mặt tại hiện trường và tổ chức thực hiện, đồng thời phân công mọi người ở trạm;

- Biện pháp khác: Công ty thường xuyên tổ chức cho công nhân định kỳ tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy để chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố khi xảy ra hỏa hoạn tại Cơ sở.

7.3. Sự cố thất thoát, thất thu nước cấp

- Thường xuyên quản lý, kiểm tra định kỳ mạng lưới đường ống cấp nước;

- Kết hợp tuyên truyền về cấp nước an toàn tới nhân dân trong các buổi truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tại các địa phương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân trong công tác bảo vệ hệ thống cấp nước;

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình từ khâu thiết kế, giám sát, thi công xây dựng để giảm thiểu sự cố gây thất thoát nước trong quá trình hoạt động;

- Lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu có chất lượng cao, đồng hồ nước có độ chính xác cao và đã qua kiểm định để lắp đặt;
- Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý mạng lưới tuyến ống và khách hàng sử dụng bằng các phần mềm;
- Giám sát chặt chẽ công tác lắp đặt các tuyến ống cho các đối tượng tiêu thụ mới để hạn chế tình trạng thất thoát;
- Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch được thực hiện vào ban đêm để tăng cao hiệu quả phát hiện bằng các thiết bị dò tìm rò rỉ và theo dõi, đánh giá lượng nước thất thoát thông qua đồng hồ kiểm soát lưu lượng tại từng khu vực. Khi phát hiện các điểm rò rỉ, vỡ ống thì phải tiến hành tập trung toàn bộ nhân lực khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để giảm tối thiểu lượng nước thất thoát và cấp nước ổn định trở lại;
- Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gây thất thoát nước sạch như đầu nối không hợp pháp, có ý gây bể, rò rỉ đường ống dẫn nước,...;
- Trên mạng lưới cấp đầu tư lắp đặt các van giảm áp thông minh để tự động điều chỉnh áp lực, lưu lượng giữa các khu vực có độ chênh lệch lớn về cao độ;
- Cập nhật và áp dụng nhiều giải pháp mới nhằm hạn chế thất thoát, thất thu của Cơ sở.