

Số: 83 /GPMT-UBND

Tân Hồng, ngày 29 tháng 05 năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét ý kiến của Tổ kiểm tra, thẩm định cấp Giấy phép môi trường đối với báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy nước mặt Bình Phú tại ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng của Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp.

Xét nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy nước mặt Bình Phú đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản số 327/CN&MTĐT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 393/TTr-TNMT ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Phòng Nông nghiệp và Môi trường Huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy nước mặt Bình Phú tại ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp với các nội dung như sau.

1. Thông tin chung của dự án đầu tư

1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy nước mặt Bình Phú

1.2. Địa điểm hoạt động: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 1400101205

1.4. Mã số thuế: 1400101205-001

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cung cấp nước sạch

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:

- Phạm vi: Nhà máy nước mặt Bình Phú xây dựng trên tổng diện tích đất 2331,6m² (thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 90); Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tại ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

- Quy mô, công suất

- Dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024.

- Dự án đầu tư nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, số thứ tự 08 phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công suất hoạt động: 6.000 m³/ngày đêm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4 Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nội dung kèm theo phụ lục 4)

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp được cấp Giấy phép môi trường.

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2025 đến ngày 28 tháng 5 năm 2035).

Điều 4. Giao phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã Bình Phú tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Chủ dự án;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng NN&MT;
- UBND xã Bình Phú;
- Trang TTĐT Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT/UB,NC(Tư).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Công Luận

Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (kèm theo Giấy phép môi trường số: /GPMT-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND huyện Tân Hồng)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

1. Nguồn phát sinh nước thải

Nguồn phát sinh nước thải: Nước rửa lọc, xả lắng từ bể lọc, lưu lượng phát sinh 390m³/ngày đêm.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Tân Thành – Lò Gạch

2.2. Vị trí xả nước thải

- Tại miệng cống xả ra Kênh Tân Thành – Lò gạch, tại ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiếu 3°): X: 1203090; Y: 549657

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 390m³/ngày.đêm

2.3.1. Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn, chu kỳ xả 12 giờ, thời gian xả trong một chu kỳ là 1 giờ.

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với hệ số K_q = 0,9 và K_f = 1,1, cụ thể như sau:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục (nếu có)
1	Lưu lượng	m ³ /ngày.đêm	390		Không có
2	pH	-	6 đến 9	6 tháng/lần	Không có
3	BOD ₅ (20°C)	mg/L	29,7	6 tháng/lần	Không có

4	COD	mg/L	74,25	6 tháng/lần	Không có
5	Chất rắn lơ lửng	mg/L	49,5	6 tháng/lần	Không có
6	Amoni (tính theo N)	mg/L	4,95	6 tháng/lần	Không có
7	Arsen	mg/L	0,0495	6 tháng/lần	Không có
8	Thủy ngân	mg/L	0,00495	6 tháng/lần	Không có
9	Chì	mg/L	0,099	6 tháng/lần	Không có
10	Cadimi	mg/L	0,0495	6 tháng/lần	Không có
11	Coliform	vi khuẩn/100mL	3000	6 tháng/lần	Không có

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải

Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp sau xử lý tại hồ lắng bùn theo công thoát nước ly tâm D400 bố trí lắp cửa phay để điều chỉnh tần suất xả thải ra kênh Tân Thành – Lò Gạch.

Tổng số lượng công xả nước là 01 công đặt từ hồ lắng bùn xả ra kênh Tân Thành – Lò Gạch.

Nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Nước thải sinh hoạt trước khi vào dẫn vào hồ lắng bùn được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

01 hồ lắng bùn bê tông cốt thép, kích thước thiết kế: 20,5m x 6m x 3m. Thể tích hồ 369m³.

- Bể tự hoại 03 ngăn: ngăn chứa 3m³; ngăn lắng: 1,5m³; ngăn lọc 1,5m³.

1.3. Hệ thống thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp ứng phó sự cố:

Trang bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện ứng phó tại cơ sở.

Ngừng ngay việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống xử lý nước thải của cơ sở gặp sự cố. Thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, xử lý nước thải đạt quy chuẩn mới được xả ra nguồn tiếp nhận.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Sau khi được cấp Giấy phép môi trường (vận hành thử nghiệm trong 30 ngày).

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm:

Hồ lắng bùn bê tông cốt thép, kích thước thiết kế: 20,5m x 6m x 3m. Thể tích hồ 369m³.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu:

01 điểm tại miệng cống xả đặt từ hồ lắng bùn xả ra kênh Tân Thành – Lò Gạch.

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiếu 3°): X: 1203090; Y: 549657

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,1 (Không áp dụng hệ số Kq và Kf đối với thông số pH và Coliform), cụ thể như sau:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục (nếu có)
1	Lưu lượng	m ³ /ngày.đêm	390		Không có
2	pH	-	6 đến 9	6 tháng/lần	Không có
3	BOD ₅ (20°C)	mg/L	29,7	6 tháng/lần	Không có
4	COD	mg/L	74,25	6 tháng/lần	Không có
5	Chất rắn lơ lửng	mg/L	49,5	6 tháng/lần	Không có
6	Amoni (tính theo N)	mg/L	4,95	6 tháng/lần	Không có
7	Arsen	mg/L	0,0495	6 tháng/lần	Không có
8	Thủy ngân	mg/L	0,00495	6 tháng/lần	Không có

9	Chì	mg/L	0,099	6 tháng/lần	Không có
10	Cadimi	mg/L	0,0495	6 tháng/lần	Không có
11	Coliform	vi khuẩn/100mL	3000	6 tháng/lần	Không có

2.3. Tần suất lấy mẫu: 03 tổ hợp trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Phụ lục 2
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG
VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND
ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

+ Nguồn số 01: Máy phát điện dự phòng

+ Nguồn số 02: Từ trạm bơm cấp II

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

+ Vị trí nguồn số 01: Máy phát điện dự phòng; Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105° , múi chiều 3°): X: 1203000, Y: 549475

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ trạm bơm cấp II; Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105° , múi chiều 3°): X: 1203008; Y: 549465

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn

TT	Từ 6-21 giờ (dBA)	Từ 21-6 giờ (dBA)	Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
1	55	45	01 năm/lần	Khu vực đặc biệt
2	70	55	01 năm/lần	Khu vực thông thường

3.2. Độ rung:

TT	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB		Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
	Từ 6-21 giờ	Từ 21-6 giờ		
1	60	55		Khu vực đặc biệt
2	70	60		Khu vực thông thường

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Kiểm tra thường xuyên độ cân bằng của máy móc, thiết bị (định kỳ trong quá trình hoạt động), kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ bảo dưỡng để đảm bảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị cho các cán bộ kỹ thuật tại các vị trí cần thiết, bố trí thời gian làm việc hợp lý.

- Tổ chức làm việc theo ca luân phiên nhân viên làm việc tại những nguồn phát sinh tiếng ồn để giảm tác động của tiếng ồn đối với cán bộ, công nhân viên vận hành nhà máy.

- Các phòng khuôn viên được bố trí cửa kín nhằm hạn chế tiếng ồn tác động từ bên ngoài.

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

Phụ lục 3
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA
VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(kèm theo Giấy phép môi trường số: /GPMT-UBND ngày tháng năm 2025
của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

Trong quá trình hoạt động của cơ sở phát sinh các loại chất thải nguy hại như sau: Bóng đèn quỳnh quang thải, các thiết bị điện và điện tử thải, giẻ lau thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, pin thải với khối lượng phát sinh khoảng 2,5kg/tháng

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

- Bùn thải: 1,9tấn/tháng

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên làm việc tại trang trại được thu gom, phân loại, bao gồm: rác hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,...), rác thải vô cơ (bao nilon, vỏ lon, thủy tinh,...), khối lượng: 0,4kg/ngày

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

2.1.1. Thiết bị lưu chứa

- Thùng chứa, dán nhãn, mã chất thải nguy hại, để thu gom và lưu giữ chất thải rắn nguy hại.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường

- Đối với các loại tái chế được (thùng đựng hóa chất xử lý nước, giấy vụn, thùng carton, chai nhựa đựng nước uống) được thu gom, lưu giữ chuyển giao cho đơn vị thu mua.

- Bùn Thải: Nạo vét, để khô, tận dụng san lấp mặt bằng bên trong khuôn viên cơ sở hoặc hợp đồng xử lý theo quy định.

2.3 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

Bộ trí thùng rác có nắp đậy đặt trong khuôn viên cơ sở. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Biện pháp phòng chống cháy nổ

- Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quy định gồm: Trang bị bình chữa cháy xách tay tại các nhà kho, thiết bị phòng cháy chữa cháy để nơi dễ nhìn thấy và dễ lấy.

- Các phương tiện chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng.

- Các thiết bị điện sẽ được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng phát tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm.

- Phối hợp với cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn định kỳ cho công nhân, người lao động về công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Sự cố môi trường

Trang bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện ứng phó tại cơ sở./.

Phụ lục 4

YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.

C. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Chủ dự án cam kết xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với hệ số $K_q = 0,9$, $K_f = 1,1$. Thời hạn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT đến hết ngày 31/12/2031 theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2025). Sau ngày 31/12/2031, Chủ dự án cam kết xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành; thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

4. Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc đã cam kết trong nội dung Giấy phép bảo vệ môi trường. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm

hoặc đột xuất (trong đó cập nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại phụ lục 3, do các thay đổi này không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường); công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật./