

V/v làm rõ E-HSDT gói thầu số 01/PTV:
“Thuê vị trí lắp đặt thiết bị dự phòng cho
TTDL EVNCP”

Kính gửi: Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (Bên mời thầu) phát hành và Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của quý Nhà thầu Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng đã nộp cho Bên mời thầu gói thầu số 01/PTV: “Thuê vị trí lắp đặt thiết bị dự phòng cho TTDL EVNCP”.

Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu và đánh giá thầu theo quy định. Nay, Bên mời thầu đề nghị Nhà thầu làm rõ nội dung như sau:

Làm rõ và cung cấp tài liệu tham chiếu của các yêu cầu tại mục 3 chương V – Yêu cầu kỹ thuật trong Bảng tuyên bố đáp ứng, cụ thể:

TT	Danh mục	Mô tả đặc tính	Khả năng đáp ứng	Tài liệu tham chiếu
1	Hệ thống máy phát dự phòng	$\geq 400\text{KVA}$, có khả năng duy trì hoạt động liên tục của hệ thống trong 72 giờ, có khả năng dự phòng 1+1	Đáp ứng	Mục 5.1, Trang 5 của Hồ sơ kỹ thuật
2	Hệ thống camera	Giám sát TTDL liên tục 24/7, lưu dữ liệu hình ảnh trong vòng 1 tháng	Đáp ứng	Mục 5.5, Trang 5 của Hồ sơ kỹ thuật
3	Hệ thống kiểm soát vào ra	Có hệ thống kiểm soát vào ra TTDL	Đáp ứng	Mục 5.1, Trang 5 của Hồ sơ kỹ thuật

Do vậy, Bên mời thầu đề nghị Nhà thầu có văn bản làm rõ và cung cấp hồ sơ/ tài liệu có liên quan (nếu có) về Bên mời thầu trước 14 giờ ngày 13/04/2023 (Thứ năm) để Bên mời thầu có cơ sở đánh giá thầu. Sau thời hạn này, nếu Nhà thầu không có văn bản làm rõ, bổ sung các hồ sơ/tài liệu theo quy định thì Bên mời thầu sẽ tiến hành kết luận kết quả đánh giá thầu.

Bên mời thầu thông báo để Nhà thầu được biết và thực hiện theo đúng quy định của E-HSMT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH, KTMVT, TCG.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Tuấn