CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow | EP 13 - Incident Response

Ad Soyad: Hüseyin Enes Ertürk **Grup:** Yazılım Gece B **Tarih: 06.11.2026**

Varsayımsal olay: Saat 10:15'te servis hesabında yetkisiz erişim görülüyor. PLC ayarları değişmiş olabilir ve makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu olduğumu varsayıyorum. Gerçek makinede böyle bir olay tespit edilmedi.

Görev - zaman çizgisini doldurun

1. 10:15 - ilk 15 dakika: kimi ararsınız, ilk üç eyleminiz?

Bakım/emniyet sorumlusunu ve bilgi işlem ekibini ararım. İlk üç eylemim: insanları tehlike alanından uzaklaştırmak ve gerekiyorsa yetkili ekiple güvenli duruşu sağlamak; şüpheli servis erişimini kesmek; alarm saatini ve ilk gözlemleri kaydetmek olur. Rutin reset atıp devam etmem.

2. İlk 2 saat: emniyet güvende mi, neyi korursunuz, hangi hesap kapatılır?

Kontrol edilmeden emniyetin güvende olduğunu söylemem. Bakım ekibi duruş ve koruma ayarlarını inceler. Şüpheli servis hesabı ve açık oturumları kapatılır. Varsa bağlantı kayıtları, PLC/panel kayıtları ve ayar kopyaları değiştirilmeden saklanır; kimin ne zaman aldığı not edilir. Önce insan emniyeti sağlanır.

3. 24 saat - CRA erken uyarısı için hangi bilgi hazır olmalı?

Olayın fark edilme zamanı, ürün bilgisi, kötü niyet şüphesi ve bilinen ilgili AB ülkeleri hazır olmalıdır. Makine CRA kapsamındaysa ve bildirim şartı oluşmuşsa üretici, haberdar olduktan sonra gecikmeden ve en geç 24 saatte erken uyarı verir. Bu makinenin kapsamı doğrulanmadığı için bildirim burada koşullu bir örnektir.

4. 72 saat - kök neden, etki ve önlem için kim ne yapar?

Bilgi işlem ekibi erişim izlerini, bakım ekibi ayarları ve fiziksel etkiyi inceler. Üretici, yetkili siber olay ekibine ve AB siber güvenlik ajansı ENISA'ya ortak bildirim platformundan bilgi verir. İlk etki ve önlemler açıklanır; kök neden belli değilse bu yazılır. Süre, üreticinin haberdar oluşundan 72 saattir; erken uyarıya ek 72 saat değildir.

5. 14 gün - rapor için hangi kayıtlar korunmuş olmalı?

Erişim ve oturum kayıtları, varsa PLC/panel kayıtları, eski-yeni ayarlar, yapılan işlemler ve alınan önlemler korunmuş olmalıdır. 14. gün için rapor taslağı gözden geçirilir. Ancak CRA'da aktif istismar edilen zafiyetin son raporu önlem hazır olduktan sonra en geç 14 gün; ciddi olayın son raporu ise 72 saatlik bildirim sunulduktan sonra bir ay içindedir. Föydeki 14 gün her olay için aynı yasal süre değildir.