



**한국전기안전공사**  
KOREA ELECTRICAL SAFETY CORPORATION

우 360-818 충북 청주시 상당구 율랑동 781 / 전화(043)211-3851~4 / 전송(043)212-3593 / 담당자 이강두

문서번호 충북(기술)740-2579  
시행일자 2002. 08. 19.

수 신 (주)아토  
참 조

선결			지시	
접수	일자 시간	.	결재	
	번호		.	
처리부			공람	
담당자				

## 제 목 사용전검사 결과 통보 (부분합격(I))

귀사에서 신청하신 자가용전기설비에 대한 사용전검사를 실시한 결과 부분합격(I)되었음을 알려드리오며 구내 부하설비는 전기설비가 완료시 사용전검사를 실시하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.

붙임 사용전검사 필증 1부. 끝.

**충 북 지 사**



“무관심한 전기안전 늘어나는 전기재해”

[별지 제 30호 서식]

## 【 사용전 】 검 사 필 증

발행번호 제 15100296 호

신 청 인	대 표 자 성 명	문 상 영	전화번호	(043) 351-7233	
	회사명 또는 상호	(주)아 토			
	주소 또는 소재지	충북 청원군 오창면 각리17-4(오창과학단지)			
검 사 결 과	검 사 전 기 설 비	수전설비 22900V 2000 kW ,구내배전설비(사무동) 발전설비 380-220V 182 kW			
	검 사 년 월 일	2002. 08. 14			
	검 사 자	소 속	충 북 지 사	성 명	이 강 두 (인)
판 정		부분합격(Ⅰ) ( 차기검사 : 2005 년 08월 )			

- 기 사 : 1. 부분검사 신청사유 : 수전설비, 구내배전설비 일부사용  
2. 사용범위 : 수전설비, 구내배전설비(사무동)  
3. 전체공사 완료 예정일 : 2002. 09. 30.  
4. 미검사부분 설비설치후 사용전검사를 필한후 사용바람.

전기사업법 제63조 의하여 검사를 실시하고 동법 시행규칙 34조의 규정에  
의하여 그 결과를 위와 같이 알립니다.

2002 년 08 월 19 일

한국전기안전공사 사장

위임에 의하여 중 북 지 사 장

검사신청인 문상영 귀하

기재요령 : 판정은 합격,부분합격,임시사용 등으로 기재

210mm×297mm(보존용지(1종))70 g/m<sup>2</sup>

『에너지절약 너나 없다 가까운층 걸어가자』  
**한국승강기안전관리원 충북지원**

인터넷 : <http://www.kesi.or.kr>

361-280 충북 청주시 흥덕구 사창동 171-1

문의안내담당 : 박영태

/ 전화 (043) 267-7035~7 / 전송 267-7038

문서번호 충북G5 - 1280

시행일자 2002. 7. 26.( 년)

발음 오창가스공장  
관리주체  
참조 승강기 담당자

제목 승강기 완성검사 결과 통보

1. 귀사(하)가 신청한 승강기 완성검사 접수번호 20020711-00005(2002/07/11)호와 관련  
입니다.

2. 승강기제조및관리에관한법률 제 13조의 규정에 따른 승강기검사 결과를 붙임과 같이  
알려드리오니 승강기의 안전한 운영을 위하여 같은법 제16조의2(승강기의 운행관리자)의 규정  
에 의한 승강기의 운행관리자를 선임하여 승강기를 관리토록 하고, 선임된 운행관리자는 완성  
검사 합격일로부터 6월 이내에 승강기관리교육을 받아야 하며, 제17조(승강기의 자체검사)의  
규정에 의한 승강기의 자체검사를 월 1회 이상 실시하여야 합니다.

붙임 완성검사결과내역서 1부. 끝.

**한국승강기안전관리원 충북지원장**



승강기 검사를 공정히 하겠습니다. 승강기 검사와 관련한 불편사항이나 개선사항에 대한  
의견을 주십시오.

[080-554-4755, 본원 감사부 02) 501-0544, 본원 총무부 02)501-0547]

완성검사결과내역서

건 물 명 : 오창가스공장

주 소 : 충북 청원군 오창면 각리 654-3호(오창과학산업단지)

검사대수 : 1

검사일자 : 2002/07/26 -2002/07/26

호기	설치장소	종 류	형 식	검사결과	유효기간	비 고
1	1-1	덤웨이터	로프식교류	합격	2003/07/25	