온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론 **01B-011-Ver02**

재생에너지를 통해 생산한 전력을 자가 사용 및/또는 계통 연계하는 사업의 방법론

Version **02** (2026. 09. 02.)

1 방법론 일반사항

1.1. 방법론명

재생에너지를 통해 생산한 전력을 자가 사용 및/또는 계통 연계하는 사업의 방법론

1.2. 적용조건

본 방법론은 재생에너지[1] 중 태양광, 풍력, 수력, 조력, 조류를 이용하여 생산된 전력을 자가 소비 및/또는 계통연계 하여 온실가스 배출을 저감하는 사업에 적용가능하다. 본 방법론은 재생에너지 설비 및 장비를 신규로 설치하거나 기존 재생에너지 발전설비의 용량이 증대되는 경우 모두에 적용가능하다.

본 방법론은 아래의 적용조건을 모두 만족해야 한다.

① 재생에너지(태양광, 풍력, 수력, 조력, 조류)를 이용하여 전력을 생산하는 사업
② 재생에너지를 통해 생산된 전력을 자가 사용 및/또는 전력 계통(Grid)에 연계하는 사업
③ 저수조를 이용한 수력발전의 경우 아래 요건 중 하나를 만족해야 함
  ⅰ. 기존저수조를 활용하는 사업
  ⅱ. 기존저수조의 저수용량을 증가시켜 활용하는 경우 전력밀도는 4W/m^2 초과인 사업
  ⅲ. 신규저수조인 경우 전력밀도는 4W/m^2 초과인 사업
④ 재생에너지를 이용하여 생산된 전력이 측정, 기록 및 관리되는 사업

1) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법[법률 제19040호]
"재생에너지"란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지로 규정되어 있다.

본 방법론의 적용불가 조건은 다음과 같다.

① 바이오매스 에너지를 이용한 전력생산사업 또는 열병합발전 사업
② 태양광, 풍력, 수력, 조력, 조류 이외의 재생에너지를 이용한 발전 사업
③ 사업 전 독립된 소규모 전력계통과 연계된 발전설비에서 사용된 화석연료 사용량을 확인할 수 없는 사업

1.3. 사업 경계

본 사업의 경계는 재생에너지 발전 설비 및 전력 계통과 물리적으로 연계된 모든 발전 설비를 포함하며, 사업경계 내 베이스라인 및 사업 활동에 포함되는 배출원 및 온실가스 종류는 아래와 같다.

배출원		온실가스	산정 포함여부	배출원 설명
베이스라인 배출량	발전계통에서 전력생산에 따른 온실가스 배출 (계통전력 사용량)	CO_2	○	주요 온실가스 배출원
		CH_4	○	주요 온실가스 배출원
		N_2O	○	주요 온실가스 배출원
사업 배출량	발전계통에서 전력생산에 따른 온실가스 배출 (계통전력 사용량)	CO_2	○	주요 온실가스 배출원
		CH_4	○	주요 온실가스 배출원
		N_2O	○	주요 온실가스 배출원
	비상 시 화석연료 연소에 따른 CO_2 배출	CO_2	○	주요 온실가스 배출원
		CH_4	×	–
		N_2O	×	–
	수력발전설비의 저수조에서의 메탄 배출	CO_2	×	–
		CH_4	○	주요 온실가스 배출원
		N_2O	×	–

2 베이스라인 방법론

2.1. 베이스라인 시나리오 정의

본 방법론의 베이스라인 시나리오는 아래의 유형에 따라 선택하여 설정할 수 있다.

A1) 국가 전력 계통에 연계된 기존 발전소에서 전력을 생산
A2) 국가 전력 계통에 연계된 기존 발전소에서 생산된 전력을 이용
A3) 자가전력생산 또는 독립된 소규모 전력계통과 연계된 화석연료 이용 발전설비에서 전력을 생산하고 이용

베이스라인 시나리오 선택은 [A1], [A2], [A3] 중 단일로 설정하거나, [A1+A2] 결합하여 설정할 수 있으며, 이외의 다른 대안 시나리오는 적용할 수 없다.

2.2. 추가성 입증

외부사업의 추가성은 법적·제도적 추가성과 경제적 추가성 기준을 만족해야 한다. 단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 이산화탄소상당량톤 (tCO_2-eq)으로 60,000톤을 초과한 사업만 평가한다. 추가성 평가방법은 “외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침” 별표 5를 따른다.

2.3. 온실가스 배출량 산정방법

① 베이스라인 배출량(BE_y)

베이스라인 배출량은 사업 후 재생에너지 발전 시스템을 통해 발전한 전력량 중 발전소 가동을 위해 소비한 소내소비 전력량을 제외한 순 발전량에 전력 배출계수를 곱하여 다음과 같이 산정한다.

$$BE_y = EG_y \times EF_{grid}$$

단, 독립된 소규모 전력계통 지역인 경우, (1)

$$BE_y = EG_y \times EF_{\mathrm{min}igrid}$$

기호	정의	단위
BE_y	y년도 베이스라인 배출량	tCO_2-eq/년
EG_y	y년도 재생에너지 순 발전량	MWh/년
EF_{grid}	전력 배출계수	tCO_2-eq/MWh
$EF_{\mathrm{min}igrid}$	베이스라인 독립된 소규모 계통 전력 배출계수	tCO_2-eq/MWh
※ 외부사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO_2-eq)으로 산정		

y년도 재생에너지 순 발전량(EG_y)은 사업경계 내 계통연계 전력량[2]과 자가소비 전력량의 합을 의미한다. 또한 재생에너지 발전 설비 및 장비의 용량이 증대되는 경우, y년도 재생에너지 순 발전량(EG_y)은 추가로 설치된 재생에너지 순 발전량을 적용하며 이는 별도로 측정되어야 한다.

베이스라인 독립된 소규모 계통 전력 배출계수($EF_{\mathrm{min}igrid}$)는 다음과 같이 산정한다. 사업 이전 화석연료 사용량과 전력 생산량은 최소 과거 3년간의 평균 데이터를 적용한다. 다만, 해당 설비의 가동이 3년을 경과하지 않은 경우 또는 과거 3년간의 데이터를 적용할 수 없는 타당한 사유에 대하여 증명할 수 있는 경우는 최소 1년간의 데이터를 적용하여 산출할 수 있다.

2) 독립된 소규모 전력계통 포함

$$EF_{\min igrid} = \frac{\sum_i (FC_{i,BL} \times NCV_i \times EF_{i,CO_2})}{EG_{BL}} \quad (2)$$

기호	정의	단위
$EF_{\min igrid}$	베이스라인 독립된 소규모 계통 전력 배출계수	tCO_2-eq/MWh
$FC_{i,BL}$	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 사용량	L,m^3,kg/년
NCV_i	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 순발열량	MJ/L,m^3,kg
EF_{i,CO_2}	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 이산화탄소 배출계수	tCO_2/TJ
EG_{BL}	베이스라인 시나리오에서 전력 생산량	MWh/년
※ 외부사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO_2-eq)으로 산정		

② 사업 배출량(PE_y)

사업 배출량은 비상상황 등 발전설비 가동을 위해 전력계통을 통해 공급받은 전력의 온실가스 배출량과 사업 후 y년도 비상 시 화석연료 사용에 따른 연간 배출량, 그리고 수력발전 설비 저수조에서의 온실가스 배출량을 합하여 산정한다.

수력발전의 경우 저수조의 전력밀도가 4W/m^2를 초과하는 사업의 메탄 발생량을 산정해야 한다. 그리고 재생에너지 발전단계에서 발전시설 난방용 및 이동장치의 화석연료 사용량은 사업 배출량에 포함하지 않는다.

$$PE_y = ELG_y + PE_{FF,y} + PE_{HP,y} \quad (3)$$

기호	정의	단위
PE_y	y년도 사업 배출량	tCO_2-eq/년
ELG_y	비상상황 등 발전설비 가동을 위해 전력계통을 통해 공급받은 전력의 온실가스 배출량	tCO_2-eq/년
$PE_{FF,y}$	사업 후 y년도 비상 시 화석연료 사용에 따른 연간 배출량	tCO_2-eq/년
$PE_{HP,y}$	수력발전 설비 저수조에서의 온실가스 배출량	tCO_2-eq/년
※ 외부사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO_2-eq)으로 산정		

1) 비상상황 등 발전설비 가동을 위해 전력계통을 통해 공급받은 전력의 온실가스 배출량(ELG_y)

비상상황 등 발전설비 가동을 위해 전력계통을 통해 공급받은 전력의 온실가스 배출량(ELG_y)은 다음과 같이 산정한다.

$$ELG_y = ELG_{EL,y} \times EF_{grid} \quad (4)$$

기호	정의	단위
ELG_y	비상상황 등 발전설비 가동을 위해 전력계통을 통해 공급받은 전력의 온실가스 배출량	tCO_2-eq/년
$ELG_{EL,y}$	y년도 전력 계통을 통해 공급받은 전력량	MWh/년
EF_{grid}	전력배출계수	tCO_2-eq/MWh
※ 외부사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO_2-eq)으로 산정		

2) 사업 후 y년도 비상 시 화석연료 사용에 따른 연간 배출량($PE_{FF,y}$)[3)]

정전 등 비상 상황으로 전력을 사용할 수 없어 화석연료를 사용한 경우, 사업 후 y년도 비상 시 화석연료 사용에 따른 연간 배출량($PE_{FF,y}$)을 다음과 같이 산정한다.

$$PE_{FF,y} = FC_{PJ,j} \times NCV_{PJ,j} \times EF_{CO2,PJ,j} \times 10^{-6} \quad (5)$$

기호	정의	단위
$PE_{FF,y}$	사업 후 y년도 비상 시 화석연료 사용에 따른 연간 배출량	tCO_2-eq/년
$FC_{PJ,j}$	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 연간 사용량	L,m^3,kg/년
$NCV_{PJ,j}$	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 순발열량	MJ/L,m^3,kg
$EF_{CO2,PJ,j}$	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 이산화탄소 배출계수	tCO_2/TJ

3) 수력발전 설비 저수조에서의 온실가스 배출량($PE_{HP,y}$)

전력밀도가 4W/m^2을 초과하고 10W/m^2 이하인 경우와 10W/m^2를 초과하는 경우를 구분하여 다음과 같이 산정해야 한다.

3) 독립된 소규모 전력계통 지역인 경우에 한함

$4\,W/m^2 < PD \leq 10\,W/m^2$ 인 경우,

$$PE_{HP,y} = TEG_y \times EF_{Res} \times 10^{-3} \quad (6)$$

$PD > 10\,W/m^2$ 인 경우,

$PE_{HP,y} = 0$

기호	정의	단위
$PE_{HP,y}$	수력발전 설비 저수조에서의 온실가스 배출량	tCO_2-eq/년
TEG_y	연간 수력발전설비를 통해 생산된 총 전력량	MWh/년
EF_{Res}	수력발전소 저수조로부터의 온실가스 배출계수	$kgCO_2$-eq/MWh

전력밀도(PD)는 다음의 식을 통해 산정할 수 있다.

$$PD = \frac{Cap_{PJ} - Cap_{BL}}{A_{PJ} - A_{BL}} \quad (7)$$

기호	정의	단위
PD	사업 활동의 전력 밀도	W/m^2
Cap_{PJ}	사업 후 수력 발전소의 설치용량	W
Cap_{BL}	사업 전 수력 발전소의 설치용량 (단, 신규로 수력발전소를 설치하는 경우 '0' 적용)	W
A_{PJ}	사업 후 저수조가 가득 찼을 때의 표면적	m^2
A_{BL}	사업 전 저수조가 가득 찼을 때의 표면적 (단, 신규로 수력발전소를 설치하는 경우 '0' 적용)	m^2

③ 누출량(LE_y)

재생에너지 발전설비가 외부로부터 이전되어 온 경우 누출을 고려해야 한다.

④ 온실가스 배출 감축량(ER_y)

본 방법론의 온실가스 배출 감축량은 아래의 수식을 이용하여 산정한다.

$$ER_y = BE_y - PE_y - LE_y \quad (8)$$

기호	정의	단위
ER_y	y년도 온실가스 배출 감축량	tCO_2-eq/년
BE_y	y년도 베이스라인 배출량	tCO_2-eq/년
PE_y	y년도 사업 배출량	tCO_2-eq/년
LE_y	y년도 누출량	tCO_2-eq/년

3 모니터링 방법론

3.1. 모니터링 절차

본 방법론의 모니터링 계획은 다음의 중요한 모니터링 항목이 포함되어 도식화 및 계획이 수립되어야 한다.

구분	기호	항목	단위	비고
1	EF_{grid}	전력배출계수	tCO_2-eq/MWh	계수
2	$FC_{i,BL}$	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i 사용량	L,m^3,kg/년	
3	NCV_i	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 순발열량	MJ/L,m^3,kg	계수
4	EF_{i,CO_2}	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 이산화탄소 배출계수	tCO_2/TJ	계수
5	EG_{BL}	베이스라인 시나리오에서 전력 생산량	MWh/년	
6	Cap_{BL}	사업 전 수력 발전소의 설치용량	W	
7	A_{BL}	사업 전 저수조가 가득 찼을 때의 표면적	m^2	
8	EF_{Res}	수력발전소 저수조로부터의 온실가스 배출계수	$kgCO_2$-eq/MWh	계수
9	EG_y	y년도 재생에너지 순 발전량	MWh/년	
10	Cap_{PJ}	사업 후 수력 발전소의 설치용량	W	
11	A_{PJ}	사업 후 저수조가 가득 찼을 때의 표면적	m^2	
12	TEG_y	연간 수력발전설비를 통해 생산된 총 전력량	MWh/년	
13	$ELG_{EL,y}$	y년도 전력 계통을 통해 공급받은 전력량	MWh/년	
14	$FC_{PJ,j}$	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 연간 사용량	L,m^3,kg/년	
15	$NCV_{PJ,j}$	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 순발열량	MJ/L,m^3,kg	계수
16	$EF_{CO2,PJ,j}$	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 이산화탄소 배출계수	tCO_2/TJ	계수

3.2. 베이스라인 고정 데이터 및 인자

베이스라인 온실가스 배출량 산정을 위해 고정된 데이터 및 인자는 아래와 같다.

데이터/인자	EF_{grid}
데이터 단위	tCO_2-eq/MWh
설명	전력배출계수
데이터 출처	온실가스 배출권거래제
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	베이스라인 및 사업 배출량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	$FC_{i,BL}$
데이터 단위	L,m^3,kg/년
설명	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i 사용량
데이터 출처	계측기
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률
데이터 목적	베이스라인 전력배출계수 산정
기타 의견	-

데이터/인자	NCV_i
데이터 단위	MJ/L,m^3,kg
설명	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 순발열량
데이터 출처	온실가스 배출권거래제
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	베이스라인 전력배출계수 산정
기타 의견	-

데이터/인자	EF_{i,CO_2}
데이터 단위	tCO_2/TJ
설명	베이스라인 시나리오에서 전력 생산을 위한 화석연료 i의 이산화탄소 배출계수
데이터 출처	온실가스 배출권거래제
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	베이스라인 전력배출계수 산정
기타 의견	-

데이터/인자	EG_{BL}
데이터 단위	MWh/년
설명	베이스라인 시나리오에서 전력 생산량
데이터 출처	전력량계
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	-
데이터 목적	베이스라인 전력배출계수 산정
기타 의견	소내소비 전력량을 포함한 전력량을 의미하며, 독립된 소규모 계통전력을 이용한 사업에 적용

데이터/인자	Cap_{BL}
데이터 단위	W
설명	사업 전 수력 발전소의 설치용량 (단, 신규로 수력발전소를 설치하는 경우 '0' 적용)
데이터 출처	사업대상지
측정 방법/절차	제조 사양서 또는 공인 기관 인증자료 등
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	전력밀도 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_{BL}
데이터 단위	m^2
설명	사업 전 저수조가 가득 찼을 때의 표면적 (단, 신규로 수력발전소를 설치하는 경우 '0' 적용)
데이터 출처	사업대상지
측정 방법/절차	지형 조사, 지도, 위성사진 등으로부터 측정 등
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	전력밀도 산정
기타 의견	-

데이터/인자	EF_{Res}
데이터 단위	$kgCO_2$-eq/MWh
설명	수력발전소 저수조로부터의 온실가스 배출계수
데이터 출처	측정, 계산, 문헌
측정 방법/절차	-
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	UNFCCC CDM 방법론(ACM0002)의 배출계수 적용 가능

데이터/인자	$NCV_{PJ,j}$
데이터 단위	MJ/L,m^3,kg
설명	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 순발열량
데이터 출처	온실가스 배출권거래제
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	$EF_{CO2,PJ,j}$
데이터 단위	tCO_2/TJ
설명	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 이산화탄소 배출계수
데이터 출처	온실가스 배출권거래제
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	-

3.3. 모니터링 데이터 및 인자

사업기간 동안 베이스라인 배출량, 사업 배출량, 누출량을 산정하기 위하여 모니터링 되어야 하는 인자들은 다음과 같다.

데이터/인자	EG_y
데이터 단위	MWh/년
설명	y년도 재생에너지 순 발전량
데이터 출처	전력량계, 인버터(발전설비 등)
측정 방법/절차	측정, 계산
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	전기사업법, 전력시장 운영규칙, 계량에 관한 법률 등
데이터 목적	베이스라인 배출량 산정
기타 의견	- 재생에너지를 통해 생산된 전력을 자가 사용하는 사업의 경우, EG_y는 사업 후 y년도 재생에너지 발전을 통해 자가 사용된 순 전력량(소내소비 전력량 제외)으로 적용 - 재생에너지를 통해 생산된 전력을 계통 연계하는 사업의 경우, EG_y는 사업 후 y년도 재생에너지 발전을 통해 계통에 공급한 순 송전량으로 적용 - 재생에너지를 통해 생산된 전력을 자가 사용 및 계통 연계하는 사업의 경우, EG_y는 사업 후 y년도 재생에너지 발전을 통해 자가 사용된 순 전력량(소내소비 전력량 제외)과 사업 후 y년도 재생에너지 발전을 통해 계통에 공급한 순 송전량을 합한 값으로 적용 - 소내소비 전력량의 별도 계측이 불가한 경우, 설비의 소내소비 전력용량(W)에 가동시간(hr)을 곱하여 산정할 수 있음

데이터/인자	Cap_{PJ}
데이터 단위	W
설명	사업 후 수력 발전소의 설치용량
데이터 출처	사업대상지
측정 방법/절차	제조 사양서 또는 공인 기관 인증자료 등
모니터링 주기	매 유효기간 시작 시 1회
QA/QC 절차	-
데이터 목적	전력밀도 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_{PJ}
데이터 단위	m^2
설명	사업 후 저수조가 가득 찼을 때의 표면적
데이터 출처	사업대상지
측정 방법/절차	지형 조사, 지도, 위성사진 등으로부터 측정 등
모니터링 주기	매 유효기간 시작 시 1회
QA/QC 절차	-
데이터 목적	전력밀도 산정
기타 의견	-

데이터/인자	TEG_y
데이터 단위	MWh/년
설명	연간 수력발전설비를 통해 생산된 총 전력량
데이터 출처	전력량계
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	$ELG_{EL,y}$
데이터 단위	MWh/년
설명	y년도 전력 계통을 통해 공급받은 전력량
데이터 출처	전력량계
측정 방법/절차	측정
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	$FC_{PJ,j}$
데이터 단위	L,m^3,kg/년
설명	사업 후 비상시 사용한 화석연료 j의 연간 사용량
데이터 출처	계측기, 영수증 등
측정 방법/절차	측정, 계산
모니터링 주기	연속, 누적
QA/QC 절차	계량에 관한 법률 등
데이터 목적	사업 배출량 산정
기타 의견	-

4 참고문헌

- 외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침
- 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침
- 계량에 관한 법률
- 전기사업법(전력시장 운영규칙)
- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
- UNFCCC, CDM 방법론 AMS-Ⅰ.A. Version 19.0
- UNFCCC, CDM 방법론 AMS-Ⅰ.D. Version 18.0
- UNFCCC, CDM 방법론 AMS-Ⅰ.F. Version 5.0
- UNFCCC, CDM 방법론 ACM0002. Version 22.0

5 기타사항

5.1. 용어의 정의

- **재생에너지** : 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지이다.

- **저수조** : 일반적으로 댐 건설에 의해 만들어진 물을 저장하기 위한 시설로서 저수조의 면적은 해당 저수조의 만수위를 기준으로 적용한다.
- **전력밀도** : 저수조의 단위 표면적 당 발전 용량
- **전력계통** : 발전소에서 생산한 전기를 전기사용자에게 공급하기 위한 발전소, 송변전설비, 배전설비, 기타 부대설비 등이 유기적으로 결합된 시스템을 통틀어 전력계통이라 한다.
- **독립된 소규모 전력계통** : 국가 전력계통망에 연결되지 않아, 자체적으로 전력을 생산 및 공급하는 독립된 전력계통을 의미
- **신규(Green Field) 사업** : 일반적으로 녹지나 미개발지를 의미하는 국토계획·환경 용어로써 그린필드 사업은 신규 공장을 건설하는 등의 신규 개발 사업을 의미
- **순 전력량** : 재생에너지 발전 설비를 통해 생산 후 자가 사용한 전력량 중 소내 소비 전력을 차감한 값

예시 1) 자체 생산된 전력으로 소내소비전력을 충당하는 경우 : 순 전력량 = 총 전력 사용량 - 소내소비전력 사용량 예시 2) 전력계통으로부터 수전된 전력으로 소내소비전력을 충당하는 경우 : 순 전력량 = 총 전력 사용량 - 소내소비전력 전력계통 수전량

- **소내소비전력** : 발전소 운영과 직·간접적으로 연관된 시설운영에 필요한 전력
- **국제단위(International Unit, SI)** : 길이, 질량, 시간, 전류, 온도, 광도, 물질량의 총 7가지 기본 측정단위를 정의한 것으로 세계 대부분의 국가에서 채택하여 국제 공동으로 사용하고 있는 "국제단위계"를 의미함. 우리나라는 국가표준기본법을 제정하여 국제단위를 사용토록 함. 외부사업의 온실가스 감축량 산정을 위해서는 기본적으로 국제단위를 적용하여야 하며, 사업규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수 적용 필요

5.2. 방법론 적용 유효시작일

본 방법론은 2026년 9월 2일 이후부터 승인 신청되는 외부사업에 적용할 수 있다.

5.3. 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2024.09.03	신규	산업통상자원부장관에 의한 직권 개발 방법론
2026.09.02.	개정	제71차 인증위원회 승인 후 방법론 개정