


| | | |
|---|---|---|
| ⊟ | 단독경보 감지기 | 9 개 |
| ㉦ | ABC 분말 소화기<br>3 단위 <3.3 Kg> | 1 개 |
| ㉨ | 자동확산 소화기 3단위 <3.0 Kg><br>보일러상부, 주방화기상부에 설치 | 1 개 |
| ㉮ | 가스누설경보기<br>보일러상부에 설치 | 1 개 |

◐ NOTE ◑

1. 별도의 명기없는 전선관은 난연 CD전선관 또는 HI-PVC 전선관을 사용한다.
2. 발신기간 배관 및 배선은 계통도를 참조한다.
3. 본 도서의 명기없는 배관 및 배선은 하기와 같다.
   [ 유도등 배관 배선 ]
   ——EX—— HFIX 2-2.5㎟ , E(HFIX) 1-2.5㎟ 16C
4. E(HFIX)는 접지선으로 녹색의 HFIX 전선을 사용한다.
5. 본 도서의 명기없는 박스류 규격은 하기와 같다.
   ⊠ : 아웃렛 박스 중형 4각 54㎜
   ⊠PB1 : PULL BOX 150x150x100
   ⊠PB2 : PULL BOX 200x200x100
   ⊠PB3 : PULL BOX 300x300x200
   ⊠PB4 : PULL BOX 400x400x200
   ⊠PB5 : PULL BOX 500x500x300
   ⊠PB6 : PULL BOX 600x600x300

# 지상1층 소방설비 평면도

SCALE : 1 / 100

(주) 지 엠 이 엠 씨
ENGINEERING & CONSULTANT
TEL : (031)938-0999 , FAX : (031)938-0998

전문소방시설설계업 제 2020-01-00106 호
경기도 고양시 일산동구 호수로 358-25 822호(백석동)

대 표 이 사 강 원 구 (인)
소 방 기 술 사 한 옥 순 (인)


나무 건축사 사무소

TEL: 031)935-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: Namuarc@Naver.com


PROJECT TITLE
공 사 명

아당동 226-94
근생 및 다세대주택 신축공사

NOTE
기 사

ARCH. BY
건 축 설 계

MECH. BY
설 비 설 계

ELEC. BY
전 기 설 계

DRAWN BY
제 도

CHECKED BY
심 사

ARRROVED BY
승 인

SCALE
축 척
1 / 100

DATE
날 짜
2022. 05.

NAME OF DRAWING
도 면 명

지상1층 소방설비 평면도

DRAWING NO.
도 면 번 호
EF - 03

SHEET NO.
일 련 번 호
000