



남부 건축사 사무소

TEL: 031)935-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: Namuarc@Naver.com

PROJECT TITLE
공 사 명

아양동 226-94

근영 및 다세대주택 신축공사

NOTE
기 사

226-98 도

6M0상 도로

226-99 도

도로 경계선

FROM :KEPCO
3Φ 4W 380/220V

콘크리트 옹벽 설치
H-2.7m, L-7.5m

공영 주택
주 출입구

지하주차장 출입구
DN

226-100 도

대지안의 공지선 2.0m (공동주택-다세대)

P5

도로대장 폭설
아양동 226-94 / 5.00m2

도로경계선(기본월선)

도로 경계선
콘크리트옹벽 설치
H-0.0m-0.5m

6M0상 도로

218-9 전

218-2 대

218-4 전

228-3 전

인장지 지반고 19.70 ~ 20.80

신장 건물

인장대지 경계선
기준 건축적 석축

226-95 전

인장지 지반고 22.50

SCALE
축 재 1 / 150

DATE
일 세 2022. 05.

NAME OF DRAWING
도 면 명

APPROVED BY
승 인

CHECKED BY
심 사

DRAWN BY
제 도

SCALE
축 재 1 / 150

DATE
일 세 2022. 05.

NAME OF DRAWING
도 면 명

APPROVED BY
승 인

CHECKED BY
심 사

DRAWN BY
제 도

SCALE
축 재 1 / 150

DATE
일 세 2022. 05.

NAME OF DRAWING
도 면 명

APPROVED BY
승 인

N



성정관리계획도로

WIRE & CABLE SCHEDULE		
기 호	WIRE & CABLE	비 고
Ⓐ	FCV 1/4C-35mm ²	Φ65
Ⓑ	FGV 1-16mm ²	16C
Ⓒ	FCV 1/4C-16mm ² , FGV 1-16mm ²	54C
Ⓓ	FCV 1/4C-10mm ² , FGV 1-10mm ²	42C
Ⓔ	FCV 1/2C-10mm ² , FGV 1-10mm ²	36C

성정관리계획도로

목외전력간선설비 배치도

SCALE : 1 / 150



(주) 지 엠 이 엔 씨
ENGINEERING & CONSULTANT
TEL : (031)938-0999, FAX : (031)938-0998

전력시설물설계업 전문1종 제 경기 고양-1-14호
건축전기설비 기술자 배 형 근

②1

목외전력간선설비 배치도

DRAWING NO.
도 면 명 호

EE - 01

SHEET NO.
발 련 면 호

000