자동화재 주 수신반
P형 1급 - 10 회로용
- 비 상 경 보 : 6 회로
- 예 비 : 4 회로

- 오동작 방지회로 내장
- D.C 24V 배터리 내장

소방설비

기 호	WIRE & CABLE	CONDUIT	비 고
Ⓐ	HFIX 5 - 2.5㎟	22C	
Ⓑ	HFIX 6 - 2.5㎟	22C	
Ⓒ	HFIX 7 - 2.5㎟	28C	
Ⓓ	HFIX 8 - 2.5㎟	28C	
Ⓔ	HFIX 9 - 2.5㎟	28C	
Ⓕ	HFIX 10 - 2.5㎟	28C	



소방간선설비 계통도

SCALE : 1 / NONE

(주) 지 엠 이 엠 씨
ENGINEERING & CONSULTANT
TEL : (031)938-0999 , FAX : (031)938-0998

전문소방시설설계업 제 2020-01-00106 호
경기도 고양시 일산동구 호수로 358-25 822호(백석동)

대 표 이 사 강 원 구 (인)
소 방 기 술 사 한 옥 순 (인)

나무 건축사 사무소
TEL: 031)935-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: Namuarc@Naver.com

PROJECT TITLE
공 사 명
아당동 226-94
근생 및 다세대주택 신축공사

NOTE
기 사

ARCH. BY
건 축 설 계

MECH. BY
설 비 설 계

ELEC. BY
전 기 설 계

DRAWN BY
제 도

CHECKED BY
심 사

ARRROVED BY
승 인

SCALE
축 척
1 / NONE

DATE
날 짜
2022. 05.

NAME OF DRAWING
도 면 명
소방간선설비 계통도

DRAWING NO.
도 면 번 호
EF - 01

SHEET NO.
일 련 번 호
000