数据推送平台接口协议

适合范围

`本API提供推送数据至第三方平台`

请求语法

`HttpMethod / HTTP/1.1 Host: $host Content-Type: application/json;`

支持的认证方式

`HTTP Basic Auth`

推送数据

> 推送数据到第三方平台

```
POST /url(自定义)
```

> 参数

名称	类型	说明	备注
type	string	数据类型	alarm: 告警 data: 设备数据
data	array	推送的数据	数据格式据其类型, 参见下面的表格

告警记录(alarm)

属性名称	类型	说明	备注
area	string	区域	-
stationId	int	站点ID	-

stationName	string	站点名称	-
commNo	string	通讯编号	-
occurrenceType	string	告警触发类型	-
alarmTypeName	string	告警类型名称	-
alarmTypeContent	json	告警类型	[{"text":"告警内容","color":"颜色"}]
extraData	float	告警数据	-
recover	int	已恢复: 1 未恢复: 0	-
timestamp	int	产生时间(戳)	-
platform_data_id	string	平台数据ID,唯一	-
createdAt	int	接收时间(戳)	-

设备数据(data)

属性名称	类型	说明	备注
area	string	区域	-
stationId	int	站点ID	-
stationName	string	站点名称	-
commNo	string	通讯编号	-
funCode	int	功能码	-
temperature	float	温度	-
pipePressure	float	管道压力	-
pipePressure	float	大气压力	-
voltage	decimal	电池电压	-
signal	int	信号强度	-
netParam	int	网络参数	-
ppValue	float	通电电位	单位: V 设备: 7: 智能阴极保护测试桩

			能阴极保存测试桩
cpValue	float	断电电位	单位: V 设备：7: 智能阴极保存测试桩
apValue	float	交流电压	单位: V 设备：7: 智能阴极保存测试桩
npValue	float	自然电流	单位: V 设备：7: 智能阴极保存测试桩
dcValue	float	直流电流	单位: mA 设备：7: 智能阴极保存测试桩
ddValue	float	直流电流密度	单位: A/㎡ 设备：7: 智能阴极保存测试桩
acValue	float	交流电流	单位: mA 设备：7: 智能阴极保存测试桩
adValue	float	交流电流密度	单位: A/㎡ 设备：7: 智能阴极保存测试桩
aopValue	float	阳极开路电位	单位: V 设备：7: 智能阴极保存测试桩
aocValue	float	阳极输出电流	单位: mA 设备：7: 智能阴极保存测试桩
cpsState	string	ok: 正常 overprotection: 过保护 underprotection: 欠保护 设备：7: 智能阴极保存测试桩	-
dbsState	string	ok: 正常 interfering: 干扰 设备：7: 智能阴极保存测试桩	-
timestamp	int	产生时间(戳)	-
createdAt	int	接收时间(戳)	-

智能阴极保护测试桩 状态

batteryLow	int	电池电压低	1: 电压低 0: 正常
collectError	int	采集故障	1: 故障 0: 正常
locationError	int	最近一次定位失败	1: 失败 0: 正常