



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: ул. Рождественка, д. 5/7, Москва, 107031

Почтовый адрес: ул. Чаплина, 12, Смоленск, 214014

телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 3.5-0199пл-П/0208-2013

об устранении выявленных нарушений

214006, Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Фрунзе, д. 62а

(название населенного пункта)

« 20 » марта 20 13 года
(число, месяц, год)

Выдано Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №3 г. Смоленска (МБОУ СОШ №3 г. Смоленска), ИНН 6729011611
Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 62а.
Фактический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 62а.

(полное наименование организации или индивидуального предпринимателя)

Директору МБОУ СОШ №3 г. Смоленска Кудряшову Александру Евгеньевичу

По результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных нарушений, отраженных в акте проверки от 20.03.2013 г. № 3.5-0199пл-А/0208-2013 на основании ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №3 г. Смоленска

(полное наименование организации или индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка знаний Правил: «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопо-	п. 2.3.15; 2.3.20 ПТЭТЭ	Повести проверка знаний Правил: «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации	15.10.2013

	требляющих установок и тепловых сетей потребителей» в комиссии органов Ростехнадзора у заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.		теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в комиссии органов Ростехнадзора у заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	
2.	Не проведена проверка знаний Правил: «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в комиссии органов Ростехнадзора у рабочего по комплексному обслуживанию здания.	п. 2.3.15 ПТЭ ТЭ	Провести проверку знаний Правил: «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в комиссии органов Ростехнадзора у рабочего по комплексному обслуживанию здания.	15.10.2013
3.	Не составляются годовые планы ремонта для систем теплопотребления МБОУ СОШ №3 г. Смоленска. Не составлен перечень расходных материалов и запасных частей, не ведется точный учет наличия запасных частей и запасных материалов, который пополняется по мере их расходования при ремонтах.	п. 2.7.3 ПТЭ ТЭ	Составить годовые планы ремонта для систем теплопотребления МБОУ СОШ №3 г. Смоленска. Не составлен перечень расходных материалов и запасных частей, вести точный учет наличия запасных частей и запасных материалов, который пополняется по мере их расходования при ремонтах.	15.10.2013
4.	Отсутствует инструкции по эксплуатации для систем теплопотребления МБОУ СОШ №3 г. Смоленска.	п. 2.8.1; 2.8.4; 2.8.6 ПТЭ ТЭ	Составить и хранить инструкции по эксплуатации для систем теплопотребления МБОУ СОШ №3 г. Смоленска.	15.10.2013
5.	Своевременно не представлены в поверку средства измерения, подлежащие государственному контролю и надзору – манометры в ИТП МБОУ СОШ №3 г. Смоленска.	п. 2.9.1 ПТЭ ТЭ	Своевременно представлять в поверку средства измерения, подлежащие государственному контролю и надзору – манометры в ИТП МБОУ СОШ №3 г. Смоленска.	15.10.2013
6.	На ИТП МБОУ СОШ №3 г. Смоленска не составлен технический паспорт, рекомендуемая форма которого приведена в Приложении №6.	п. 9.1.5 ПТЭ ТЭ	На ИТП МБОУ СОШ №3 г. Смоленска составить технический паспорт, рекомендуемая форма которого приведена в Приложении №6.	15.10.2013
7.	Не проводится ежегодно после окончания отопительного периода промывка системы ГВС.	п. 9.2.9 ПТЭ ТЭ	Проводить ежегодно после окончания отопительного периода промывка системы	15.10.2013

			ГВС.	
8.	Не проводятся испытания на прочность и плотность системы ГВС ежегодно после окончания отопительного сезона дл выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.	п. 9.2.12; 9.2.13; 9.8;9.9 ПТЭ ТЭ	Проводить испытания на прочность и плотность системы ГВС ежегодно после окончания отопительного сезона дл выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.	15.10.2013
9.	При установке расширительных баков на чердаке МБОУ СОШ №3 г. Смоленска тепловую изоляция находится в ненадлежащем состоянии.	п. 9.3.12 ПТЭ ТЭ	При установке расширительных баков на чердаке МБОУ СОШ №3 г. Смоленска необходимо предусматривать тепловую изоляция из негорючих материалов.	15.10.2013


В порядке Государственного энергетического надзора и в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 723, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 15.10.2013г. направить заместителю руководителя Центрального управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания по адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с момента получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание выдала:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Смоленской области
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Марченко
Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МБОУ СОШ №3 г.
Смоленска
(должность руководителя организации)


(подпись)

Кудряшов А.Е.
(расшифровка подписи)

20.03.13
(дата)