

S.C. ELMONT S.A. ZALĂU

Cod: EM 08.04.


Rev. 2.

BULETIN DE VERIFICARE Nr.....din.....

Încercări de cable

Stația (centrala)Fider.....Cablul.....
Secțiunea.....mmp.....Tensiunea de serviciu.....kV.

Felul verificării	UM	R-O	S-O	T-O	R-S	S-T	T-R	R-STO	S-RTO	T-RSO
Tensiune de încercare	(V)									
Curenți de fugă	(μ A)									
Asimetrie										
Timpi de încercare	(min)									
Rezistență izolație	impusă	M Ω □km								
	R.iz.minim realizată	M Ω □km								



Starea atmosferică.....temperatura.....(grade C.)

Observații.....

D.M.M. utilizat: Megohmetru seria nr.44829 , Fisa de verificare metrological nr.1/27.12.2023

. valabil din data de 27.12.2024 pana in data de 28.12.2026. conf. PI EM-04.00.

Concluzii.....

Cablul este:

Bun pentru exploatare

Bun în anumite condiții

Impropriu pentru exploatare

☐
☐
☐

Verificator

Delegatul exploatării

Numele si prenumele : Marincas Grigore

Numele si prenumele

Semnatura.....

Semnatura.....

S.C. ELMONT S.A. ZALĂU

Cod: EM 08.04.

Rev. 2.

BULETIN DE VERIFICARE Nr.....din.....

Încercări de cable

Stația (centrala)Fider.....Cablul.....
Secțiunea.....mmp.....Tensiunea de serviciu.....kV.

Felul verificării	UM	R-O	S-O	T-O	R-S	S-T	T-R	RSTO	S-RTO	T-RSO
Tensiune de încercare	(V)									
Curenți de fugă	(μ A)									
Asimetrie										
Timpi de încercare	(min)									
Rezistență izolație	impusă	M Ω □k								
	Riz.minim realizată	m								



Starea atmosferică.....temperatura.....(grade C.)

Observații.....

D.M.M. utilizat: Megohmetru seria nr.44829 , Fisa de verificare metrological nr.1/27.12.2023, valabil din data de 29.12.2024 pana in data de 28.12.2026.conf.PI EM-04.00.

Concluzii.....

Cablul este:

Bun pentru exploatare

Bun în anumite condiții

Impropriu pentru exploatare

☐
☐
☐

Verificator

Delegatul exploatării

Numele si prenumele : Marincas Grigore

Numele si prenumele

Semnatura.....

Semnatura.....