

Plant K.A.NASER.LA.IK.V.ISC.0084

التاريخ : ٢٠٢١/٦/١٠

المشروع / توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر ابو ناصر - نجبر - مركز دكرنس
المالك / شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
استشارى دعم التنفيذ: تحالف المهندسون الاستشارى- باخوم
والمركز القومى لبحوث الاسكان و البناء
الموضوع / خزان MBBR بالموقع العام
عناية السيد / مدير المشروع
السادة / تحالف المهندسون الاستشارى- باخوم
والمركز القومى لبحوث الاسكان و البناء

لاغى

تحية طيبة و بعد،،،

بالأشاره الي الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم الرسومات الخاصة بالموقع العام مبيناً بها موقع خزان MBBR المقترح وأيضاً موقع الخزان بعد عمل التعديلات المطلوبة من قبلكم والتي بها رفرفة بالقواعد المسلحة تقدر بـ ١,٣٥ متر مما ادي الي :-

- ١- عدم امكانية تنفيذ سلم خزان الكلور المقترح بالموقع العام
- ٢- حدوث تعارض بين خط السيب ورفرفة القواعد
- ٣- تداخل رفرفة القواعد مع اساسات مبني SUPERNATANT PUMP SUMP
- ٤- نظراً لقرب الخزان مع بلاطات الطرق للمحطة القائمة واحتمال وجود تمديدات اسفل تلك البلاطات مما قد يتسبب بحدوث تلفيات بتلك التمديدات والبلاطات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير المشروع:

م / محمد مجاهد إبراهيم



لاغى

NOTES :

- 1- ALL DIMENSIONS, LEVELS ARE IN METERS, OTHERWISE SPECIFIED.
- 2- THIS LAYOUT IS ISSUED ACCORDING TO APPROVED GRID LENSING & ROUTING SUGGESTIONS RECEIVED FROM CHAL CONTRACTOR DATED 27-10-2020 & 03-12-2020.
- 3- LOCATION & DIMENSION WILL BE DETERMINED AFTER RECEIVING TECHNICAL OFFER.

LEGEND

NO.	DESCRIPTION
1	QUIETING CHAMBER
2	COARSE SCREENS
3	GRIT & GREASE REMOVAL CHANNELS
4	SAND SILD
5	PARSHALL FLUME
6	BALANCING TANK
7	FINE SCREENS
8	GREASE PIT
9	INLET QUIETING CHAMBER ODOR CONTROL BASE
10	MBBR & ACTIVATED SLUDGE TANKS AND D.C.
11	FINAL SETTLING TANKS
12	EXCESS/RETURN SLUDGE PUMPING STATION
13	CHLORINE CONTACT TANK
14	SLUDGE THICKENERS
15	THICKENED SLUDGE PUMPING STATION
16	THICKENER ODOR CONTROL BASE
17	MECHANICAL DEWATERING BUILDING
18	DUMPING AREA
19	SCUM PIT
20	SUPERNATANT PUMP SUMP
21	CHLORINATION BUILDING
22	INSPECTION CHAMBER
23	AIR BLOWER ROOM
24	P.M.U. BUILDING
25	TRANSFORMER BUILDING
26	ELECTRICAL ROOM
27	GENERATOR ROOM
28	FUEL TANK
29	CONTROL BUILDING
30	BELT PRESS ODOR CONTROL BASE (SEE NOTE 3)
31	GREEN AREA

الحدود الخارجية لخزان MBBR

بعد التعديل وعمل رفرفرفه بالقاعدة المسلحة ١,٣٥ متر

الحدود الخارجية لخزان MBBR

المقترح بدون رفرفرفه بالقاعدة المسلحة

بلاطات المحطة القائمة





