
	ENDÜSTRİYEL KAPI PERİYODİK KONTROL RAPORU			
GENEL BİLGİLER				
Adı	ANAGOLD MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Bölümü	Ana Ambar Forklift Akü Şarj İstasyonu Kamısı
Adresi	Anagold Madencilik San. ve Tic. AŞ. Mustafa Kemal Mahallesi 2123 Cadde Cepa Ofis No:2D 1901-1902-1903 Çankaya, Ankara/Türkiye		Kontrol Tarihi	17/12/2025
Muayene Adresi	ÇÖPLER KÖYÜ MADEN SAHASI SOK ERZİNCAN İLİÇ NO:1/0 ERZİNCAN/TÜRKİYE		Rapor Tarihi	29/12/2025
Muayene başlama saati	08:30		Rapor No	PK2025-ERZ006
Muayene bitiş saati	16:30		Sonraki Kontrol Tarihi	17/12/2026
SGK/DETSİS No	20729010110037730240395000		Sözleşme ID	23344065
EKİPMAN GENEL BİLGİLERİ				
Markası	-	Genişlik (mm)	6680	
Tipi	-	Elektrik motoru	-	
İmal Yılı	-	Gücü(kw)	-	
Seri No	ambarakusaj01	Yükseklik (mm)	2450	
Tahrik Tipi	SÜREKLİ	SÜREKSİZ	✓	Elektrik Motorlu
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER		U	U.D.	U.Y.
Önceki periyodik kontrol raporları mevcut mu ?Var ise eksiklikler giderilmiş mi ?			✓	
Üretici etiket bilgisi okunaklı mı?			✓	
Acil durumda Frenleme sistemi mevcut mu ?		✓		
Emniyet sistemleri(mekanik-elektriksel-ışık bariyeri) çalışır durumda mı ?		✓		
Hareketli mekanik aksamaların işlevselliği kontrolleri		✓		
Konstrüksiyon aşınma ve korozyon kontrolleri		✓		
Kumanda sistemi kontrolü		✓		
Baştan sona tüm hareketler yaptırıldı mı ?		✓		
Bakım onarım kontrolleri yapılıyor mu?		✓		
Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu?		✓		
Kızakların ve rayların kontrolleri durumu ?		✓		
Devrilmeye karşı koruyucu donanım mevcut mu ?		✓		
Çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucular mevcut mu ?		✓		
Aydınlatma sistemi mevcut mu ?		✓		
Elektrik tesisatı kontrolleri yapılmış ve uygunluğu beyan edilmiş mi ?		✓		
Kaynak bağlantıları kontrolleri		✓		
Kapi arızası durumunda üzerine takılan arıza kartı mevcut mu ?				✓
Bakım ve kullanma talimatı mevcut mu ?				✓
Elektrik kesintileri durumunda uygun çıkış tahsis edilmiş mi ?		✓		
ŞERİTMETRE SERİ NO VE KALİBRASYON TARİHİ: 0725-01641/01.08.2025				
KUMPAS SERİ NO VE KALİBRASYON TARİHİ: 176004/29.01.2025				
Kontrol Metodu	TS EN 13241:2003+A2 Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ve garajlarda kullanılan - Mamul standardı, performans özellikleri , TS EN 12453+ A1 Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ile garajlarda kullanılan - Güçle çalıştırılan kapıların kullanım güvenliği - Gerekle ve deney yöntemleri, TS EN 12604+A1 Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ile garajlarda kullanılan - Mekanik hususlar - Gerekle ve deney yöntemleri			
NOTLAR				
Not : " - " işareti izlenebilir olmayan, "U" işareti uygun, "U.D" işareti uygun olmayan , " U.Y. ' işareti ise uygulaması olmayan parametreleri ifade etmek için kullanılır. " ✓ " işareti hangi kutucukta kullanıldı ise bulunduğu sütun veya satırdaki ifade ile değerlendirme yapılmaktadır.				
KUSUR AÇIKLAMALARI				
Yapılan periyodik kontrol sonucunda ekipmanla ilgili kontrol kriterlerine göre iş sağlığı ve güvenliği yönünden herhangi bir uygunsuzluk bulunmamaktadır.				
SONUÇ VE KANAAT				
Muayene tarihindeki durumu belirtilen İş ekipmanı etiket bilgilerinde belirtilen teknik özelliklerini ve ilgili standart ve teknik literatürde yer alan değerleri karşılamakta olduğu görülmüştür.Endüstriyel Kapı bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanımı		✓	UYGUN	UYGUN DEĞİLDİR
KONTROLÜ YAPAN MÜHENDİSİN				
Adı, Soyadı	İBRAHİM ÖZNUR			
Branşı	MAKİNE MÜHENDİSİ			
Diploma Tarihi ve Numarası	01.04.2022 / 2022 1.2.53			
Bakanlık Kayıt Numarası	K2023226385			
İmza				
X	Taşeron Firma Kullanılmamıştır.		Rapor Nüsha Sayısı	1
	Taşeron Firma Kullanılmıştır.			
TECHKONTROL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. Adres: İnönü İzzetpaşa Cad. No:C / Kapı No: 12 Posta Kodu: 24700 Erzincan/Türkiye Mail: techkontrol.muhendislik@gmail.com GSM: +90 541 375 4925				