

CHECKLIST DE INSTALAÇÕES - REDE E CFTV - (SGTO)

OBRA DT1B / GRADO ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DO CHECKLIST TREMEDAL DT1B				FOI REALIZADO?		OBSERVAÇÃO
ITEM	SERVIÇO	TIPO	DATA	SIM	NÃO	
1	FORNECER E INFORMAR A TENSÃO (110V OU 220V)	REDE / CFTV	24/08/2026	X		380/220
2	RACK DEVIDAMENTE ENERGIZADO, EQUIPADO COM BANDEJA E 2 PATCH PANEL'S CAT 6 CONFORME PROJETADO	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
3	REDE DE ENTRADA - COM PONTALETE E ELETRODUTO 1 1/2"	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
4	TUBULAÇÃO DA ENTRADA SUBTERRÂNEA 1 1/2" COM CAIXA DE PASSAGEM	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
5	NO CASO DE CONJUGADA, ELETRODUTO DE 1 1/2" COM CABO FTP CAT6 INTERLIGADA ENTRE OS RACKS DAS UNIDADES	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
6	CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME PROJETO ORGANIZADO COM VELCRO (CABO UTP CAT6)	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
7	CABOS DEVEM ESTAR ANILHADOS, CRIMPADOS E CONECTADOS NAS PORTAS ESPECIFICADAS	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
8	SALAS PREVISTAS EM PROJETO COM CONECTORES (MACHO E FEMEA) RJ45 CAT6 NOS PONTOS DE REDE / CFTV	REDE / CFTV	24/08/2026	X		

CHECKLIST DE INSTALAÇÕES - REDE E CFTV - (SGTO)						
OBRA DT1B / GRADO ENGENHARIA						
CONTINUAÇÃO - DESCRIÇÃO DO CHECKLIST TREMEDAL DT1B						
ITEM	SERVIÇO	TIPO	DATA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
9	IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE NO PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANEL) E NOS PONTOS DE REDE DAS SALAS PROJETADAS	REDE / CFTV	24/08/2026	X		Padrão de clipagem e padrão de identificação rack - patch panel - porta. Ex: R01 - PP02 - 24, Rack 01, patch panel 02, porta 24.
10	CÂMERAS (POE) FIXADAS, INSTALADAS/CONECTADAS E POSICIONADAS CONFORME PROJETO	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
11	IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO DAS CÂMERAS NO PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO E PROXIMO AOS CONECTORES DAS CAMERAS	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
12	PONTOS DE CONEXAO EXTERNA DAS CAMERAS COM CAIXAS HERMÉTICAS 4X2 DE SOBREPOR FIXADAS CONFORME LOCAÇÃO PROJETADA	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
13	CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
14	CLIMATIZAÇÃO DA SALA TÉCNICA	REDE / CFTV	24/08/2026	X		
15	ELABORAÇÃO DE LEGENDA COM DESCRIÇÃO DOS PONTOS / AMBIENTE PARA POSSIBILITAR IDENTIFICAÇÃO EM CASO DE DESVIO	REDE / CFTV	24/08/2026	X		

1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PC DT 1B

CAMERAS 1

CAMERAS 2

CAMERAS 3

CAMERAS 4

Fotos: Ponto de camera interna e externa, conectadas, identificadas.

CAMERAS 5

CAMERAS 6

CAMERAS 7

CAMERAS 8

Fotos: Ponto de camera interna e externa, conectadas, identificadas.

TOMADAS 1

TOMADAS 2

TOMADAS 3

TOMADAS 4

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 5

TOMADAS 6

TOMADAS 7

TOMADAS 8

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 9

TOMADAS 10

TOMADAS 11

TOMADAS 12

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 13

TOMADAS 14

TOMADAS 15

TOMADAS 16

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 17

TOMADAS 18

TOMADAS 19

TOMADAS 20

Tomadas instaladas e identificadas.

RACK 1

Foto: Rack sem identificacao e instalacao nao foi concluida.

CAIXA 1

Foto: Caixa 40 x 40 com fundo de madeira, bloco de distribuicao e identificacao correta.

MASTRO 1

Foto: Mastro para antena de radio e antena de radio

DATA DA VISITA 24/08/2026