

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
高压开关柜	<p>1. 检查柜体表面是否干净整洁无灰尘、蛛网；</p> <p>2. 检查开关柜仪表、指示灯是否显示正常；</p> <p>3. 检查室内温度是否过高</p> <p>（无高压证者严禁对高压设备进行操作）</p>	<p>1. 检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色</p> <p>2. 检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。</p> <p>3. 检查抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠</p> <p>4. 电源指示仪表、指示灯完好</p>	<p>1. 检查电容器本体有无渗漏、凸肚、失效、工作电流不平衡、温度高等异常现象；</p> <p>2. 拧紧配电柜内的全部紧固螺丝；</p> <p>3. 各指示灯应完好，对断路器，漏电断路器，热继电器，时间继电器等进行检查，整定</p>	<p>1. 断开空气开关不带电容器时对电容器进行动作试验；</p> <p>2. 检查所有二次回路接线连接可靠，熔断器是否完好。</p>	<p>1. 雨水泵站水泵根据各泵站水位要求进行操作，须将水位控制在警戒线以下；</p> <p>2. 非汛期期间雨水泵站打开旁通门，水泵等设施设备每半个月进行一次调试运行。</p> <p>3. 设备维护保养工作分为月度保养、季度保养和年度保养，详见《设备维保标准》；</p> <p>4. 区域卫生要做到：玻璃：目视无痕、无手印、洁净光亮；框缝无尘土、洁净；窗台：手模光滑无尘土。详见《卫生标准》。</p>	<p>1. 高压电气操作须填写倒闸操作票，二人执行，一人监督；</p> <p>2. 停电拉闸操作，按照开关-负荷侧刀闸-母线侧刀闸顺序操作，送电合闸与此相反；</p> <p>3. 操作前应按照线路图进行核对，操作中发生疑问时，不准擅自更改操作票，须向负责人报告；</p> <p>4. 雷电天气禁止进行倒闸操作</p> <p>（详见高压电气操作规程）</p>