

מהדורה		
		▲
		▲
		▲
תבנית כעיון	04.05.2025	
שנייה	חמישה	סוף

1. כל התעלות מחוץ למבנה יבודדו
בבידוד אקוסטי בעובי 2"
מידות התעלות הן מידות פח
2. תעלות מזוג בתוך המבנה יבודדו
בבידוד אקוסטי פנימי 1"
מידות התעלות הן מידות פח
3. תעלות אוויר צה יבודדו
בבידוד טרמי 1"
מידות התעלות הן מידות פח

מפ-מפוח
מ.א.ק. - מפזר אוויר קירי
מ.א.ת. - מפזר אוויר תקרתי
ת.א.ח. - תריס אוויר חוזר
ת.א.צ. - תריס אוויר צח
ב.א. - בידוד אקוסטי
ב.ט. - בידוד טרמי
ג.ב. - נלא בידוד
ג.ד.א. - דמפר אש

מפסק במחון חד פאזי לטפול יועץ חשמל

מפסק במחון תלת פאזי לטפול יועץ חשמל

ניקוד מאייד לטיפול יועץ אינסטלציה

בגובה 25 ס"מ מתחתית גובה המאייד

שלט הפעלה אלחוטי

תעלות ותריסי אוויר חוזר	
תעלות ותריסי אספקת אוויר	
תעלות ותריסי אוויר צח	
תעלות ותריסי ניקת אוויר	
תעלות ותריסי שיחור עשן	
צנרת גז וחשמל	
סימון מעגלי מיוזג אוויר	

אייל ארז | מהנדסים יועצים
יועץ וזכרון משרות מיוחדות, פיתוח פרויקט

Option №3
VRF duct units

[illegible]

אוריכל פנים	
אינסטיציה	
בסיחת אש	
אקוסטיקה	
חשתי והזרה	
קונסטרוקציה	
קבלו ראש	
ניחול פרויקט	
נמח	
אוריכל	

		⚠
		⚠
תבנית כעיון	04.05.2025	⚠
שנתיים:	חאריץ:	סל:

שלט הפעלה אלחוטי

יחידות סדרה טבע 22-2										
מס' יחידה בתכנית	תוצרת	דגם	מאי"ד	תפוקת קור Btu/h	ספיקת אייר CFM	רשת רעש db(A)	משקל kg	מידות גוף מידות פני	מחז חזנה VHz/FHz	הספק צריכת W
22-2.1	Haier	AS122MNERA	מאי"ד ע"י	12,300	371	37	10	20x28/85.5 ס"מ	230/50/1	---
22-2.2	Haier	AD162MSERA(D)	Dim Duct Low ESP	15,400	353	32	18.5	42x18.5/85 ס"מ	230/50/1	---
22-2.3	Haier	AD182MSERA(D)	Dim Duct Low ESP	19,100	471	33	22.2	42x18.5/117 ס"מ	230/50/1	---

אייל ארז | מהנדסים יועצים
ייעוץ ותכנון מערכות חימום ואימוץ, פיקוח עליון