ОКП 379110

# Паспорт
# *Passport*



## Блок управления AUMA

## *AUMA actuator controls*

## AUMA MATIC / AUMATIC

## explosion-proof

Тип: {{Article}}
*Type*

Номер заказа AUMA: {{Order}}
*AUMA order number*

Серийный номер: {{serial number-b}}
*Serial number*

# Passport
*Паспорт*

| **Основная информация о продукте**<br>***Main information about the product*** | |
|---|---|
| Имя<br>*Name* | Блок управления AUMA - взрывозащищенный<br>*AUMA actuator controls - explosion-proof* |
| Производитель<br>*Manufacturer* | AUMA Riester GmbH & Co. KG<br>*P.O.Box 1362 • 79379 Muellheim / Germany* |
| Ссылочный документ<br>*Reference document* | Таблица технических данных для блоков управления<br>*Technical data sheet of actuator controls* |
| Тип защиты<br>*Type of protection* | {{Explosion protection}} |
| Сертификат сооответствия<br>*Certificate of compliance* | ЕАЭС RU C-DE.ME92.B.00095/19<br>*expiry date: 22.04.2023* |

| **Основные технические характеристики блока управления**<br>***Main technical data of the actuator controls*** | |
|---|---|
| Тип<br>*Type* | {{Article2}} |
| Тип привода<br>*Actuator type* | |
| Тип тока<br>*Type of current* | {{Mains voltage}} |
| Степень защиты<br>*Enclosure protection* | {{Enclosure protection}} |
| Тип защиты<br>*Type of protection* | {{Explosion protection}} |
| Температура окружающей среды [°C]<br>*Ambient temperature [°C]* | -{{t1}}°C - +{{t2}}°C |
| Проводка<br>*Wiring* | {{Terminal plan TPC}} |
| Тип штепсельного разъёма<br>*Electrical connection* | {{Electrical connection}} |
| Интерфейс<br>*Interface* | {{Interface}} |

| **Настройка и результаты функциональных испытаний**<br>***Setting and functional test results*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Функциональная проверка<br>*Functional test* | ОК | | | |
| Высоковольтные испытания<br>*High voltage test* | ОК | | | |
| Настройка и функциональное испытание<br>*Setting and functional test* | Дата<br>*Date* | 07.09.2021 | Проверяющий<br>*Inspector* | Otto, Dominik |
| Приемо-сдаточное испытание<br>*Final test* | Дата<br>*Date* | 14.09.2021 | Проверяющий<br>*Inspector* | Libmann, Pascal |

| **Объем поставки**<br>***Scope of supply*** | **Количество**<br>***Quantity*** | **Серийный номер**<br>***Serial number*** |
|---|---|---|
| Блок управления AUMA<br>*AUMA actuator controls* | 1 | {{serial number-b}} |
| Другое<br>*Other* | | |

# Passport
*Паспорт*

| **Поставленная документация**<br>***Supplied documentation*** | **Количество**<br>***Quantity*** | |
|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации<br>*Operation instructions* | 1 | RU |
| Схема подключения для блока управления<br>*Wiring diagram for actuator controls* | 1 | {{Terminal plan TPC}} |
| Сертификат испытаний<br>*Inspection certificate* | 1 | |
| Паспорт<br>*Passport* | 1 | |

| **Сроки службы,хранения и гарантийный период**<br>***Lifetime, storage and warranty periods*** | |
|---|---|
| Срок службы [Годы]<br>*Lifetime period [Years]* | 30 |
| Срок службы в количестве циклов<br>*Lifetime in number of cycles* | Согласно таблице технических данных для блока управления<br>*According to technical data sheet of actuator controls* |
| Срок хранения в неповрежденной упаковке<br>*Storage period with undamaged packaging* | не более 24 месяцев (в деревянных ящиках) с даты отгрузки<br>*not more than 24 months (in wooden boxes) from the date of shipment* |
| Проверку на предмет образования коррозии следует проводить каждые 6 месяцев. При появлении коррозии (или срок хранения составляет более 24 месяцев) привод необходимо повторно законсервировать в соответствии с инструкциями по эксплуатации.<br>*The check for corrosion should be carried out every 6 months. If the corrosion appears (or the storage period is more than 24 months), actuator has to be re-conserved in accordance with the operation instructions.* | |
| Гарантия производителя<br>*Warranty of manufacturer* | Изготовитель гарантирует соответствие блока управления приводом требованиям, определенным в технической документации, при условии соблюдения заказчиком условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.<br>*Manufacturer guarantees compliance of the actuator controls with requirements defined in the technical documentation under condition that the customer obeys the operation, transport and storage conditions set by the operation instructions.* |
| Гарантийный период<br>*Warranty period* | 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию блока управления электроприводом, но не более 36 месяцев с даты отгрузки товара с завода-изготовителя.<br>*24 months from the date of actuator controls commissioning but no longer than 36 months from the date when the goods have been dispatched by the manufacturer.* |

## Консервация
## *Conservation*

Консервация блока управления электроприводом осуществляется перед упаковкой; консервация затрагивает только внешние неокрашенные поверхности блока управления.

*Conservation of the actuator controls is carried out before packaging; conservation affects only the exterior unpainted surfaces of the actuator controls.*

| Проверяющий | Дата | | Имя | |
|---|---|---|---|---|
| *Inspector* | *Date* | 14.09.2021 | *Name* | Tesfay, Daniel |

## Запись об упаковке
## *Packaging record*

Блок управленияупакован в герметичную тару производителем.

*The actuator controls are packed in a sealed container by the manufacturer.*

| Проверяющий | Дата | | Имя | |
|---|---|---|---|---|
| *Inspector* | *Date* | 14.09.2021 | *Name* | Tesfay, Daniel |

# Passport
*Паспорт*

## Abnahmebericht
## *Acceptance record*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Блок управления AUMA<br>*AUMA actuator controls* | | | | |
| Тип<br>*Type* | {{Article}} | | | |
| Номер заказа AUMA<br>*AUMA order number* | {{Order}} | | | |
| Серийный номер<br>*Serial number* | {{serial number-b}} | | | |

Изготовлен, принят в соответствии с требованиями действующих норм и правил, признан готовым к эксплуатации.
*Produced, accepted in accordance with the requirements of valid rules and regulations, recognized as ready for operation.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Контроль качества<br>*Quality assurance* | Дата<br>*Date* | 14.09.2021 | Имя<br>*Name* | i.A. Markus Keller |

Настоящий документ о проверке создан компьютером и следовательно действителен без подписи.
*This inspection document is computer-generated and therefore valid without signature.*

## Утилизация и переработка
## *Disposal and recycling*

Соблюдайте действующие правила и нормы Российской Федерации по утилизации отходов.
*Observe existing rules and regulations of the Russian Federation for waste disposal.*

| | | |
|---|---|---|
| Содержание ценных металлов в блоке управления не превышено<br>*The content of precious metals in the actuator controls does not exceed* | Ag | 0,01 g |