LAUDO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Triton — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Exemplo - moradia do tutorial no Funchal (ERA5 1991-2020) [custos a informar pelo utilizador]**

Ref. Projeto: **N5-20261015-085019-8EFA2D9F** | Emissão: **15/10/2026** | **Edição Portugal (PRT)**

Conformidade Normativa: **EN 16941-1 e regulamentação nacional aplicável**

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	HORIZONTE ECONÓMICO
Alenquer / Lisboa	E-OBS v33.0e · EOBS	01/01/1991 a 31/12/2020	20 anos

VOLUME RECOMENDADO	ECONOMIA POTÁVEL	VAL (20 ANOS)	PAYBACK ESTIMADO
20.000 L	**17,0%**	**€ 397,98**	**0,0 anos**
Reservatório Inferior	Substituição de Água da Rede	Retorno Líquido Atualizado	0,0 anos (descontado)

1. EDIFICAÇÃO & HIDROLOGIA

Parâmetro Técnico	Valor
Série Pluviométrica	**Funchal.csv**
Área de Captação	**150,0 m²**
Coef. Escoamento (C)	0,85
Descarte First Flush	2,0 mm
População Atendida	4 pessoas
Demanda Pluvial Alvo (28%)	**168 L/dia**

2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

Indicador Operacional	Desempenho
Volume Cisterna	**20.000 L**
Economia de Potável	**17,0%**
Consumo Médio Pluvial	**102,2 L/dia**
Consumo Médio Potável	497,8 L/dia
Volume Extravasado	15,3 L/dia
Garantia Plena (100%)	**59,4% dos dias**
Atendimento Nulo (0%)	**37,5% dos dias**

3. VIABILIDADE ECONÓMICA

Indicador Financeiro	Resultado
Investimento CAPEX	**€ 0,00**
Economia Bruta 1º Ano	**€ 88,89 / ano**
Payback Simples	0,0 anos
Payback Descontado	0,0 anos
VAL (20 Anos)	**€ 397,98**
TIR (% a.a.)	**0,0% a.a.**

📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nas premissas registradas, o sistema pluvial apresenta economia potável modelada de **17,0%**; VAL de **€ 397,98** e payback simples de **0,0 anos**; nas premissas adotadas, o investimento se paga no horizonte de análise. O dimensionamento segue as diretrizes da norma EN 16941-1.

⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Triton é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar as premissas executivas, interferências de rede e conformidade com a legislação local.

Responsável Técnico(a) / Engenheiro(a)
Ordem profissional / Número de membro