NOME: _____

DATA:___/___/_____ **CARGO**:_____ **TREINAMENTO**: ADMISSÃO ☐

APLICADOR: Central de Cursos do Brasil PERIÓDICO ☐

Avaliação

Proteção contra incêndios

Instruções

- Responda cada questão com atenção. Lembre-se dos conhecimentos adquiridos durante o treinamento.
- Cada questão possui apenas uma alternativa correta.
- Não se esqueça de colocar seu nome e as informações pedidas no cabeçalho.
- Você pode assinalar a letra ou o retângulo ao lado, como no exemplo:

a) ■ N

ou

■ ☐ N

Sugerimos que você use apenas uma forma de marcação.

- Antes de entregar, confira se respondeu todas as questões.

O que é a NR-23? Qual sua abrangência?

1. Assinale a alternativa incorreta:

a) ☐ Para lidar com o perigo iminente de incêndios, a Norma Regulamentadora 23 (NR-23) foi estabelecida com o objetivo de proporcionar medidas de prevenção e combate a incêndios nas empresas.

b) ☐ Saídas de emergência adequadas, equipamentos de combate a incêndio, sistemas de detecção e alarme, treinamento e capacitação dos trabalhadores são medidas específicas de prevenção e controle de incêndios.

c) ☐ A NR-23 engloba desde pequenas empresas até grandes indústrias, estabelecimentos comerciais, hospitais, escolas, hotéis, dentre outros.

d) ☐ Todas as medidas de proteção necessárias foram inclusas na NR-23, não sendo necessária a consulta a outras legislações e normativas.

Requisitos de saídas de emergência

2. Observe as afirmativas:

🌟 As saídas de emergência devem ser estrategicamente posicionadas nas edificações, de forma a permitir o acesso rápido e seguro a partir de qualquer área interna. Elas devem estar localizadas em pontos distintos, afastadas entre si, para evitar que uma única saída seja obstruída em caso de emergência, e não podem ser localizadas na mesma fachada.

✴️ As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha de percorrer distância maior que 15 m (quinze metros) nos de risco grande e 30 m (trinta metros) de risco médio ou pequeno.

Qual(is) afirmativas está(ão) correta(s)?

a) ☐ Nenhuma.

b) ☐ Somente ✴️.

c) ☐ Somente 🌟.

d) ☐ ✴️ e 🌟.

Equipamentos de Combate a Incêndio

3. Observe as figuras a seguir e após assinale a alternativa correta quanto aos equipamentos de combate a incêndio:

a) ☐ Nenhuma solução de combate a incêndio é ilustrada nas figuras.

b) ☐ Somente Y, pois é um sistema de hidrantes.

c) ☐ Somente B, pois é um conjunto de extintores diversos.

d) ☐ Y e B, pois ambos representam soluções de extinção de incêndio, sendo a Figura Y um conjunto de extintores e a Figura B um conjunto de hidrantes, respectivamente.

Y

B

Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio

4. Observe as seguintes atividades de manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Qual delas não está correta?

   i. Inspeção visual dos componentes do sistema para identificar danos, desgastes ou obstruções.

   ii. Verificação quanto ao selo NSF.

   iii. Verificação da alimentação elétrica e do funcionamento das baterias de backup.

   iv. Testes de funcionamento dos detectores, acionadores manuais, sirenes e outros dispositivos.

a) ☐ Atividade i

b) ☐ Atividade ii

c) ☐ Atividade iii

d) ☐ Atividade iv

Medidas de Prevenção de Incêndios

5. Analise as colunas a seguir e após assinale a alternativa correta:

Coluna N	Coluna V
• O controle adequado das fontes de calor é essencial para minimizar o risco. Isso inclui a correta instalação e manutenção de equipamentos elétricos, como fiação, tomadas, disjuntores e painéis elétricos. • O armazenamento de substâncias inflamáveis deve ser feito longe de fontes de calor, chamas abertas ou outras substâncias incompatíveis. • Realizar treinamentos periódicos de prevenção e combate a incêndios, abordando técnicas de uso de extintores, evacuação e primeiros socorros.	• O armazenamento seguro de substâncias inflamáveis é essencial para evitar incêndios e explosões. As substâncias inflamáveis devem ser armazenadas em locais apropriados. • É necessário estabelecer áreas designadas para fumantes, devidamente sinalizadas e afastadas de áreas com risco de incêndio. Em locais onde o risco é elevado, é recomendável proibir o ato de fumar completamente. • Promover uma cultura de segurança no local de trabalho, incentivando os trabalhadores a relatar condições de risco e tomar medidas preventivas.

a) ☐ Nenhuma das colunas se refere a medidas de prevenção de incêndios.

b) ☐ Ambas as colunas (N e V) são referentes a medidas de prevenção de incêndios.

c) ☐ Apenas a Coluna N se refere a medidas de prevenção de incêndios.

d) ☐ Apenas a Coluna V se refere a medidas de prevenção de incêndios.

Plano de Emergência contra Incêndios

6. Associe as colunas:

G – Elaboração do Plano de Emergência	***22*** *- Análise detalhada dos riscos de incêndio presentes no estabelecimento, levando em consideração aspectos como a natureza das atividades realizadas, a presença de substâncias inflamáveis, a estrutura do local, os equipamentos elétricos, entre outros fatores. Identifique as áreas de maior risco e os pontos críticos que requerem atenção especial.*
P – Testes e Simulações	***44*** *- Durante os treinamentos, é importante abordar temas como a identificação de alarmes de incêndio, a utilização de extintores, o acionamento das saídas de emergência e a correta evacuação do local.*
W - Implementação do Plano de Emergência	***66*** *- O plano deve conter informações sobre as rotas de fuga, as saídas de emergência, os pontos de encontro designados, os procedimentos de evacuação, a utilização de equipamentos de combate a incêndio e as responsabilidades das equipes de resposta a emergências.*

Z - Avaliação de Riscos	***88*** *- Essas atividades podem incluir acionamento dos alarmes de incêndio, evacuações simuladas, testes dos equipamentos de combate a incêndio e verificação das rotas de fuga.*

Qual a associação correta?

a) ☐ G - 66; P - 88; W - 44; Z - 22.

b) ☐ G - 66; P - 44; W - 88; Z – 22.

c) ☐ G - 22; P - 88; W - 44; Z - 66.

d) ☐ G - 44; P - 88; W - 66; Z - 22.

Responsabilidades dos Empregadores e Trabalhadores

7. Assinale a alternativa incorreta:

a) ☐ Os trabalhadores devem participar de treinamentos e sessões de conscientização fornecidos pelo empregador, adquirindo conhecimentos sobre prevenção de incêndios, uso de equipamentos de combate a incêndios e procedimentos de evacuação.

b) ☐ Os empregados devem fornecer e manter equipamentos de combate a incêndios adequados, como extintores, hidrantes, sistemas de alarme e sprinklers.

c) ☐ Os trabalhadores devem garantir que as saídas de emergência, rotas de fuga e corredores estejam sempre desobstruídos. Objetos ou materiais não devem ser armazenados de forma a bloquear o acesso a essas áreas.

d) ☐ Os empregadores devem conhecer e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis à prevenção e combate a incêndios, incluindo a NR-23 e outras normas pertinentes.

Inspeções e Fiscalização

8. Complete as lacunas: Os órgãos responsáveis devem desenvolver um plano de inspeção _____, considerando fatores como o tamanho e a complexidade da empresa, o _____ , os riscos identificados e as prioridades estabelecidas. Um planejamento adequado garante que as inspeções sejam conduzidas de forma _____. As empresas devem ser selecionadas para inspeção de forma _____, levando em conta a _____de

setores e atividades econômicas. Isso _____ as empresas de maior visibilidade ou com histórico de não conformidade sejam alvo de fiscalização.

a) ☐ abrangente | histórico de conformidade | eficiente e com base em critérios bem definidos | aleatória e criteriosa | representatividade da amostra e a diversidade | evita que apenas
b) ☐ abrangente | histórico de conformidade | ineficiente e com base em critérios mal definidos | sistemática e enviesada | representatividade da amostra e a uniformidade | permite que apenas
c) ☐ divergente | histórico de superioridade | eficiente e com base em critérios mal definidos | aleatória e criteriosa | representatividade da amostra e a diversidade | evita que apenas
d) ☐ inteligente | histórico de conformidade | eficiente e com base em critérios bem definidos | sistemática e enviesada | representatividade da amostra e a uniformidade | permite que apenas

Penalidades e Consequências pelo Descumprimento

9. Quanto às penalidades e descumprimento:

● Em casos de risco iminente à vida e à integridade física dos trabalhadores, as autoridades competentes podem determinar a interdição total ou parcial das instalações da empresa até que as não conformidades sejam corrigidas. Durante o período de interdição, a empresa não poderá operar.

◆ As penalidades e consequências pelo descumprimento da NR-23 são estabelecidas na própria NR-23, por meio de um de seus anexos, cuja tabela de multas é expressa em UFIR.

Qual(is) afirmativas está(ão) correta(s)?

a) ☐ Nenhuma.
b) ☐ Somente ◆.

c) ▭ Somente ●.

d) ▭ ◆ e ●.

Top 5 NBR segundo a ABNT

10. Assinale a alternativa com uma norma da ABNT não relacionada à NR-23:

a) ▭ ABNT NBR 14608 – Bombeiro profissional civil

b) ▭ ABNT NBR 14277 – Instalações e equipamentos para treinamentos de combate a incêndio e resgate técnico – Requisitos e procedimentos

c) ▭ ABNT NBR 17170 - Norma de Garantias de Edificações

d) ▭ ABNT NBR 16820 – Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio

BOA SORTE!