



## CAHIER DES CHARGES

**Direction :** Industrielle

**Département :** Travaux Neufs

**Référence 0056-V1-21**

**Documents**

- Bordereau de prix en une page

**Elaboré le :** 07/06/2021

**Révisé le :**

**Centre de coût :** 011 21 01 06

**Objet :** Groupe électropompe

**Elaboré par :** Nouredine Harrabi

**Soumissionnaire :** .....

**Date :** .....

CENTRALE LAITIERE  
DE CAP-BON

Direction industrielle  
Département travaux Neufs

BORDEREAU DE PRIX

Groupe électropompe

N°	Désignation des ouvrages	Uté	Qté	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	<b>Fourniture et pose d'un groupe électropompe ABS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Type : <b>XFP 101G VX.5 PE 185/2</b></li><li>Roue fonte 215 mm</li><li>Granulométrie 64 mm</li><li>Double garniture mécanique</li><li>Sonde d'humidité DI</li><li>Moteur 18.5 kw, 2900 tr/min, 50 Hz</li><li>Double enveloppe de refroidissement classe H</li><li>Protection classe F</li><li>Fourni avec 10 ML de câble HO7RN8-F avec adaptation ABS/ABS bride ronde/bride ronde tête frisée DN 100/150</li><li>Boitier de contrôle CA 462 Tension 110-230 V</li></ul>	P	01		
2	A préciser le délai de livraison A préciser le délai de garantie A joindre les certificats de conformité et les documents techniques				
TOTAL hors TVA					
TVA					
TOTAL TTC					