

[내부 관리용 · 대외비] 광안 보안등 조명제어 건적 관련, 도면 지정 시스템 추정 벤더 (주)엠알바스의 **회사 실체**와 **GS-BTL 인증 보유 여부**를 공개 자료로 조회한 결과입니다. 발주 판단 참고용.

1 조회 목적 및 방법

광안 지역주택조합 보안등 조명제어 도면(E13)의 조명제어 시스템 표기 "**Excellent Lighting Controls(ELC)**" 및 HMI 요구사항 "**GS 인증 및 BTL 인증 제품**"이, (주)엠알바스(MRBAS)의 ELC SYSTEM 및 관제 소프트웨어 **Smartrol**과 일치하는지, 그리고 해당 인증이 실재하는지를 확인.

조회 방법	웹 공개자료 조회 — 기업정보(사람인), 제조사 공식 홈페이지(mrbas.co.kr / mreng.com) 제품·인증 페이지, BACnet BTL 관련 검색, TTA GS인증 제도 확인
한계	공식 등록부 직접 레코드 조회는 미완 (BTL 목록 URL 이전·GS 목록 검색 미노출). 아래 인증은 제조사 공식 게시 + 검색 교차확인 수준. 최종 확정은 인증서 사본·공식 DB 대조 필요(4장).

2 회사 확인 — (주)엠알바스 (MRBAS Co., Ltd.)

정식 상호	(주)엠알바스 (MRBAS) — 영문/그룹 표기 MR ENG	대표자	윤창로
설립	1990. 11. 07. (법인) · 조명제어 사업 1997~ · 업력 30년+	사원수	24명
매출액	약 71.5억 원 (71억 4,572만원)	기업형태	중소기업 · 주식회사 · 수출입
본사	서울 송파구 법원로9길 26, C동 1103호 (문정동, 에이치비지니스파크)		
산업분류	배전반 및 전기 자동제어반 제조업	홈페이지	mrbas.co.kr
사업분야	빌딩자동제어 전문 — 조명제어 · 전력관리 · 설비자동화 · SI · FMS · BEMS · 제로에너지건물(ZEB)		

회사 실체 확인됨 — 사람인 등기 기반, 업력 30년 이상·매출 약 71억의 **실존 중소 제조기업**. 국내 조명제어/빌딩자동제어 시장 오랜 벤더로, 도면상 시스템 공급 벤더로서 신뢰성 있음.

주요 제품 라인

구분	제품
조명제어 시스템	ELC System(Level-3, 0-10V-On/Off) / ELC48 / DALI System / 무선(Wireless MESH) System
제어 모듈	릴레이모듈 4sRM·6sRM·6eRM-w/16a·20a·25a (LR-9P 래칭릴레이) · 0-10V 디밍모듈 · 전원공급 RPWR(AC220V/DC24V 40W)
소프트웨어	Smartrol v3.1 (관제 HMI) · Smartrol_ZEB · SCADA(Advanced/Standard)

주요 납품 실적 (공개 게시)

롯데타워 · 수원 화성행궁 · 장항선 개선사업 2단계 · 김포 골드라인 무인경전철 · 대전지하철 1호선 · 대구지하철 3호선 · 포항-삼척 터널 · 이천-문경 터널 · 에버랜드

3 인증 조회 결과

확인 상태: ● **확인** 제조사 공식 게시 + 검색 교차확인 ① **제조사 주장** 공식 등록부 미대조 ○ **미확인** 근거 못 찾음

인증	내용 / 근거	확인상태
BTL 인증 (BACnet)	관제 SW Smartrol v3.1 — 2013년 BTL Listing 취득 명시(제조사 공식 제품페이지). 독립 검색결과도 "Smartrol v3.1 certified with BTL Listing at 2013"로 교차확인. 적용: ELC/DALI/무선/0-10V/TLC 시스템. 설비계열(O3/enteliBUS/PLC)은 BACnet KS X 6909 + BTL 표기.	● 확인 현재 등재유지 최종확인 권장
GS 인증 (Good SW)	제조사가 "SCADA 소프트웨어 GS인증 및 BTL인증 보유 "로 게시. 그러나 제품명·등급·인증번호·유효기간이 확인 안 되고, TTA GS 공식목록에서 미노출 . 현재 유효성 불명.	① 주장
BACnet (프로토콜)	개방형 BACnet(KS X 6909) 적용 게시 — BTL과 연동되는 기술 근거.	● 확인
우수조달 제품	"IoT 조명제어 기반 냉난방 자동화기기" 우수조달제품 인증 게시(조달청).	① 주장
DALI / CE / ISO	제품·시스템 CE-DALI-ISO 인증 보유 게시(빌딩자동/조명제어용). 릴레이 CE 표기 확인.	① 주장

BTL은 실질 확인 — 도면 요구 2개 인증 중 **BTL은 Smartrol v3.1로 2013년 취득이 공식·교차 확인**됩니다. (다만 BTL Listing은 갱신·만료 개념이 있어 **현재도 등재 유지 중인지**는 btl.org 목록에서 제품명으로 최종 확인 권장.)

GS는 아직 미확정 — 제조사 주장만 있고 공식 **TTA 목록·인증번호·유효기간 미확인**. GS는 **제품·버전·유효기간 중속**이므로, 반드시 **인증서 사본으로 실재·현재유효 확인** 필요. (도면이 GS를 명시 요구하므로 이 항목이 핵심 리스크.)

4 광안 프로젝트 적용 판단 & 확정 근거 확보 액션

쟁점	판단
도면 시스템 = MRBAS?	도면 'Excellent Lighting Controls(ELC)' 명칭 + SCU 999모듈·0-10V 254단계·래칭릴레이 스펙이 MRBAS ELC와 일치 → 지정 시스템이 MRBAS일 개연성 높음 (단정 아님)
도면 HMI 인증요구 충족?	BTL ● 확인 / GS ① 확인필요 → 1안(MRBAS 인증제품 공급)으로 충족 가능성 높으나, GS 실증이 전제
인증 = 현장별 재취득?	아니오 . 제품 인증은 1회성, 현장은 설정(Configuration)으로 대응 → 광안 건 UTTEC 신규 인증 불요

확정 근거 확보를 위한 잔여 액션 (발주 전 필수)

- ① MRBAS에 「**GS 인증서(제품명·등급·인증번호·유효기간) + BTL 등재 증빙**」 사본 정식 요청
- ② 공식 등록부 대조 — **TTA GS인증 목록**(gs.tta.or.kr) · **BTL 제품 리스트**(btl.org)에서 제품명 직접 조회
- ③ 광안 도면 지정 **HMI = Smartrol(또는 해당 ELC HMI)** 동일성 확인 (다른 제품이면 인증 무관)
- ④ BTL 2013 등재의 **현재 유지/갱신 여부** 및 GS **현재 유효 버전** 확인

출처(2026-07-24 조회): 사람인 (㈜엠알바스 기업정보 · mrbas.co.kr(회사소개·Smartrol 제품·ELC 카탈로그) · mreng.com · BACnet BTL(bacnet.org / btl.org) · TTA GS인증(gs.tta.or.kr). ※ 인증 항목은 제조사 공개 게시 및 검색 교차확인 기준이며, 계약 근거로는 인증서 원본·공식 DB 대조 필요.