



ЛЬВІВ ОБЛЕНЕРГО

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Дата видачі
№ (ідентифікатор)

23.06.2026
ТУ 002776 230626 1 13 1

для будівництва і обслуговування житлового будинку Савчин Микола Юрійович

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: Львівський р-н, Жовтанецька ТГ, с. Ременів, вул. Куземського, 27/5 (4622185200:06:000:0824)

Функціональне призначення об'єкта: для будівництва і обслуговування житлового будинку

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2026

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії
0 кВт

I категорія 0 кВт
II категорія 0 кВт
III категорія 0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 16 кВт

I категорія 0 кВт
II категорія 0 кВт
III категорія 16 кВт

Напруга в точці приєднання 0.4 кВ

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення 0 кВт
електроплити 0 кВт
гаряче водопостачання 0 кВт

4. Джерело електропостачання ПС 35/10 кВ №116 Жовтанці (Т-2), ТП-9-06 (Т-1)
номер: ПЛ-10 кВ 116-39

5. Точка забезпечення потужності ПЛ-0,4 кВ КТПП-9-06 Л-11 с.Ременів

6. Точка приєднання на входних клеммах розрахункового приладу обліку

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку

6	2	Z	0	7	5	7	9	4	6	7	1	0	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1 Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

1.1.1 змонтувати ввідно-розподільчий пристрій;

1.1.2 прокласти провід (кабель) від шафи комерційного вузла обліку електричної енергії до ввідно-розподільчого пристрою;

1.1.3 забезпечити виконання вимог пункту 7 "Правил охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022р. №1455

1.2 Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги

1.2.1 згідно вимог ПУЕ

1.3 Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж

1.3.1 -

1.4 Вимоги до безпеки електропостачання

1.4.1 -

1.5 Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку

1.5.1 Забезпечити улаштування комерційного вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) на межі розподілу електричних мереж. ВОЕ необхідно встановлювати відповідно до вимог ПУЕ, Кодексу комерційного обліку та проектних рішень (типових проектних рішень), таким чином, щоб була забезпечена технічна можливість безперешкодного доступу до нього відповідальних працівників ПрАТ «Львівобленерго» та інших зацікавлених сторін. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів виміральної техніки та рекомендаціям щодо технічних характеристик лічильників, що оприлюднені на офіційному веб-сайті ПрАТ «Львівобленерго». Згідно статті 74 Закону України про ринок електричної енергії, п. 4.2. Кодексу систем розподілу, улаштування вузла обліку повинно бути виконане оператором системи розподілу або іншим зареєстрованим постачальником послуги комерційного обліку (ППКО) за рахунок Замовника.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1 Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

1.1 Вимоги до електромереж основного та резервного живлення

1.1.1 запроектувати будівництво повітряної ЛЕП-0,4кВ від ПЛ-0,4кВ КТПП-9-06 Л-11 до шафи комерційного вузла обліку електричної енергії об'єкта. Місце приєднання, тип ЛЕП-0,4кВ, переріз проводів визначити проектом і погодити з Північним РЕМ. Застосувати самоутримні ізольовані проводи (СПП)

1.2 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо

1.2.1 -

1.3 Вимоги до телемеханіки та зв'язку

1.3.1 -

1.4 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

1.4.1 -

2 Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається

2.1 -

Примітки

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Львівобленерго",
79026, м.Львів, вул.Козельницька 3
р/р UA 25 339500 2600000443120000001
у АТ "Таскомбанк"
МФО 339500, ЄДРПОУ 00131587
ПІН 001315813027

Головний інженер Північного РЕМ

_____/ Іщук І.С. /
(Підпис, П.І.П)

23.06.2026

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

Виконав: Микита Мирослава Ярославівна, тел. 2-86-91