

Rapport d'Incident - ID: 12456666

Informations Générales

Lieu :	tigami el jadid
Nom du Client :	layla ahchmy
Date :	2025-03-08
Description :	c'est catastrophique
Conditions :	y a pas de pluie
Type d'Incident :	Câble endommagé

Matériel Recommandé

Matériel Recommandé
Câble de remplacement - Section adaptée aux charges électriques du réseau
Pincés coupantes - Résistance jusqu'à 1000V, avec isolant en caoutchouc
Isolants thermorétractables - Norme NF EN 50321, pour protéger les connexions
Connecteurs de câbles - À compression, pour une meilleure conductivité
Ruban isolant haute tension - Protection contre les courts-circuits

Actions Correctives

Actions Correctives
Remplacer le câble endommagé avec un câble de même section et isolation
Effectuer des soudures ou des connexions étanches si nécessaire
Inspecter l'ensemble du tronçon pour repérer d'autres faiblesses
Tester la tension après l'intervention pour garantir la continuité du réseau

Mesures de Sécurité

Mesures de Sécurité
Déconnecter l'alimentation avant toute intervention
Utiliser des outils isolés et des équipements de protection individuelle (EPI)
Ne pas travailler sous conditions météorologiques dangereuses
Effectuer une vérification visuelle des autres câbles avant de quitter les lieux