## Ответы на викторину "Arduino: программная часть-6"

("Радио", 2021, № 9, с. 63, 64)

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

Ответ — 1. Платы А1 и А2 на электрической схеме соединяются одним информационным проводом. Однако для протекания тока требуется замкнуть контур, т. е. нужен ещё один проводник. На схеме он обозначается в виде общего провода ("земли") — специального гостированного знака "соединение с корпусом", который подключается к контактам GND плат А1 и А2. Это упрощает рисование электрических схем.

Наличие двух одинаковых знаков означает, что монтажник должен проложить между этими цепями отдельный провод. Итого, хотя интерфейс и называется однопроводным, но физически платы Arduino соединяются с помощью двух проводников. Именно этот момент иногда не учитывают начинающие радиолюбители, когда ищут ответ на вопрос: "Почему не работает?"

2 • ответ — 1. Назначение скетча — передача по однопроводному интерфейсу GBus [1] последовательности цифр от 1 до 5 с паузой между посылками 2 с. Используется внешняя библиотека GyverBus, которую надо установить в среде Arduino IDE, выбрав пункты Инструменты→Управлять библиотеками→Поиск Gyver Вus→Установка.

Для ответа на вопрос о местонахождении счётчика передаваемых байтов не обязательно вникать в тонкости незнакомой библиотеки функций. Можно воспользоваться методом аналогий и проанализировать ключевые термины в строках 11 и 12. В частности, слово sizeof является стандартным в языке Си (С++) и обозначает унарный оператор, с помощью которого вычисляется число байт, занимаемое объектом в памяти. В строке 12 скетча этот оператор пересчитывает цифры 1—5 в буфере buf[], т. е. является своеобразным "счётчиком".

**Ответ** — **0**. Назначение скетча — приём данных, поступающих по однопроводному интерфейсу GBus (строки 7, 8), загрузка их в буфер **buf[]** (строки 9, 10) и посимвольная индика-

ция в терминале компьютера (строка 11). Протокол обмена данными интерфейса GBus похож на UART с одним стартовым, одним стоповым и восемью битами данных. Поскольку скорость передачи протокола UART принято указывать в бодах, то логично предположить, что число 1000 — это тоже боды, чему есть подтверждение в официальной документации GBus [1].

Бод — это единица измерения символьной скорости в отличие от скорости передачи полезной информации, которая представляется в битах в секунду. Перевод осуществляется по формуле [2]:  $V[бит/c]=V[бод]\cdot d/(d+s+1)=1000\cdot 8/(8+1+1)=800$  бит/с, где  $\mathbf{d}$ ,  $\mathbf{s}$  — количество битов соответственно в поле данных и в "стопах".

Ответ — 1. Как известно, платформа Arduino не накладывает ограничений на тип микроконтроллера, его тактовую частоту и напряжение питания. В частности, семейство плат Arduino Pro Mini поставляется в двух версиях — с питанием микроконтролера АТтеда 168 (АТтеда 328) от напряжения 3,3 В при тактовой частоте 8 МГц и с питанием от напряжения 5 В при тактовой частоте 16 МГц. Отличаются версии добавлением надписи 3,3V или 5V в конце названия.

Связь между платами A1 и A2 осуществляется с помощью двухпроводного интерфейса UART. Если заменить плату A2 платой Arduino Pro Mini 3,3V, появится риск повредить её микроконтроллер высоким напряжением 4,5...5 В, поступающим в виде лог. 1 с линии 11 цифрового выхода платы A1.

Согласно справочным данным на микроконтроллеры ATmega168, ATmega328, напряжение на их информационных линиях не должно превышать VCC+0,5 В, где VCC — напряжение питания в вольтах [3]. Значит, при VCC = 3,3 В нельзя подавать на входы больше, чем 3,8 В. Требуется согласование уровней, но это уже доработка существующей конструкции, а не замена "один к одному".

**Ответ** — **0**. Назначение скетча — передача по интерфейсу UART фразы Hello, world! и цифр 1—4 с паузой 2 с. Используется встроенная в Arduino IDE библиотека функций **SoftwareSerial**, которая позволяет работать с любыми линиями портов, а не только с **RX** (D0), **TX** (D1).

По умолчанию считается, что кадр информации UART передаётся в формате 8-N-1, т. е. один стартовый, один стоповый и 8 бит данных без контроля чётности. Если надо изменить формат, то в стандартном операторе Serial.begin() через запятую после скорости 9600 бод явно указывают тип, например 8-N-2, при этом происходит смена режима и в конце кадра добавляется второй стоповый бит.

Однако это справедливо только для аппаратного UART. В рассматриваемом скетче используется программный UART, а в нём не предусмотрена опция смены формата, поэтому добавление надписи **SERIAL 8N2** приведёт к ошибке компиляции.

Ответ — 0. Назначение скетча — принять по интерфейсу UART информацию с канала RX1 (Serial1) и выдать её в терминал компьютера (Serial), а также принять информацию, вводимую с клавиатуры компьютера (Serial), и передать её в канал TX1 (Serial1). Скетч MultiSerial.ino взят из каталога примеров среды Arduino IDE, поэтому содержит как приёмную, так и передающую части. За приём внешней информации отвечают операторы в строках 6—8.

7 Ответ — 1. Двухпроцессорная осистема, собранная на платах А1 и А2, использует для связи трёхпроводной интерфейс SPI. Плата А1 является ведущей, а плата А2 — ведомой, поскольку её контакт 53 соединяется с общим проводом GND.

Питание 5 В на платы А1 и А2 поступает от разъёмов USB. Подключаться они могут к одному или к разным компьютерам, ноутбукам. Одна незадача — на электрической схеме отсутствует связь по сигнальной земле между контактами GND обеих плат. Следовательно, при подключении разъёмов USB к одному компьютеру связь цепей GND будет производиться через внутреннее соединение общих проводов, и система передачи данных будет функционировать нормально.

С другой стороны, при использовании портов USB в двух разных удалённых компьютерах цепи **GND** плат A1 и A2 будут разобщены со всеми вытекающими негативными последствиями, влияющими на появление ошибок и сбоев. Ответ — 1. Назначение скетча — передача по трёхпроводному интерфейсу SPI последовательности цифр 0—3 с паузой 2 с. Параметры протокола SPI (Serial Peripheral Interface) и его технические характеристики настраиваются в строках 5, 6 методом SPI.beginTransaction(). Именно так рекомендуется делать, начиная с версии Arduino IDE 1.6.0, вместо использования устаревших программных конструкций.

Параметр MSBFIRST в строке 6 указывает, что байты данных передаются старшим битом вперёд. Это подтверждает расшифровка аббревиатуры MSB (Most Significant Bit) — старший значащий бит. Если указать в строке 6 параметр LSBFIRST, первые три буквы которого расшифровываются как Least Significant Bit — младший значащий бит, то байты данных будут передаваться младшим битом вперёд.


Анализ строки 9 скетча показывает, что первой цифрой в посылке будет 0, поскольку **i=48**, в шестнадцатеричном коде 0x30 (параметр MSB). Если перевернуть биты в обратную сторону (параметр LSB), то получится число 0x0C (рис. 1).

Ответ — 0. Назначение скетча — при старте программы в терминал компьютера выводится надпись Receive: (строка 8), затем в цикле принимаются байты по интерфейсу SPI и печатаются в терминале в шестнадцатеричном виде (строки 11—13).

В строке 6 скетча контакт **MISO** платы A2 настраивается как цифровой выход. Это обязательная процедура при работе устройства в режиме ведомого и двухстороннем обмене данными. Ключевое слово здесь — двухстороннее. Интерфейс SPI имеет полное дуплексное соединение. Ведущий (master) может передавать данные ведомому (slave), а ведомый одновременно может передавать данные ведущему по одним и тем же тактовым импульсам **SCK**.

Поскольку информация в плату A2 поступает только от ведущего и назад не возвращается, то удаление или закомментирование строки 6 ни на что не повлияет. На рис. 2 показаны направления передачи сигналов в интерфейсе SPI, из чего видно, что сигнал MISO платы A2 принимает участие в передаче, но не в приёме данных. Если оба контакта MISO на платах A1 и A2 будут настроены как цифровые входы, то с электрической точки зрения аварийная ситуация не возникнет.

10 • данных используется четырёхпроводный интерфейс SPI. В нём в дополнение к стандартным сигналам MOSI, MISO, SCK добавляется сигнал



разрешения SS (Slave Select), который позволяет организовать сетевое соединение нескольких устройств на одной шине. В документации Arduino сигнал SS пишется без общепринятого знака инверсии. Это не запрещается ввиду многочисленных вариаций у разных разработчиков: NSS, nSS, nCS, /CS, CSN, SE.

Питание платы A1 производится от двух последовательно соединённых Li-lon аккумуляторов суммарным на-




пряжением 7,4 В. Если случайно перепутать полярность подключения их клемм, то может выйти из строя электролитический конденсатор РС1 или микросхема стабилизатора U1 (рис. 3). Защита от переполюсовки в виде диода D1 сработает лишь при подключении питания к разъёму X1, но в рассматриваемом варианте аккумуляторы подключаются именно к цепи VIN, которая выводится на гребёнку контактов Arduino UNO.

Ответ — 0. Назначение скет• ча — передача по четырёхпроводному интерфейсу SPI последовательности цифр 0—9 (строка 11) с
паузой в 1 с (строка 13). В строках 10 и
12 на линии 10 (SS) выставляются
уровни лог. 0 и лог. 1. Однако самого
оператора, задающего режим цифрового выхода для линии 10, в скетче не
видно. Логично предположить, что он
спрятан внутри библиотеки функций
SPI, которая изначально встроена в
Arduino IDE. Но в какой именно функции — SPI.begin() или SPI.begin
Transaction()?

Для разгадки необходимо открыть в компьютере папку C:\Program Files\Arduino\Hardware\arduino\ avr\libraries\SPI\srs\ и просмотреть текстовым редактором файл SPI.cpp. В нём описан прототип функции void SPIClass::begin(), где операторами языка Си вывод SS микроконтроллера переводится в режим цифрового выхода и на нём устанавливается высокий уровень лог. 1. Следовательно, инициализация линии SS проводится в строке 5 в операторе SPI.begin().

12 Ответ — 0. Назначение скетча — принять по интерфейсу SPI текстовую информацию в виде последовательности цифр 0—9 и передать её в терминал компьютера. В скетче организуется приём данных через прерывание ISR (строка 11), что позволяет высвободить вычислительные мощности для выполнения других задач.

В AVR-контроллерах, применяемых в платах Arduino, прерывания



делятся на внешние и внутренние. Внешние прерывания формируются в результате анализа логических уровней на определённых линиях портов микроконтроллера. Внутренние прерывания формируются аппаратными модулями, например таймерами. Поскольку модуль SPI в AVR-контроллере является внутренним, то и прерывания, возникающие при анализе состояния его регистров, будут внутренними.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Связь нескольких Arduino по проводу. URL: https://alexgyver.ru/gyverbus/(14.07.21).
- 2. Скорость передачи данных через UART. URL: https://bravikov.wordpress.com/2012/08/24/скоростьпередачи-данных-через-uart/(14.07.21).
- 3. ATmega48P/V/88P/V/168P/V. URL: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48P\_88P\_168P-D\$40002065A.pdf (10.07.21).