LABORATUVAR 6 · KAPLAN MAKİNA · HELEZON KONVEYÖR (VİDALI TAŞIMA BANDI)

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad İkra Aslan | Grup Gece-B | Tarih 06.11.2026

Senaryo: Saat 10:15. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıttır**. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?**

   Önce üretim ve emniyet sorumlusunu, bakım şefini ve IT/siber güvenlik ekibini ararım. İlk üç eylem olarak helezon konveyörün dış ağ ve uzak servis bağlantısını fiziksel olarak keserim, operatörü tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp makineyi güvenli duruşa alırım ve kanıtlar silinmesin diye PLC enerjisini kapatmadan mevcut durumu korurum.

2. **İlk 2 saat: Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?**

   Safety PLC emniyet imzasını, bakım kapağı kilidini ve ipli şalterin STO devresini kesip kesmediğini kontrol ederek emniyetin güvende olduğunu doğrularım. Kanıt olarak PLC içindeki mevcut programı, erişim loglarını ve ağ kayıtlarını yedekleyip korurum, yetkisiz giriş yapılan servis hesabını derhal kapatırım.

3. **24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?**

   Yetkisiz erişimin tespit edildiği saat, etkilenen makine ve PLC modeli, güvenlik açığının aktif olarak istismar edilip edilmediği ve bu durumun başka tesislerdeki helezon konveyör hatlarını etkileyip etkilemediği bilgisi erken uyarı bildirimi için hazır olmalıdır.

4. **72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?**

   Kök neden olarak servis hesabının nasıl ele geçirildiği, etki olarak PLC parametrelerinde ve makine emniyetinde değişiklik olup olmadığı, önlem olarak ise hesapların kapatılıp uzak erişimin izole edildiği raporlanır. Teknik analizi otomasyon ve IT ekibi hazırlarken resmi bildirimi yönetim ve uyum sorumlusu yapar.

5. **14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?**

   Uzak erişim ve VPN giriş kayıtları, güvenlik duvarı trafik logları, PLC program ve parametre karşılaştırma yedekleri, olay anı zaman çizelgesi, uygulanan düzeltici önlemler ve yeniden devreye alma öncesi yapılan emniyet doğrulama test kayıtları korunmuş olmalıdır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow → Evidence Pack EP 13 Incident Response** başlığına oturur.