SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad İkra Aslan | Grup Gece-B | Tarih 06.11.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: **bileşen var**, **sürüm etkileniyor**, **açık ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. **Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)**

   Helezon konveyör panosundaki PLC içinde Component X bileşeni yer alıyor, cihazda etkilenen 2.4 sürümü çalışıyor ve uzak bakım bağlantısı üzerinden bu açığa dışarıdan ulaşılabiliyor. Üç şart da sağlandığı için bu zafiyet makinemizi doğrudan etkiliyor.

2. **Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?**

   Üretimi hemen durdurmayız çünkü emniyet devresi, ipli şalter ve kapak kilitleri ayrı bir Safety PLC üzerinde çalıştığı için fiziksel koruma devam ediyor. Bunun yerine uzak erişim bağlantısını hemen kapatıp yamayı ilk planlı bakım duruşunda uygularız.

3. **Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?**

   Yamayı doğrudan çalışan helezon hattına uygulamayız, önce test ederiz. Kaplan Makina atölyesindeki test panosunda veya yedek PLC üzerinde motor sürücü haberleşmesini ve çalışma senaryolarını denedikten sonra sahadaki makineye yükleriz.

4. **Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?**

   Yama sadece normal PLC kütüphanesini güncelliyorsa ve Safety PLC programına veya emniyet parametrelerine dokunmuyorsa safety validation sürecini etkilemez. Bunu Safety PLC içindeki emniyet program imzasının değişmemesinden ve kapak kilidi ile acil durdurma testlerinden anlarız.

5. **Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?**

   Uzak bakım modülünü ve dış ağ bağlantısını tamamen kapatırız, güvenlik duvarından ilgili haberleşme portunu engelleriz ve PLC erişimini yalnızca pano başından fiziksel kablo ile yapılacak şekilde sınırlandırırız.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision → Evidence Pack EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.