

Lampiran Surat Sesditjen Hubud

Nomor : UM.006/6/12/SPJ.REN-2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
4. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Lukman F. Laisa
NIP. 19680306 199303 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : SM.108/8/3/SDJ.SDM-2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Pengisian *Sampling* Survei Kepuasan
Penggunaan Aplikasi Biro SDMO

Jakarta, 10 Juli 2025

Yth. Para Direktur;
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
Para Kepala Balai;
Para Kepala Bagian;
Para Kepala Kantor UPBU.

di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Perhubungan No. Kp.101/I/20/STJ/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Pengisian *Sampling* Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Biro SDMO, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta efektifitas layanan digital terhadap aplikasi yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia melalui aplikasi E-Bangga, E-Kinerja dan sijagoimut, Bersama ini disampaikan akan dilakukan survei tingkat kepuasan penggunaan aplikasi yang bertujuan untuk memperoleh sampel alat ukur survei kepuasan yang akurat sebagai bahan analisis lebih lanjut guna meningkatkan layanan digital lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan pimpinan unit kerja menginstruksikan seluruh pegawai di unit kerja nya untuk berpartisipasi mengisi *Sampling* Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi tersebut, pengisian survei dilakukan melalui tautan berikut <https://bit.ly/SurveiKepuasanApp> paling lambat Selasa, 15 Juli 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia



Doddy Hendra Wijaya
NIP.: 19810611 200604 1 001

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

Nomor : AU.203/2/8/KOBU-IV-2025
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Monitoring Tindakan Korektif
Inspeksi AEP dan PKP-PK

Badung, 22 Juli 2025

Yth. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tardamu - Sabu

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : AU.203/2/6/KOBU-IV-2025 tanggal 10 Juli 2025 Monitoring Tindakan Korektif Hasil Inspeksi AEP dan PKP-PK Bandar Udara Tardamu – Sabu secara daring dengan hormat disampaikan hasil monitoring tindakan korektif terhadap tindak lanjut dari 13 (tiga belas) temuan inspeksi AEP dan PKP-PK (hasil monitoring terlampir). Sebanyak 3 (tiga) temuan dinyatakan *close* sesuai bukti yang diberikan sedangkan 10 (sepuluh) temuan masih dinyatakan *open*, dan untuk dinyatakan *close* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Sebanyak 1 (satu) temuan menunggu pemenuhan ketersediaan komposisi kompetensi personel PKP-PK per *shift* sesuai standar kategori 3 pelayanan PKP-PK;
- Sebanyak 2 (dua) temuan menunggu pemenuhan kendaraan *Foam Tender*, *Rescue Car* dan *Ambulance* belum sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- Sebanyak 2 (dua) temuan menunggu pemenuhan radius putar 25 meter dan bak penampungan air yang mudah diakses kendaraan *Foam Tender*;
- Sebanyak 5 (lima) temuan menunggu pemenuhan pelaksanaan pengujian mutu *foam* dan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (PKDBU).

Sehubungan hal tersebut di atas, agar UPBU Kelas III Tardamu – Sabu menindaklanjuti hasil monitoring sesuai dengan target waktu penyelesaian yang diberikan dan aktif melakukan monitoring usulan pengadaan serta menyampaikan progres tindak lanjut temuan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV melalui surat tertulis dan surat elektronik (*email*) ke [REDACTED]

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan
NIP. 19690127 199603 1 002

Tembusan :
Direktur Bandar Udara.



“Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)



MONITORING TINDAKAN KOREKTIF HASIL INSPEKSI AEP DAN PKP-PK

Nama Objek Pengawasan : Bandar Udara Tardamu Sabu
 Tanggal Evaluasi : 15 - 18 Juli 2025

No	Temuan	Referensi	Rekomendasi	Tindakan Korektif	Target Selesai	Status
I	REGULASI DAN ORGANISASI (LEGISLATION AND ORGANIZATION / LEG)					
CE-6	LEG 1.015 Dokumen AEP (pengesahan juni 2024) belum disosialisasikan dan didistribusikan kepada anggota komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.	PM 95/2021 139.047, 139.049, 139.051. KP 479/2015 BAB III, BAB IV.	Melaksanakan sosialisasi dan distribusi dokumen AEP kepada anggota komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.	Telah dilaksanakan sosialisasi dan distribusi dokumen AEP yang telah disahkan kepada setiap anggota komite Penanggulangan Keadaan Darurat Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu.	31 Desember 2024	close
II	PERSONEL DAN PELATIHAN (TRAINING/ TRG)					
CE-6	TRG 2.020 Belum terpenuhinya komposisi kompetensi personel PKP-PK (per shift) belum sesuai standar kategori 3 pelayanan PKP-PK (kurang 3 personel yang berkompotensi basic).	PM 37/ 2021 Bab II, Bab III; PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab III, Bab IV, Lampiran II.	Melakukan peningkatan kompetensi guna pemenuhan ketersediaan komposisi kompetensi personel PKP-PK (per shift) sesuai standar kategori 3 pelayanan PKP-PK.	UPBU Tardamu akan mengusulkan terkait peningkatan kompetensi bagi para personel PKP-PK yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi (Basic, Junior, Senior) di tahun 2025 sesuai dengan standar kategori 3 pelayanan PKP-PK.	31 Desember 2026	open
III	FUNGSI KENDALI MUTU (FKM)					
	Sudah memenuhi ketentuan dan agar tetap konsisten dalam pemenuhan area FKM					
IV	FASILITAS PELAYANAN DARURAT (FPD)					
CE-6	FPD 4.010 Kendaraan <i>Foam Tender</i> Tipe VI (F) Hino Warrior Tahun 2014 belum memenuhi standar warna <i>yellow wish green</i> , kurangnya peralatan pendukung operasi dan kondisi ban kendaraan mengalami keretakan dan <i>spot wear</i> . Kendaraan <i>Rescue Car</i> Tahun 2012, terdapat kerusakan pada tabung DCP, <i>handlines</i> dan regulator. Kendaraan <i>Ambulance</i> Isuzu Panther Tahun 2011 tidak memenuhi standar pada KP 547 Tahun 2015 dan KP 381 Tahun 2018 serta kurangnya ketersediaan peralatan medis sesuai standar yang dipersyaratkan.	PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab II, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab IX.	Melakukan perbaikan kendaraan yang rusak, penggantian ban, pemeliharaan kendaraan secara berkala guna mempertahankan performansi, pemeliharaan fisik kendaraan secara rutin periodik, pemenuhan standar warna dan pemenuhan peralatan di kendaraan sesuai yang dipersyaratkan serta melakukan pemenuhan kendaraan <i>ambulance</i> sesuai standar yang dipersyaratkan pada KP 547 Tahun 2015 dan KP 381 Tahun 2018.	UPBU Tardamu telah mengajukan usulan Tahun 2025 perihal rekondisi kendaraan utama untuk memenuhi standar dimaksud namun belum disetujui, dan akan melakukan upaya pengajuan usulan kembali terkait dengan beberapa temuan tersebut pada tahun 2025 agar dapat direalisasikan di tahun 2026. Terkait dengan pemeliharaan kendaraan secara berkala sudah dilakukan oleh Unit PKP PK UPBU Kelas III Tardamu dengan metode pemeliharaan dalam jangka waktu bulanan dan per triwulan setiap tahunnya, agar kondisi dan performansi setiap kendaraan dapat terjaga keahdalannya.	31 Desember 2026	open
CE-6	FPD 4.020 Bak penampungan air dalam kondisi rusak dan sulit diakses kendaraan <i>Foam Tender</i> .	PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab II, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab IX.	Melakukan pemenuhan pembuatan bak penampungan air yang baru dengan lokasi yang mudah diakses kendaraan <i>Foam Tender</i> .	UPBU Tardamu akan mengajukan usulan pengadaan bak penampungan air di tahun 2026 dengan lokasi mudah di akses kendaraan <i>Foam Tender</i> .	31 Desember 2026	open
CE-5	FPD 4.040 Belum dilaksanakan pengujian mutu <i>foam</i> setiap 6 bulan sekali.	PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab V, Bab VI.	Melakukan pengadaan peralatan pengujian mutu <i>foam</i> dan melaksanakan pengujian mutu <i>foam</i> secara periodik setiap 6 bulan sekali.	UPBU Tardamu akan mengajukan usulan Pengadaan peralatan pengujian mutu <i>foam</i> (mohon bantuan Kantor Otoritas bandara Wilayah IV) dan akan mulai dilaksanakan pengujian mutu <i>foam</i> setiap 6 bulan sekali setiap tahunnya.	31 Desember 2025	open
CE-6	FPD 4.045 Belum adanya laporan pelaksanaan pengujian mutu <i>foam</i> .	PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab V, Bab VI.	Melakukan pengadaan peralatan pengujian mutu <i>foam</i> serta melaksanakan pengujian dan pembuatan laporan pelaksanaan pengujian mutu <i>foam</i> .	UPBU Tardamu akan secara konsisten melaporkan hasil pelaksanaan pengujian mutu <i>foam</i> .	31 Desember 2025	open
CE-4	FPD 4.055 Belum lengkapnya ketersediaan peralatan pendukung operasi PKP-PK yaitu Selang Pemadam (2,5") -2, Coupling Adaptor (storz coupling adaptor) -1, OXigen Resucitator Equipment (ORE) -1, Portable Lighting – spot or flood -1, Flash Hood -3.	PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab V, Bab VI.	Melakukan pemenuhan peralatan pendukung operasi PKP-PK sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.	Telah terpenuhi terkait ketersediaan peralatan pendukung operasi PKP-PK yang belum lengkap	31 Desember 2026	close
CE-6	FPD 4.100 Belum terpenuhinya jumlah cadangan peralatan penunjang di <i>Fire Station</i> (BA Set -3).	PM 36/ 2021 Pasal 8, Lampiran A; PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab V, Bab VI.	Melakukan pemenuhan peralatan penunjang operasi PKP-PK di <i>Fire Station</i> sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.	UPBU Tardamu akan melakukan pengajuan usulan terkait dengan peralatan penunjang operasi PKP-PK sesuai yang dipersyaratkan pada tahun 2025 untuk realisasi di tahun 2026.	31 Desember 2026	open

MONITORING TINDAKAN KOREKTIF HASIL INSPEKSI AEP DAN PKP-PK

Nama Objek Pengawasan : Bandar Udara Tardamu Sabu

Tanggal Evaluasi : 15 - 18 Juli 2025

No	Temuan	Referensi	Rekomendasi	Tindakan Korektif	Target Selesai	Status
V	OPERASI PELAYANAN DARURAT (OPD)					
CE-6	OPD 5.040 Belum terpenuhinya radius putar 25 meter sesuai standar yang dipersyaratkan.	PM 36/ 2021 Pasal 8, Lampiran A; PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab V, Bab VI.	Melakukan pemenuhan radius putar 25 meter sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.	UPBU Tardamu Sabu akan melaksanakan pemenuhan radius putar 25 meter.	31 Desember 2025	<i>open</i>
CE-3	OPD 5.045 Belum tersedianya pagar <i>emergency access</i> / pagar yang mudah patah. <i>Emergency access road</i> dapat disediakan untuk kategori PKP-PK 8 keatas. Untuk kategori PKP-PK 8 kebawah agar disediakan pagar <i>emergency access</i> / pagar yang mudah patah untuk menuju ke <i>Rapid Response Area</i> (walaupun daerah RRA berada di luar pagar Bandara)	PM 36/ 2021 Pasal 8, Lampiran A; PM 95/2021 139.079. PR 30/2022 Lampiran I Bab V, Bab VI.	Melakukan pemenuhan ketersediaan pagar <i>emergency access</i> / pagar yang mudah patah.	Telah dilengkapi tanda dilarang parkir pada pintu <i>emergency access road</i> dan penyimpanan kunci gembok pagar <i>emergency access road</i> berada di kendaraan <i>foam tender</i>	31 Desember 2026	<i>close</i>
CE-4	OPD 5.075 Belum dilaksanakannya latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara untuk melihat keterlibatan personel PKP-PK.	PM 37/ 2021 Bab II, Bab III; PM 95/2021 139.047, 139.049, 139.051, 139.079. KP 479/2015 BAB VI PR 30/2022 Lampiran I Bab III.	Melakukan pemenuhan pelaksanaan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara untuk melihat keterlibatan personel PKP-PK.	Unit PKP-PK akan melakukan upaya pengajuan usulan kembali terkait dengan pelaksanaan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara pada tahun 2025 agar dapat direalisasikan di tahun 2026.	31 Desember 2026	<i>open</i>
CE-6	OPD 5.085 Belum dilaksanakannya pengujian dokumen AEP dalam bentuk latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Partial exercise</i> dan <i>full scale exercise</i>).	PM 95/2021 139.047, 139.049, 139.051, 139.079. KP 479/2015 BAB VI.	Melakukan pemenuhan pengujian dokumen AEP dalam bentuk latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.	UPBU Tardamu akan melakukan pengajuan usulan kembali terkait dengan pengujian dokumen AEP dalam bentuk latihan penanggulangan keadaan darurat bandar udara (<i>full scale exercise</i>) pada tahun 2025 agar dapat direalisasikan di tahun 2026.	31 Desember 2026	<i>open</i>
CE-6	OPD 5.090 Belum dilaksanakannya latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Partial exercise</i> dan <i>full scale exercise</i>) secara terprogram.	PM 95/2021 139.047, 139.049, 139.051, 139.079. KP 479/2015 BAB VI.	Melakukan pemenuhan pelaksanaan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara secara terprogram.	UPBU Tardamu akan melakukan pengajuan usulan kembali terkait dengan pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat bandar udara (<i>full scale exercise</i>) secara terprogram pada tahun 2025 agar dapat direalisasikan di tahun 2026.	31 Desember 2026	<i>open</i>

Kepala Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan

NIP. 19690127 199603 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TARDAMU – SABU

Jl. Trans Seba Bolou
Kode Pos 85391

Telp. 0380 861322
Fax. 0380 861037
E-mail : bandarataradamu@gmail.com

tardamairport

tardamu sabu airport

NOTA DISPOSISI

Yth. Bapak Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu Sabu			
Surat Terima	Dari	kantor otoritas Bandar udara wilayah IV Bali	
	Nomor Surat	UM.210 / 1 / 3 / KOBU - 14 - 2025	
	Tanggal Surat	20 Agustus 2025	
	Diterima Tanggal	21 Agustus 2025	
	Perihal	Bimbingan teknis keamanan penerbangan.	
Kode Penyimpanan		0169	
Diteruskan Kepada Yth:			
☐	Ketua TIM Tata Usaha		
☒	Ketua TIM TOKPD		
☐	PPK		
Tembusan :			
☐	Pengelola BMN	☐	Kanit Listrik
☐	Pengelola Kepegawaian	☐	Kanit A2B
☐	Bendahara Penerima	☐	Kanit PKP-PK
☐	Bendahara Pengeluaran	☐	Kanit AVSEC
☒	Lain-lain (diluar jabatan diatas)	☐	Kanit Cs Terminal
☐	Aspek Haris	☐	Kanit Bangland
☐		☐	Kanit ELBAN
Isi Disposisi			
☐	Jadwalkan	☐	Untuk Diselesaikan
☐	Harap Mewakili	☐	Untuk Dikoordinasikan
☐	Hadir Bersama Saya	☐	Untuk Diedarkan
☐	Tanggapan / Saran	☐	Untuk Diketahui
☐		☐	Siapkan Bahan
☐		☐	Monitor

Catatan :

Sesuai mengikuti kegiatan kumaha
untuk itu.
- mohon ketua TIM TOKPD koordinasikan
kepada ybs untuk menyiapkan diri
dan alat bantu serta dokumentasi bahan
surat diunduh stg.

Kepala Kantor

- / 21 / 8 2025
Dwi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

Nomor : UM.210/1/3/KOBU-IV-2025
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Bimbingan Teknis Keamanan Penerbangan

Badung, 20 Agustus 2025

Yth. **Periksa alamat terlampir**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional, Pasal 12 dimana Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) harus melakukan penilaian ancaman dan penilaian risiko terhadap penerbangan sesuai ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional, dengan hormat diinformasikan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV akan mengadakan bimbingan teknis **"Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Keamanan Penerbangan, Tatacara Analisa dan Evaluasi Dokumen Penilaian Risiko"** yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin – Rabu / 8 – 10 September 2025
Tempat : Gedung Serba Guna, Lantai 1
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung
Susunan Acara : Terlampir

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud dan sebagai pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku, dimohon Kepala Kantor/General Manager/Pimpinan dapat menugaskan 1 (satu) pejabat/personel yang memiliki pengalaman di bidang keamanan penerbangan paling singkat 3 (tiga) tahun atau telah memiliki kompetensi personel keamanan penerbangan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV paling lambat 3 September 2025. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap peserta membawa data dukung (bentuk *softcopy*) dan kelengkapan, sebagai berikut :

1. Laptop/Notebook;
2. Data historis kejadian kriminal/tindakan melawan hukum di area bandar udara, provinsi/kota dalam kurun waktu 3 tahun terakhir;
3. Data pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi, pengujian) oleh Direktorat Keamanan Penerbangan/Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV atau secara internal; dan
4. Program keamanan, SOP terkait keamanan penerbangan, dan *Mapping layout* daerah keamanan.

Sebagai informasi, biaya akomodasi (penginapan) peserta bimbingan teknis akan dibebankan pada DIPA Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, sedangkan biaya transportasi dan *lumpsum* dibebankan kepada unit kerja masing-masing. Konfirmasi kehadiran dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi :

1. [REDACTED]; dan
2. [REDACTED].

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan

NIP. 19690127 199603 1 002

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Keamanan Penerbangan.



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)

