



Agencia Gubernamental  
de Control.



Buenos Aires Ciudad

## Informe de Visita

Informe N°: 306.539

Dirección: ACOSTA, MARIANO 1955

Año Vigencia: 2018

N° Instalación: 1

Patente RAT: 19.414

### Datos de RAT

Tipo de Artefacto: Termotanque

Referencia de Ubicación: planta baja

Seguro:

Vigencia seguro:

Teléfono Guardia: 1554090082

Expediente Habilitación:

### Datos de la Visita

Mes: Marzo 2020

Resultado: Apto para su uso

Tipo Informe: Regular

Observaciones: Instalacion apta para su servicio

| <u>Orden</u> | <u>Item</u>                                                                                                                                                             | <u>Resultado</u> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos.                                                                                                                 | APTO             |
| 2            | Calibración de las válvulas de seguridad.                                                                                                                               | APTO             |
| 3            | Mantenimiento completo del sistema de control.                                                                                                                          | APTO             |
| 4            | Verificación de espesores.                                                                                                                                              | APTO             |
| 5            | Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por bajo nivel de agua.                                                                         | APTO             |
| 6            | Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera.                                                                                              | APTO             |
| 7            | Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.                                                                | APTO             |
| 8            | Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.                                                                                                           | APTO             |
| 9            | Inspección del estado de las superficies de calentamiento.                                                                                                              | APTO             |
| 10           | Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos.                                                                                               | APTO             |
| 11           | Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador.                                                                                                         | APTO             |
| 12           | Control de las características del agua en los generadores de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación debe ser mensual).                             | NO APLICA        |
| 13           | Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas.                                                                                                               | APTO             |
| 14           | Limpieza de sedimentos.                                                                                                                                                 | APTO             |
| 15           | Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.                                                                                                                     | APTO             |
| 16           | Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento.                                                                                                         | APTO             |
| 17           | Mantenimiento del equipo de combustión.                                                                                                                                 | APTO             |
| 18           | Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua.                                                                                       | APTO             |
| 19           | Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.                                                                              | APTO             |
| 20           | Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo.                                                                                                                  | NO APLICA        |
| 21           | Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de trabajo para las de baja presión y de agua caliente. | NO APLICA        |

Representante Técnico: ROLDAN RUBEN ALBERTO

Matrícula N°: T009551

Declaración Visita: 23/03/2020 10:48:00a.m.

Carga de Informe en el Sistema: 27/03/2020 04:48:33p.m.