



Informe de Visita

Informe N°: 710.707

Dirección: CORRIENTES AV. 3841 / 3843

Año Vigencia: 2024

N° Instalación: 5

Patente RAT: 28.643

Destino / Usos: Vivienda

Rubro / Usos: VIVIENDA

Datos de RAT

Tipo de Artefacto: Agua Caliente

Referencia de Ubicación: PISO 20°

Seguro:

Vigencia seguro:

Teléfono Guardia: 1554090082

Expediente Habilitación: 47972413/2022

Datos de la Visita

Mes: Julio 2024

Resultado: Apto para su uso

Tipo Informe: Regular

Observaciones: INSTALACIÓN APTA PARA SU USO

<u>Orden</u>	<u>Item</u>	<u>Resultado</u>
1	Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos.	APTO
2	Calibración de las válvulas de seguridad.	APTO
3	Mantenimiento completo del sistema de control.	APTO
4	Verificación de espesores.	NO APLICA
5	Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por bajo nivel de agua.	APTO
6	Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera.	APTO
7	Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.	APTO
8	Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.	APTO
9	Inspección del estado de las superficies de calentamiento.	NO APLICA
10	Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos.	APTO
11	Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador.	APTO
12	Control de las características del agua en los generadores de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación debe ser mensual).	NO APLICA
13	Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas.	APTO
14	Limpieza de sedimentos.	NO APLICA
15	Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.	NO APLICA
16	Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento.	NO APLICA
17	Mantenimiento del equipo de combustión.	APTO
18	Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua.	APTO
19	Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.	APTO
20	Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo.	NO APLICA
21	Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de trabajo para las de baja presión y de agua caliente.	NO APLICA

Representante Técnico: ROLDAN OSVALDO RUBEN

Matrícula Nº: T014191

Declaración Visita: 25/07/2024 12:00:00p.m.

Carga de Informe en el Sistema: 29/07/2024 04:47:39p.m.