



Informe de Datos Adicionales

Dirección: VALLESE, FELIPE 2056 / 2058 / 2052

Año Vigencia: 2022

Nº Instalación: 1

Patente RAT: 25838

Datos Adicionales del Artefacto Térmico

Tipo de Artefacto: Termotanque

Referencia de Ubicación: PLANTA 10° PISO

Seguro: MERCANTIL ANDINA

Vigencia seguro: 22/10/2023

Telefono Guardia: 1554090082

Expediente Habilitación: 16016686/21

Consumo Kcal/h: 50.000

Capacidad: 300

Categoría Foguista:

Nombre Foguista:

Matrícula Foguista: