



Informe de Visita

Informe N°: 61.516

Dirección: GUEMES 4478 / 4476

Año Vigencia: 2017

N° Instalación: 1

Patente RAT: 11.226

Datos de RAT

Tipo de Artefacto: Agua Caliente

Referencia de Ubicación: Sala de Calderas en terraza

Seguro: Berkley Internacional Seguros

Vigencia seguro: 31/03/2017 12:00:00 a.m.

Teléfono Guardia: 4901-4981

Expediente Habilitación: 58229/78

Datos de la Visita

Mes: Septiembre 2017

Resultado: Apto para su uso

Tipo Informe: Regular

Observaciones: Colocar 2° válvula solenoide y filtro en línea de quemador.

Caldera en terraza sobrepresión descarga en tanque de expansión.

Eliminar amianto en sala de calderas.

<u>Orden</u>	<u>Item</u>	<u>Resultado</u>
1	Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos.	APTO
2	Calibración de las válvulas de seguridad.	APTO
3	Mantenimiento completo del sistema de control.	APTO
4	Verificación de espesores.	APTO
5	Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por bajo nivel de agua.	APTO
6	Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera.	NO APLICA
7	Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.	APTO
8	Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.	APTO
9	Inspección del estado de las superficies de calentamiento.	APTO
10	Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos.	APTO
11	Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador.	APTO
12	Control de las características del agua en los generadores de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación debe ser mensual).	NO APLICA
13	Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas.	APTO
14	Limpieza de sedimentos.	APTO
15	Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.	APTO
16	Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento.	APTO
17	Mantenimiento del equipo de combustión.	APTO
18	Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua.	APTO
19	Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.	APTO
20	Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo.	NO APLICA
21	Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de trabajo para las de baja presión y de agua caliente.	NO APLICA

Representante Técnico: MOGRO VARGAS GUIDO DIEGO

Matrícula N°: I004631

Declaración Visita: 11/09/2017 10:30:00a.m.

Carga de Informe en el Sistema: 12/09/2017 06:22:53p.m.