



Agencia Gubernamental
de Control.



Buenos Aires Ciudad

Informe de Visita

Informe N°: 10.191

Dirección: MORENO 963

Año Vigencia: 2.016

N° Instalación: 1

Patente RIT: 5.950

Datos de RIT

Tipo de Artefacto: Termotanque

Referencia de Ubicación: PLANTA 6° PISO

Seguro: -

Vigencia seguro: 26/04/2016 12:00:00 a.m.

Teléfono Guardia: 1554090082

Expediente Habilitación: 09174611/16

Datos de la Visita

Mes: septiembre 2016

Resultado: Apto para su uso, requiere mejoras menores

Tipo Informe: Regular

Observaciones: Se realizará limpieza de sedimentos

Items Inspección

Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos.

Calibración de las válvulas de seguridad.

Mantenimiento completo del sistema de control.

Verificación de espesores.

Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por bajo nivel de agua.

Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera.

Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.

Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.

Inspección del estado de las superficies de calentamiento.

Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos.

Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador.

Control de las características del agua en los generadores de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación debe ser mensual).

Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas.

Limpieza de sedimentos.

Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.

Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento.

Mantenimiento del equipo de combustión.

Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua.

Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.

Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo.

Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de trabajo para las de baja presión y de agua caliente.

resultado

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

NO APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

APTO

NO APLICA

NO APLICA

Representante Técnico: RUBEN ALBERTO ROLDAN

Matrícula N°: T009551

Fecha Creación Informe: 23/09/2016 10:21:00a.m.